

Santiago, 17 de Marzo de 2016

"CIRCULAR ACLARATORIA DE BASES DE LICITACIÓN N° 4"

Mediante la presente circular y tal como se dispone en el numeral 38 de las Bases Administrativas de Licitación, se procede a notificar a todos los interesados en participar en la Licitación SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO, protocolizada en notaría de Santiago de don Cosme Gomila Gatica con fecha 04 de Febrero de 2016 y publicada el 05 de Febrero de 2016, en el sitio web de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (www.acee.cl), lo siguiente:

Uno) SE ACLARA CIRCULAR ACLARATORIA N°1 y Respuesta a la Pregunta N° 6, de fecha 22 de Febrero de 2016, en el sentido siguiente:

Uno. Uno) **SE ACLARA que la "Distancia mástil calzada" es de 0,5m.**

Uno. Dos) **SE RATIFICA lo señalado la Tabla N°3, numeral 1 del ANEXO N°11-B**

Uno. Tres) **SE ACLARA respuesta a la pregunta N°6, en el sentido siguiente:**

"SE ACLARA que el Oferente deberá utilizar brazos tipo L-150 o L-400 dependiendo de las condiciones de terreno y el tipo de luminarias a instalar, y por ende, las simulaciones deberán considerar la longitud del brazo de acuerdo al tipo utilizado. Sumado a lo anterior, MODIFÍCASE lo señalado en el numeral 4.3 del ANEXO N° 11-B, en lo referido a "DETALLES TÉCNICOS SIMULACIONES" en el sentido siguiente:

4.3 Brazo

- Longitud del brazo (proyección horizontal): 1.59 o 2.20 [m] (según corresponda)
- **Distancia mástil-calzada: 0.50 [m]"**

Uno.Cuatro) **MODÍFICASE lo señalado en el numeral 2 del ANEXO N°11-B, ítem 4.3 en lo referido a "Brazo" en el sentido siguiente:**

4.3 Brazo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Longitud del brazo (proyección horizontal): 1.59 o 2.20 [m] (según corresponda) ▪ Distancia mástil-calzada: 0.50 [m]
------------------	---

Dos) SE ACLARA nombre de la Circular publicada con fecha 16 de marzo de 2016, en el sentido siguiente:

Donde dice: CIRCULAR ACLARATORIA DE BASES DE LICITACIÓN N° 1.

Debe decir: CIRCULAR ACLARATORIA DE BASES DE LICITACIÓN N° 3.

Sin otro particular, les saluda atentamente,



Sebastian Jure Wilkens
SEBASTIAN JURE WILKENS
 Director Ejecutivo (s)

Agencia Chilena de Eficiencia Energética

13/03/16
 ABM/NANDS

Distribución:

- Destinatario.
- www.acee.cl
- Agencia Chilena de Eficiencia Energética.