

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

LICITACIÓN: PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE MEJILLONES.

En concordancia con lo establecido en el numeral 16 de las Bases Administrativas de la Licitación Pública para la contratación del servicio de "PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE MEJILLONES", protocolizada en notaría de Santiago de don Cosme Gomila Gatica con fecha 10 de Febrero de 2016 y publicada el 11 de Febrero de 2016, se publican respuestas a las consultas recibidas entre los **días 11 de febrero de 2016 y 26 de febrero de 2016.**

Nº	Fecha	Tipo	Preguntas y Respuestas
1	16/02/2016 - 4:50pm	P	Junto con saludar, quisiera preguntar el día, hora y lugar de la visita a terreno. Muchas gracias. Un saludo.
		R	De acuerdo a la notificación N°1 publicada en el sitio WEB de la Agencia, la visita técnica se llevó a cabo el día 23 de febrero a las 11:00 en la Ilustre Municipalidad de Mejillones.
2	22/02/2016 - 11:57am	P	Favor subir las características de las calles más comunes para poder desarrollar las simulaciones. Gracias
		R	Las características de los casos tipo se encuentran publicadas en el Anexo 11-B de las Bases de Licitación.
3	25/02/2016 - 2:40pm	P	1.- Por favor aclarar que todas las luminarias a utilizar son de Sodio y no LED. 2.- Indicar cuales van a ser las exigencias de cumplimiento lumínico para las distintas clasificaciones de calles. El Reglamento de Alumbrado Público se usa para instalaciones nuevas y no para recambios, por tanto indicar si este criterio dado en las bases se debe cumplir. 3. - Dado que en tecnología LED se puede ajustar potencia para cumplir y en HID no es factible debido a que hay potencias estandarizadas, solicitamos definir si aceptarán que los cálculos que se entreguen superen los rangos de niveles de iluminación exigidos en la Tabla N°1. 4.- Se puede ofertar ballast doble nivel de potencia electrónico?. 5.- Como se evaluarán los resultados lumínicos, se dará mejor puntaje al que cumpla los niveles de

			iluminación o el que tenga menor potencia? 6.- Se puede proponer utilizar otro tipo de gancho en la luminaria, para si poder lograr mejor resultado lumínico?.
		R	En orden de aparición: 1.- Se aclara que las luminarias a utilizar para el recambio en la comuna de Mejillones deben ser de tecnología LED. Remítase a las Bases. 2.- Remítase al numeral 3.3.4 de las Bases Técnicas. 3.- No se aceptará que los cálculos entregados superen los rangos de niveles de iluminación exigidos de acuerdo a la Tabla N°1 de las Bases Técnicas. Se aclara que el proyecto de recambio de Mejillones no considera luminarias SAP. 4.- Se aclara que este proyecto no contempla Luminarias que requieran Ballast dado que todo el recambio se realizará en zona urbana. Remítase al numeral 3.1 de las Bases Técnicas. 5.- Ver los criterios de evaluación en el numeral 19.1 de las Bases Administrativas de Licitación. 6.- No, remítase al numeral 3.2.1 literal c de a las Bases Técnicas.
4	26/02/2016 - 2:47pm	P	1.- Como se clasificarán las áreas verdes, P1, P2 ó P3? 2.- Las luminarias de Areas Verdes son ornamentales?
		R	1.- El proyecto no considera recambio de luminarias en áreas verdes. 2.- El proyecto no considera recambio de luminarias en áreas verdes.

Nota: Las consultas han sido transcritas tal como fueron ingresadas a través del formulario disponible en www.acee.cl.