7 – Memorial de cálculo:

a)

Contator:

2
$$CV = 1471 W$$

 $P = V.i \rightarrow In = \frac{P}{V} = \frac{1471}{220} = 6,69 A$
 $Ie \ge In : Ie \ge 6,69 A$

b)

Contator:

$$3 \ CV = 2206,5 \ W$$

$$P = V. \ i \rightarrow In = \frac{P}{V} = \frac{2206,5}{220} = 10,03 \ A$$

$$Ie(k1, k2) \ge 0,58 \ x \ In \ge 5,82 \ A$$

$$Ie(K3) \ge 0,33 \ x \ In \ge 3,31 \ A$$

c)

Contator:

$$2 CV = 1471 W$$

 $P = V.i \rightarrow In = \frac{P}{V} = \frac{1471}{220} = 6,69 A$
 $Ie(k1, k2) \ge 6,69 A$

d)

Contator:

$$2 \ CV = 1471 \ W$$

$$P = V. \ i \rightarrow In = \frac{P}{V} = \frac{1471}{220} = 6,69 \ A$$

$$Ie(k1, k2) \ge 0,58 \ x \ In \ge 3,88 \ A$$

$$Ie(K3) \ge 0,33 \ x \ In \ge 2,21 \ A$$

Relé de Sobrecarga:

Deve conter o valor de corrente In = 6,69A

Fusíveis:

$$\frac{Ip}{In} = 7.5 \to Ip = 7.5 \ x \ 6.69 = 50.175 \ A$$
$$Tp = 2s$$

Relé de Sobrecarga:

Deve conter o valor de corrente $0.58 \times In = 5.82 A$

Fusíveis:

$$Ip, real = \frac{Ip}{In}x In x 0,33 = 23,17 A$$

$$Tp = 5s$$

Relé de Sobrecarga:

Deve conter o valor de corrente In=6,69A

Fusíveis:

$$\frac{lp}{ln} = 7.5 \to lp = 7.5 \ x \ 6.69 = 50.175 \ A$$
$$Tp = 3s$$

Relé de Sobrecarga:

Deve conter o valor de corrente $0.58 \times In = 3.88 A$

Fusíveis:

$$Ip, real = \frac{Ip}{In}x In x 0,33 = 11,04 A$$
$$Tp = 3s$$

O exemplo de cada componente dimensionado encontra-se na tabela a seguir:

Exemplo dos componentes dimensionados				
Contator	CWB9-11- 30D23	CWB12-11- 30D23	CWB9-11- 30D232	CWB9-11- 30D233
Preço	R\$ 135,00	R\$ 100,09	R\$ 135,00	R\$ 135,00
Relé de Sobrecarga	AZ RW17- 1D2- U008	AZ RW17-1D2- D063	AZ RW17- 1D2- U008	AZ RW17- 1D2- U004
Preço	R\$ 89,06	R\$ 89,06	R\$ 89,06	R\$ 89,06
Fusíveis	Fusível gL/Gg tipo FDW-16S	Fusível gL/Gg tipo FDW-6S	Fusível gL/Gg tipo FDW- 16S	Fusível gL/Gg tipo FDW-6S
Preço	R\$ 5,99	R\$ 6,90	R\$ 5,99	R\$ 7,90
* Todos os produtos foram consultados em https://www.weg.net/				

^{**} O preço de cada produto basea-se em pesquisa de mercado pelo google