



## Calibration Data

Range: 0.000 TO 62.000 kPa

Reference of Calibration: Differential  
Damping: 0.40 seconds

% of Range	Applied Pressure	Requested Applied Pressure	Analog Output (mA)	% Span Error	Pass/Fail
100.000	8.992 PSI	62.0000 kPa	20.00046	0.00288	PASS
80.000	7.194 PSI	49.6000 kPa	16.80100	0.00625	PASS
60.000	5.395 PSI	37.2000 kPa	13.60114	0.00713	PASS
40.000	3.597 PSI	24.8000 kPa	10.40086	0.00538	PASS
20.000	1.798 PSI	12.3999 kPa	7.20046	0.00300	PASS
0.000	0.000 PSI	0.0000 kPa	4.00118	0.00738	PASS

This is to certify that the listed product meets the applicable Rosemount Specifications.

Measuring and test equipment used in the manufacture and inspection of the listed product are traceable to the National Institute of Standards and Technology. The calibration system was designed to meet the intent of ANSI Z540-1-1994.

Certificamos que os produtos listados atendem as especificações da Rosemount Inc.

Equipamentos de medição e teste utilizados na manufatura e inspeção do produto listado são rastreáveis à Rede Brasileira de Calibração. O sistema de calibração foi estabelecido para atender a ANSI Z540-1-1994.



Francisco Pedrassolli  
Quality Representative