
Övningstal 5.3 (ptf6)



För en stabil överföringsfunktion G(s) utan dödtid och M-minfas nollställen gäller ovanstående asymptotiska beloppskuva. Bestäm G(s).

Faktorisero $G(s) = \frac{K}{s} \frac{G_1(s) C_2(s) \dots C_K(s)}{D_1(s) D_2(s) \dots D_R(s)}$, $G(s) = \frac{G_1(s) C_2(s) \dots C_K(s)}{G(s)}$, $G(s) = \frac{G_1(s) C_2(s) \dots C_K(s)}{D_1(s) D_2(s) \dots D_R(s)}$, $G(s) = \frac{G_1(s) C_2(s) \dots C_K(s)}{G(s)}$

Wi: Brytpunkt


CLF = K = K

 $|C_{LF}| = |\frac{K}{S^2}| \Rightarrow |C_{LF}| \cdot |S^2| = |C_{L$

3 brytpunkter: $W_1 = 0.5 \frac{\text{rad}}{\text{S}}$ riktningsandring [+2] => KKRP: $1 + \frac{255}{0.5} + (\frac{5}{0.5})^2$ $W_2 = 2 \frac{\text{rad}}{5} - 11 - [-1] => \text{enkel pol} \cdot (1 + \frac{5}{2})^{-1}$ $W_3 = 5 \frac{\text{rad}}{5} - 11 - [-1] => -11 - (1 + \frac{5}{2})^{-1}$

 $(5) = \frac{1}{5^2} \cdot \frac{1 + \frac{255}{05} + (\frac{5}{05})^2}{(1 + \frac{2}{2})(1 + \frac{2}{5})}$

En numeriskt styrd verktygsmaskin får kommandosignal (referenssignal) från en mikrodator. Systemet enligt figur studeras i en dimension y(t).



För differentialförstärkaren (P-regulator) gäller att utsignalen

$$U(s) = K_p[R(s) - Y(s)]$$

där $K_n = 0.2$, och solenoidkretsen har överföringsfunktionen

$$\frac{I(s)}{U(s)} = \frac{1}{R_c + sL_c}$$

där $R_c=0.1~\Omega$ och $L_c=0.2$ H. Kraften F på den nedre axeln (magnetspole) antas vara proportionell mot strömmen, d.v.s. $F(t)=K_2i(t)$ där $K_2=3.0$. Antag också att överföringen från kraften F(t) till utsignalpositionen y(t) är

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{K_a}{s(1 + sT_a) + K_s}$$

där $T_a=0.5$ s, $K_a=1.0$ och $K_s=2.0$ (fjäderkonstant) Rita Bodediagram för den öppna kretsöverföringen och bestäm <u>fasmarginalen φ_m </u>, samt uppskatta *stigtiden t_\tau* med hjälp

a. b. c

a)

1. Rita blackschema for aut lattere hitta L(s)



 $L(S) = Kp \cdot \frac{1}{Rc+SLc} \cdot \left[\left\langle \frac{Ka}{S(1+STa)+KS} \right| = \frac{KpKaK2}{(Rc+SLc)(1+STa+S+KS)} \right]$

Skriv om på de tre kānda formerna: => $\frac{0.6}{0.1(1+25)2((\frac{5}{2})^2+\frac{5}{2}+1)} = \frac{3}{(1+25)((\frac{5}{2})^2+\frac{3}{2}+1)}$

- 2 Rita bodediagram
 - · GLF(S)=3 (ingen Lutning) · Brytfrekuenser: W1=0.5, W2=2

 $W_1: \left(1+\frac{S}{S_5}\right)^{-1} = \text{riktningsandring } [-1]$ $W_2: \left(\left(\frac{S}{2}\right)^2 + \frac{2}{S} + 1\right)^{-1} > [-2]$

Gå ner en for varie sus till hasse 2 Gå ner tre for varje Steg till hager

3: Infor korrigeringar vid 0.5Wi, Wi, 2Wi

Rita nu om det assymptotiska bodediagrammet med kurrigeringer. Det ar omosligt utan linial och log-papper

$$\begin{array}{c} \text{Rita faskurvan} \\ \text{ } \frac{1-\frac{\omega^2}{4}+j\frac{\omega}{2}}{2} \\ \text{ } \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \\ \text{ } \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \\ \text{ } \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \\ \text{ } \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \\ \text{ } \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \\ \text{ } \frac{1}{2} \frac{1}{2}$$

b) Bestäm fasmarginalen (m

 $\mbox{\ensuremath{\mbox{\it Pm}}= avståndet mellan fasen och 180° strächet vid överhorsningsfrekvensen (1L1=0)} \mbox{\ensuremath{\mbox{\it Vm}}=40°}$

 $\ell_{m} = 180 + arg\{L(jw_{c})\} = 180 + (-140) = 40$

C) Bestam Stigtiden tr for det återkopplade systemet

tr. Wc=1 (ganska fel...) Kolla s.200! $tr = \frac{1}{16} = 0.625s$. (eg ar tr 0.775s)