

Общая экспликация полов фрагмента 5 этажа в осях 1-18/Р-Ю				
Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
Этаж 5				
5.1		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разрезанный дощатый настил 25х200 (шаг 250 мм) – 25 мм 4. Плита монолитная железобетонная НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 100 мм 5. Металлическая балка перекрытия – 200 мм Существующие конструкции – см. раздел НД-2026-1-ТО13: 6. Клепаные металлические балки – 400 мм 7. Штукатурка по сетке – 150 мм	32.21	
5.1.1		1. Керамогранитная плитка (Ктр=0,40; класс износостойкости 3) на клею см. раздел НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ) – 15+5 мм 2. Гидроизоляция обмазочная на цементной основе (завести на стену, обработать узлы прохода и крепления трубопроводов) – 2 слоя 3. Грунтовка 4. Стыжка уклонообразующая – 50 мм 5. Плита перекрытия бетонная (см. раздел НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 100 мм 6. Металлическая балка перекрытия (см. раздел НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 200 мм Существующие конструкции – см. раздел НД-2026-1-ТО13: 7. Клепаные металлические балки – 400 мм 8. Штукатурка по сетке – 150 мм	23.08	
5.2		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разрезанный дощатый настил 80х200 (шаг 500) – 80 мм Существующее основание – см. раздел НД-2026-1-ТО13: 4. Двухъярус №36 Герм. норм. сортамент с проектным заполнением пустот минеральной ватой ((ρ=35-45 кг/м³) 3х100+1х50) – 350 мм 5. Лага 60х215 (между клепаными балками) – 215 мм 6. Подшивочная доска – 30 мм 7. Штукатурный слой – 50 мм	179.87	Пустоты между металлическими балками заполнить минераловатным утеплителем (V=62,93 куб.м.)

Номер	Помещение
501	Помещение артистов
503	Аппаратно
505	Релетитор
506	С/У
507	С/У
508	Гримерная
509	Гримерная
510	Коридор
522	Релетитор
523	Коридор
564	С/У М
569	Коридор
571	С/У М
572	С/У Ж
573	Коридор

Ведомость возводимых перегородок и стен фрагмента 5 этажа в осях 1-18/Р-Ю			
Марка	Наименование	Площадь , кв. м	Примечание
3.1	КНАУФ перегородка типа на основе С135	29.50	
3.5	КНАУФ перегородка типа С135	26.75	Перегородку
4.2	КНАУФ зашивка типа С686	134.41	
5	КНАУФ перегородка типа С366	169.99	
8	Кирпичная кладка	35.10	
		395.75	

1. Данный лист смотреть совместно листами 4, 12, 15-22 данного тома;
2. Общая спецификация возводимых стен и перегородок дана на листе 19 данного тома;
3. Общая спецификация экспликация устраиваемых полов дана на листе 18 данного тома;
4. Общая спецификация элементов дверных и оконных заполнений дана на листе 20-21 данного тома;
5. Принципиальные решения по ремонту дверных проемов даны на листе 22 данного тома;
6. Маркировка проемов и ниш сквозная по этажу фрагмента, дана в стенах и перегородках;
7. Узлы устройства перегородок см. технологические карты, альбомы технических решений и комплексы производителей (см. лист 1 данного тома);
8. Реставрационные чертежи, в том числе чертежи печей и каминов, см. тома НД-2026-1-Р-1.3-РР АИ;
9. Реставрационные чертежи столярных дверных и оконных заполнений см. тома НД-2026-1-1.3-РР ДВ, НД-2026-1-1.3-РР ОК

A2x3 (594x1261)

— — — — — Обмазочная гидроизоляция
"мокрых" помещений