

Общая экспликация полов фрагмента 5 этажа в осях 1-18/Р-Ю				
Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
Этаж 5				
5.1		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Додор – разрезанный дощатый настил 25х200 (шаг 250 мм) – 25 мм 4. Плита монолитная железобетонная НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 100 мм 5. Металлическая балка перекрытия – 200 мм Существующие конструкции – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 6. Клепанные металлические балки – 400 мм 7. Штукатурка по сетке – 150 мм	32.21	
5.1.1		1. Керамогранитная плитка (Ктр=0,40; класс износостойкости 3) на клею см. раздел НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ) – 15+5 мм 2. Гидроизоляция обмазочная на цементной основе (завести на стену, обработать узлы прохода и крепления трубопроводов) – 2 слоя 3. Грунтовка 4. Стяжка уклонообразующая – 50мм 5. Плита перекрытия бетонная (см. раздел НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 100 мм 6. Металлическая балка перекрытия (см. раздел НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 200 мм Существующие конструкции – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 7. Клепанные металлические балки – 400 мм 8. Штукатурка по сетке – 150 мм	23.08	
5.2		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Додор – разрезанный дощатый настил 80х200 (шаг 500) – 80 мм Существующее основание – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Двухтабры №36 Герм. норм. сортамент с проектным заполнением пустот минеральной ватой ((ρ=35-45 кг/м³) 3х100+1х50) – 350 мм 5. Лага 60х215 (между клепанными балками) – 215 мм 6. Подшивка из доски – 30 мм 7. Штукатурный слой – 50мм	179.87	Пустоты между металлическими балками заполнить минераловатным утеплителем (V=62,93 куб.м.)

Экспликация помещений фрагмента 5 этажа в осях 1-18/Р-Ю			
Номер	Имя	Площадь, кв. м.	Кат. пом.
501	Помещение ожидания выхода артистов	60.27	
503	Аппаратная	11.24	ВЗ
505	Репетиторий оркестра	118.07	
506	С/У	7.49	
507	С/У	7.58	
508	Гримерная Ж	39.95	
509	Гримерная М	35.17	
510	Коридор	11.33	
522	Репетиторий	52.28	
523	Коридор	4.66	
564	С/У М	7.70	
569	Коридор	33.46	
571	С/У М	23.83	
572	С/У Ж	18.31	
573	Коридор	7.87	
		439.21	

Ведомость закладываемых проемов фрагмента 5 этажа в осях 1-18/Р-Ю			
Марка	Наименование	Объем, куб. м.	Примечание
Зп-1.3-5-1	Кирпичная кладка	1.16	
Зп-1.3-5-2	Кирпичная кладка	1.03	
Зп-1.3-5-3	Кирпичная кладка	1.42	
Зп-1.3-5-4	Кирпичная кладка	0.50	
		4.10	

Ведомость возводимых перегородок и стен фрагмента 5 этажа в осях 1-18/Р-Ю			
Марка	Наименование	Площадь, кв м	Примечание
3.1	КНАУФ перегородка типа на основе С135	29.50	
3.5	КНАУФ перегородка типа С135	26.75	Перегородки
4.2	КНАУФ зашивка типа С686	134.41	
5	КНАУФ перегородка типа С366	169.99	
8	Кирпичная кладка	35.10	
		395.75	

Общая экспликация полов фрагмента 5 этажа в осях 1-18/Р-Ю				
Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
5.4		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Додор – разрезанный дощатый настил 30х200 (шаг 250 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Клепанные металлические балки с проектным заполнением пустот минеральной ватой ((ρ=35-45 кг/м³) – 3х100+1х50) – 350 мм 5. Штукатурка по сетке – 180 мм	26.19	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.3: S=0,65 м²); Пустоты между металлическими балками заполнить минераловатным утеплителем (V= 29,64 куб.м.)
5.4.1		1. Плитка керамогранитная (Ктр=0,40; класс износостойкости 3, цвет по RAL и раскладку см. раздел НД-2026-1-Р-1.1-РР.АИ) – 15 мм 2. Клей плиточный гидроизоляционный – 5 мм 3. Гидроизоляция обмазочная на цементной основе (завести на стену, обработать узлы прохода и крепления трубопроводов) – 2 слоя 4. Грунтовка 5. Стяжка уклонообразующая на цементно-песчаном растворе М200, армированная сеткой d=5, Вр1 100х100 – 80 мм 6. Армированная полиэтиленовая пленка – 300 мкм 7. Засыпка керамзитом М350 Ф10-20 – 220-340 мм 8. Существующее основание – кирпичный свод – см. раздел НД-2026-1-Т01.3	43.41	Обеспечить жесткую фиксацию керамзита – после укладки пролить цементным молочком; Завести гидроизоляцию на стену на высоту 200 миллиметров от уровня покрытия, на узлы крепления и прохода трубопроводов (S= 53,59 кв.м.)
5.4р		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Додор – разрезанный дощатый настил 30х200 (шаг 250 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Клепанные металлические балки с проектным заполнением пустот минеральной ватой ((ρ=35-45 кг/м³) – 3х100+1х50) – 350 мм 5. Штукатурка по сетке – 180 мм	58.13	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.3: S=1,44 м²); Пустоты между металлическими балками заполнить минераловатным утеплителем (V= 29,64 куб.м.)
5.5		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Додор – фанерные листы водостойкие нешлифованные 1 слой по 12 мм – 12 мм Существующая конструкция потолка – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Балка 200х160 (шаг 1300) по подкладкам из досок 5. Балка 200х160 (шаг 700) с проектным заполнением пространства между существующими балками – минераловатные плиты ((ρ=35-45 кг/м³) – 5х100) – 500 мм 6. Подшивка из доски – 30 мм 7. Штукатурный слой – 50мм	12.43	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.3: S=5,79 м²) Пустоты между деревянными конструктивными элементами заполнить минераловатным утеплителем (V= 6,22 куб.м.)
5.7		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Додор – разрезанный дощатый настил 25х200 (шаг 500) – 25 мм Существующее основание – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 140х40 (шаг 300) 4. Балка – бревно 230х190 (шаг 1430) на кирпичных столбиках по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10-20 – 220-340 мм 5. Существующее основание – кирпичный свод	74.46	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (Общая S=51,4м², захв.1.3: S=6,5м², захв.2: S=44,9м²)
5.7р		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3/2-РР.АИ – 15+3 мм. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Додор – разрезанный дощатый настил 25х200 (шаг 500) – 25 мм Существующее основание – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 140х40 (шаг 300) 4. Балка – бревно 230х190 (шаг 1430) на кирпичных столбиках по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10-20 – 220-340 мм 5. Существующее основание – кирпичный свод	186.50	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1);
5.19		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3/2-РР.АИ. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 3 слоя по 15 мм – 45 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 3. Лага 180х60 (шаг 900) 4. Балка перекрытия – бревно d230 (шаг 1180) на кирпичных столбиках 5. Засыпка керамзитом М 350 Ф10-20 – 295-550 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	82.37	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (Общая S=53,61 м²; захв. 1.3: S=20,1 м²; захв. 2: S=33,51 м²)
			718.64	

- Данный лист смотреть совместно листами 4, 12, 15-22 данного тома;
- Общая спецификация возводимых стен и перегородок дана на листе 19 данного тома;
- Общая спецификация экспликация устраиваемых полов дана на листе 18 данного тома;
- Общая спецификация элементов дверных и оконных заполнений дана на листе 20-21 данного тома;
- Принципиальные решения по ремонту дверных проемов даны на листе 22 данного тома;
- Маркировка проемов и ниш сквозная по этажу фрагмента, дана в стенах и перегородках;
- Узлы устройства перегородок см. технологические карты, альбомы технических решений и комплектных систем производителей (см. лист 1 данного тома);
- Реставрационные чертежи, в том числе чертежи печей и каминов, см. тома НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ;
- Реставрационные чертежи стоярных дверных и оконных заполнений см. тома НД-2026-1-1.3-РР.ДВ, НД-2026-1-1.3-РР.ОК

НД-2026-1-Р-1.3-АР2				
г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 4, литера В				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Андреев	03.26		
Разработал	Лысак	03.26		
Рук. проекта	Суша	03.26		
ГИП	Чаплова	03.26		
ГАП	Ермолаева	03.26		
Н. контр.	Шапченко	03.26		
«Дворец». Маркировочный план фрагмента 5 этажа в осях 1-18/Р-Ю				
Общество с ограниченной ответственностью НИИП СПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ				