

		шаг 1430	М350 Ф10-20 – 220-340 мм		
			5. Существующее основание – кирпичный свод		
5.11	Металлическая балка из листа t=8 и уголков 60х60 t=4,00 мм	1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1/1.3-РР.АИ– 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 200х20 (шаг 250 мм) – 20 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 170х150 (шаг 570) 5. Клепанные металлические балки с проектным заполнением пустот минеральной ватой ($\rho=35-45 \text{ кг/м}^3$) – 3х100) – 400 мм 6. Штукатурка по сетке – 180 мм	26.45	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (Общая $S=16,45$; захв. 1.1: $S=13,71 \text{ м}^2$; захв. 1.3 – $S=2,74 \text{ м}^2$); Пустоты между металлическими балками заполнить минераловатным утеплителем ($V= 74,91 \text{ куб.м.}$)	