

Tabla 419: Propuesta para la demanda de agua potable en las cabeceras parroquiales de Loja.

Delimitación	Normativa Lt/hab/día	Población 2022	Demanda Lt/día 2022	Población 2032	Demanda Lt/día 2032
Ciudad de Loja	200	203.496	40'699.200	235.005	47'001.000
Cabeceras parroquiales	120	10.247	1'229.640	10.567	1'268.040
Total urbano	n/a	213.743	41'928.840	245.572	48'269.040

Fuente: CENSO INEC 2022

Elaboración: Equipo de trabajo PDOT, 2023-2027

Según el Plan Maestro de Agua Potable de la ciudad de Loja, en la cual se plantea un escenario de cobertura del requerimiento de caudal al 2039, en el proceso de optimización de las líneas de transmisión se requiere la instalación de tuberías nuevas para las Plantas de Carigán y Pucará, según lo establecido en el Estudio de Modelación y Optimización Hidráulica del Sistema de Líneas de Transmisión y Red de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de Loja, Cantón Loja, Provincia de Loja.

La infraestructura de agua, alcantarillado y recolección de basura debe ser implementada en todas las áreas urbanas.

Tabla 420. Proyección de dotación de agua potable por parroquias.

PARROQUIAS	Población 2022	Demanda l/día	Población 2032	Demanda l/día
Zona 1				
Jimilla	1.010	121.200	931	111.733
Santiago	1.051	126.120	841	100.965
San Lucas	4.686	562.320	4.695	563.446
Zona 2				
Taquil	3.720	446.400	3.769	452.237
Chantaco	1.025	123.000	913	109.565
Chuquiribamba	2.114	253.680	1.858	223.017
Gualel	2.082	249.840	2.101	252.098
El Cisne	1.639	196.680	1.649	197.863
Zona 3				
Malacatos	8.669	1'040.280	10.220	1'226.454
San Pedro de Vil.	1.305	156.600	1.318	158.173
Vilcabamba	5.516	661.920	6.215	745.780
Quinara	1.502	180.240	1.607	192.878
Yangana	1.413	169.560	1.330	159.657
RURAL	43.681	4'287.840	37.039	4'493.866
Zona 4				
Loja	214.296	42'859.200	247.233	49'446.600
CANTÓN LOJA	250.028	47'147.040	283.659	53'940.466

Fuente: PDOT 2023-2027; PUGS 2023-2033

Elaboración: Equipo de trabajo PDOT, 2023-2027-PUGS 2023-2033