

De la proyección realizada se pudo determinar que el caudal existente por parroquias en el área rural abastecería la demanda actual y proyectada de agua potable, sin embargo habría que reducir el porcentaje de pérdidas a través de la implementación de los sistemas de micro y macro medición, sin embargo en la parroquia de San Lucas no existe sistema de agua tratada por ende no existe un control adecuado del uso del agua, siendo prioridad intervenir en esta parroquia; considerando el análisis de criticidad de las parroquias realizado en la etapa del Diagnóstico, se determinó la prioridad de intervención: en la zona 1 (San Lucas, Santiago, Jimbilla se propone la construcción del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento.(Jimbilla), Zona 2 El Cisne, Gualiel, Chantaco, Taquil) se propone la construcción del sistema de agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento., Zona 3: Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, Quinara se propone la ampliación del sistema de agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento.

De igual manera intervenir en los núcleos urbanos, identificados con mayor concentración en el área rural, en donde se estima se pueda entrar con sistemas de agua y eliminación de aguas residuales.

La propuesta estaría encaminada a mejorar el servicio en los sectores donde se encuentra el tendido de tubería elevando las horas de servicio a 24 horas/día a corto plazo, así como a cubrir el déficit actual, a mediano y largo plazo ir creciendo con el servicio de acuerdo con el crecimiento espacial de la población en el territorio.

A continuación, se describen las acciones a considerarse:

- En un escenario prospectivo se realizará el nuevo estudio del plan maestro de agua potable y plan maestro de alcantarillado para la ciudad de Loja.
- Evaluación, cambio de las redes de transmisión actual de la ciudad, con el fin de lograr un mejoramiento de la infraestructura básica de agua potable y alcantarillado existente en la ciudad.
- Aprovechamiento de la infraestructura existente, actualizando las cotas reales de los tanques de reserva y prever la dotación en sectores periféricos.
- Construcción de plantas y sistema de agua potable en los nodos de desarrollo.
- Estudio y construcción del plan maestro de agua potable para la zona 3 (Malacatos y Vilcabamba, San Pedro de Vilcabamba, Quinara, Yangana), debido al crecimiento acelerado que tienen estos nodos de desarrollo.
- Estudio y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales priorizando en donde hay mayor consolidación y se encuentran en proceso de expansión urbana.
- En las áreas rurales implementar sistemas de captación y almacenamiento de agua en comunidades vulnerables.
- Mejorar la infraestructura de distribución de agua en áreas periurbanas.
- Programa de reforestación en cuencas hídricas para preservar la calidad y cantidad de agua esto articulados a la ordenanza de las áreas de conservación municipal ACMUS.

En lo que al servicio de alcantarillado sanitario se refiere en el área urbana, de igual forma de acuerdo con las proyecciones de cobertura de redes de agua potable y a los estudios previstos por la UMAPAL, se tiene como proyectos importantes los estudios de los colectores marginales para el área occidental lo cual ayudará al manejo y conducción de estas aguas hasta su disposición final, así como también el cambio de tuberías que ya han cumplido su vida útil en el centro histórico de la urbe. Por otra parte, se plantea el estudio y construcción de los colectores del sector oriental. Conjuntamente con este proyecto del manejo integral de residuos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios generados en el área de su jurisdicción es importante realizar el tratamiento de las aguas residuales, no solo provenientes del uso residencial sino de las actividades potencialmente contaminantes como hospitales, centros de salud, industrias de alimentos, industrias de productos,