


<div>新财富崖门新财富环保产业园</div> <div>文件名称：入园企业动火作业管理规定</div>				文件编号	新财富 HSE-STD-08
				版本号	V1.2
				生效日期	2022 年 09 月 26 日
编制部门	园区管理中心	审核部门	园区管理中心	批准机构	董事会常务机构
编制人	陈晓鑫	审核人	王成刚 夏可方	批准人	朱英杰
页数	9	发布范围	江门市崖门新财富环保工业有限公司各中心、各子公司		
修订记录					
编制日期	版本号	编制人员	修订内容		
2016.07.20	V1.0	夏可方	首次发布。		
2021.04.21	V1.1	叶兴华	1. 对动火作业审批程序和现场监控相关内容进行了修改； 2. 增加了附件 2《动火作业安全教育告知卡》。		
2022.09.26	V1.2	陈晓鑫	1. 由《园区动火作业管理规定》改名为《入园企业动火作业安全管理规定》； 2. 对有关部门名称进行了修改。 3. 增加了附件 3《线上动火作业许可证申请链接》		

## 入园企业动火作业安全管理规定

### 第一条 目的

为切实加强入园企业动火作业管理，严格控制明火作业，有效防范火灾、爆炸事故的发生，制定本规定。

### 第二条 适用范围

本规定适用于园区内各入园企业及其服务的外来施工方（以下统称动火单位）的各类动火作业管理。

### **第三条 动火作业内容**

本规定所称动火作业是指：在施工及作业过程中使用的气焊与气割、电焊、气体保护焊、砂轮切割、高功率烤灯、明火等作业。

### **第四条 动火作业分级**

作业区域按动火作业可能造成的危险程度分级，共分为“一级、二级”两个级别，一级为危险程度最高的动火级别。

#### **（一）一级动火作业内容：**

1. 危化品暂存仓、危废暂存仓、其他易燃易爆化学品存放点以及使用易燃易爆化学品的镀槽 8m 内区域的动火作业；
2. 燃气等易燃易爆管道的动火作业；
3. 喷漆室、浸漆室、粉末涂装室的动火作业；
4. 高于地面 2m 以上的高处动火作业；
5. 受限空间进行的动火作业；
6. 其他危险程度较高或难以判断其危险性区域的动火作业。

#### **（二）一级动火作业区域以外的动火属于二级动火作业。**

### **第五条 动火作业审批程序**

（一）动火单位项目负责人在布置落实各项防火措施并对动火作业人员落实相应安全交底后填报动火作业许可证（见附件 1），经动火单位负责人或其委托人（主管及以上人员）审核确认，明确专职监护人员并签署意见后提交园区管理中心安环部审查。

（二）园区管理中心安环部收到动火申请后要对作业条件进行审查确认，属一级动火的，由园区管理中心安环部主任现场检查审核；

属二级动火的，则由园区管理中心安环部专职安全员持许可证到现场评估检查。在各项安全防范措施均已落实到位，确认该动火作业的风险可控后，在许可证上签字审批。

（三）动火作业人员收到动火作业许可证后，严格根据许可证要求进行作业，落实专人监护，确保动火作业风险受控。

（四）作业结束，由动火单位负责人或其委托人（主管及以上人员）会同动火作业人员、园区管理中心安环部专职安全员对现场进行完工确认，经确认无火灾隐患后离开作业现场。

（五）简道云平台上申请的动火作业许可证具备同等审批效力（申请链接见附件 3）。

## **第六条 动火作业前的确认事项**

（一）动火作业场所及其周围（含背侧、下部）可燃物（包括易燃易爆气体、易燃液体、油、易燃杂物等）是否清理，对无法移除的可燃物是否进行有效隔离。

（二）是否配置了灭火器、消防用水等。

（三）动火作业使用的工器具是否完好。

（四）高处动火作业中火星溅落的范围下方可燃物是否清理，是否采取防止火星溅落的措施。

（五）同一或相邻作业区域内是否确保无涂装作业等的混合作业。

（六）动火人员是否接受安全教育并持证上岗。

（七）是否配备了现场动火监护人。

（八）是否有紧急情况的逃生通道。

## **第七条 动火中的确认事项**

（一）是否按预定安全要求进行作业。

（二）是否有异常情况发生。

（三）如果动火作业中断超过 30 分钟，继续动火前，动火作业人、动火监护人应重新确认安全条件。

## **第八条 动火作业完成后的确认事项**

（一）是否消除了余火。

（二）是否将动火的工器具等清理撤除。

## **第九条 动火作业审批时效**

（一）动火申请应在作业开始前提出，且最多只允许提前一个工作日，距离申请时间超过一个工作日的动火申请不予以审批。

（二）一级动火作业审批有效期为一次作业的时间，最长作业时间不超过 8 小时，作业停止自动失效，作业停止后需要再次动火作业的要重新审批。

（三）二级动火作业审批最长有效期为 3 天，需要再次进行动火作业的要重新审批。

（四）根据作业项目的情况不同，最终审批确认者可以在以上规定的有效期范围内重新确定具体有效时间。

## **第十条 动火作业现场监控**

（一）一级动火作业：园区管理中心安环部专职安全员应对已批准的一级动火场所进行巡查；对于园区企业内部的动火作业，客户经理应协同进行监督检查；动火单位负责人负责对已批准的一级动火作

业进行全过程监控，承担动火施工监护人的责任。

（二）二级动火作业：园区管理中心安环部专职安全员应对已批准的二级动火场所进行巡查；对于园区企业内部的动火作业，客户经理亦应协同进行监督检查；动火单位负责人或其委托人（主管及以上人员）负责二级动火区域的监督检查和巡视，承担动火施工监护人的责任。

### **第十一条 其他事项**

（一）动火作业的申请内容、部位要详细、准确，不能在审批单上描述清楚的，必须附以图纸说明，以确保作业部位准确无误，否则不予以审批。

（二）动火作业人员应在施工全过程保持动火许可条件，如保持易燃易爆和可燃物质已清除、保持连续的有效通风、防火措施持续有效等。

（三）如果动火作业许可条件及地点发生变化，审批将自动失效，必须按照审批程序要求采取措施后重新审批。

（四）作业人员更换（与许可证上人员不一致）时审批将自动失效，必须按照审批要求对施工人员进行重新交底，并在许可证上签字后方可生效。

（五）室外进行动火作业时，遇5级及以上大风应停止作业；高处动火应采取防止火花溅落措施，并应在火花可能溅落的部位安排监护人。

（六）处于运行状态的生产作业区域内，凡能拆移的动火部件，

应拆移到安全地点动火。

（七）在带有可燃、有毒介质的容器、设备和管线上不允许动火。确属生产需要应动火时，应排空介质，并进行置换、吹扫，制定可靠的工作方案及应急预案后方可动火。

（八）动火作业过程中，动火监护人应坚守作业现场。动火监护人发生变化需经批准。

（九）工业燃气炉等生产性用火应严格执行有关安全操作规程，不纳入动火审批范围。

（十）原则上可动火作业的时间为每天的 9:00~18:00 时，其余时间禁止一切动火作业。

（十一）许可证一式两联，第一联由园区管理中心安环部留存备案，第二联张贴作业现场公示。

（十二）园区管理中心安环部在审批动火作业许可证的同时，对动火作业相关人员进行动火安全事项告知，并与其签订《动火作业安全教育告知卡》（见附件 2），《动火作业安全教育告知卡》一式两份，双方各执一份。

## **第十二条 档案管理**

动火作业申请审批档案保存期限为 1 年。

## **第十三条 本规定自印发之日起执行。**

## **第十四条 本规定由园区管理中心负责解释。**

附件：1. 《崖门新财富环保产业园动火作业许可证》

2. 《动火作业安全教育告知卡》

3. 《线上动火作业许可证申请链接》

附件 1:

## 崖门新财富环保产业园动火作业许可证

许可证编号:

施工方/企业			作业部位		
现场负责人		动火监护人		动火作业人	
作业内容					
动火作业类型	气割□；气焊□；电焊□；切割□；明火□；其他□。				
动火作业等级	一级动火作业□；二级动火作业□				
申请作业时间	从      年      月      日      时至      年      月      日      时				
申请人已落实的消防、安全措施项目(符合“√” 不符合“×”)					
□动火区域易燃易爆物已清除		□特种作业人员持证		□已设置足够、适用、有效的灭火器材	
□不能移除的可燃物已有效隔离		□动火监护人已到位		□作业区域的疏散通道已畅通。	
□动火区域已设置围栏和标识		□个人防护装备齐全		□气体检测合格	
□10m 范围之内无相互抵触的交叉作业。					
□高处动火时，已采取防止火花溅落措施，并已在火花可能溅落的部位安排监护人。					
□使用气焊割动火作业时，气瓶应远离热源、火源，严禁在阳光下暴晒，且气瓶要竖放牢固，采取防倾倒措施。氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污。氧气瓶与乙炔瓶间距不小于 5 米，二者与动火作业点距离不小于 10 米。					
□其他					
1. 上述安全措施已完全落实并保持，该区域动火作业的危险已得到识别并受到了适当的控制。 2. 施工方现场负责人及企业负责人确认已排除相互抵触的交叉作业，并补充要求： 施工方现场负责人签名：                                企业负责人签名： 日期：                时间：                                日期：                时间：					
1、经评估该区域动火作业的风险已经降低到可接受的程度。上述安全措施符合要求。 2、补充要求： 3、同意开工，有效期自         月         日         时至         月         日         时。 园区管理中心安环部审批：                                日期：                                时间：					
动火结束后，已对现场进行清理，无遗留火灾隐患。 作业人确认：                        企业负责人确认：                        园区管理中心安环部确认： 日期：                时间：                日期：                时间：                日期：                时间：					

备注:

1. 本证必须由企业安全负责人申请，动火作业部位要描述具体，并根据动火作业的具体情况选择上述消防、安全措施项目进行布置落实，对已落实的措施在对应项后打“√”。
2. 一级动火审批有效期为一次作业的时间，最长不超过 8 小时，作业停止自动失效，作业停止后需要再次动火作业的要重新审批，二级动火作业审批最长有效期为 3 天。
3. 如果作业区域的条件发生变化，本证立即失效，应重新审批。

附件 2:

崖门新财富环保产业园  
动火作业安全教育告知卡

尊敬的动火作业人员：

为了避免在动火作业过程中因意外因素对您及他人造成伤害，特对您进行如下告知，请您逐条进行学习，并在作业过程中严格执行（请掌握后打√）：

序号	安全告知内容	确认
1	凡在园区电焊、气焊、气割、切割、高功率烤灯、明火等动火作业均必须办理作业许可证。	<input type="checkbox"/>
2	动火作业前应开展动火危险源识别并对作业人员进行安全交底，作业人员应当按照动火作业许可证的要求进行作业。	<input type="checkbox"/>
3	电焊等特种作业人员应持证上岗。	<input type="checkbox"/>
4	动火作业场所及其周围（含背侧、下部）的可燃物（包括易燃易爆气体、易燃液体、油、易燃杂物等）必须彻底清除，不能移除的可燃物应进行有效隔离。	<input type="checkbox"/>
5	动火区域应设置围栏和警示标识。	<input type="checkbox"/>
6	动火作业场所应配置足够、适用、有效的消防器材（如灭火器、消火栓等），疏散通道应畅通。	<input type="checkbox"/>
7	动火作业前，应检查电、气、焊等工器具，保证安全可靠，不准带病使用。	<input type="checkbox"/>
8	在带有可燃、有毒介质的容器、设备和管线上禁止动火。	<input type="checkbox"/>
9	处于运行状态的生产作业区域内，凡能拆移的动火部件，应拆移到安全地点动火。	<input type="checkbox"/>
10	室外进行动火作业时，遇 5 级及以上大风应停止作业。	<input type="checkbox"/>
11	高处动火应采取防止火花溅落措施，并应在火花可能溅落的部位安排监护人。	<input type="checkbox"/>
12	受限空间内的动火作业应进行气体检测并合格。	<input type="checkbox"/>
13	动火作业场所 10m 范围之内无相互抵触的交叉作业。	<input type="checkbox"/>
14	使用气焊割动火作业时，气瓶应远离热源、火源，严禁在阳光下曝晒，且气瓶要竖放牢固，采取防倾倒措施；氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污；氧气瓶与乙炔瓶间距不小于 5 米，二者与动火作业点距离不小于 10 米。	<input type="checkbox"/>
15	在施工全过程应保持动火许可条件，如保持易燃易爆和可燃物质已清除，保持连续的有效通风，防火措施持续有效等。	<input type="checkbox"/>
16	如果动火作业许可条件及地点发生变化，审批将自动失效，必须按照审批程序要求采取措施后重新审批。	<input type="checkbox"/>
17	作业人员更换（与审批单上人员不一致）时审批将自动失效，必须按照审批要求对施工人员进行重新交底，并在审批单上签字后方可生效。	<input type="checkbox"/>
18	动火作业应配备现场动火监护人；动火作业过程中，动火监护人应坚守作业现场，动火监护人发生变化需经批准。	<input type="checkbox"/>
19	动火作业完毕，应清理现场，确认无残留火种后，方可离开。	<input type="checkbox"/>

违反上述规定，将加剧潜在的事故风险，并可能导致事故的发生。对违反上述规定的行为，将依据《外来施工方安全管理规定》及《进场安全文明施工责任书》，对风险保证金予以扣除，请您务必遵守！

我已阅读本《动火作业安全教育告知卡》，我承诺在动火施工作业期间严格遵守该告知卡及相关安全管理规定，接受安全管理人员的监督管理！

单位名称：

安全交底人员签名：

作业人员签名：

签署日期：



附件 3:

## 线上动火作业许可证申请链接

### 1. 动火作业申请审批二维码



### 2. 动火作业查询二维码

