

Установка подоконных досок

8.6 Установка подоконной доски

8.6.1

Подоконную доску устанавливают, если она предусмотрена проектом, после монтажа конструкций.

8.6.2

Для деревянных подоконных досок перед монтажом выполняют предусмотренные проектной документацией гидроизоляцию и антисептирование.

8.6.3

Подоконную доску заводят в боковые откосы проема и под нижнюю часть коробки встраиваемых конструкций. В проектное положение подоконную доску устанавливают при помощи опорных клиньев с последующим заполнением подоконного пространства.

8.6.4

Глубину штрабы в откосах с каждой стороны проема для установки подоконной доски принимают от 30 до 70 мм или согласно проектной документации.

8.6.5

Проектное положение подоконной доски заполняют теплоизоляционным материалом в соответствии с проектной документацией.

8.6.6

Места стыка коробки встраиваемых конструкций на поливинилхлоридных или алюминиевых профилях и деревянной подоконной доски (для исключения проникновения влаги через места примыкания) промазывают силиконовым или акриловым герметиком. Место контакта поливинилхлоридного конструкций с поливинилхлоридным подоконником обрабатывают клеем или специальным пластизолом.

8.6.7

Установку подоконных досок производят с учетом следующих правил:

- уклон внутрь помещения подоконных досок — от 0,8 % до 2 %;
- отклонение поверхности установленной подоконной доски от горизонтальности — не более 2 мм на 1 м;

- зазоры между подоконными досками и поверхностью оконных проемов теплоизолируют в соответствии с проектной документацией.

8.6.8

В середине оконного проема при длине подоконной доски не менее 1600 мм, в местах стыков подоконных досок, при большом вылете (вылете) подоконных досок за грань стены устанавливают металлические кронштейны, предусмотренные проектной документацией.

8.6.9

Подоконные доски в одном помещении устанавливают на одном уровне, если иное не указано в проектной документации.

Величину выступа подоконных досок за пределы стены принимают в соответствии с проектной документацией, и он должен быть одинаковым.

8.6.10

Толщина плиты выравнивающей стяжки для железобетонных подоконных плит принимают в соответствии с проектной документацией.

8.6.11

В зависимости от остекления балконов Банков и лоджий не подоконную доску допускается не устанавливать.

ГОСТ 26433.2-94