

# Показатели качества штукатурных покрытий

Таблица 2 - Допустимые значения штукатурного покрытия

Наименование показателя качества	Допустимые значения штукатурного покрытия		
	простого	улучшенного	высококачественного
<b>Отклонение от вертикальности поверхности, мм, не более:</b>			
на всю высоту помещения	15	10	5
на 1 м высоты помещения	3	2	1
<b>Отклонение от горизонтальности поверхности на 1 м, мм, не более</b>	3	2	1
<b>Отклонение от прямолинейности поверхности (ровность), не более:</b>			
количество неровностей (на 4 м <sup>2</sup> ), шт.	3	2	2
глубиной (высотой), мм	5	3	2

Наименование показателя качества	Допустимые значения штукатурного покрытия		
	простого	улучшенного	высококачественного
<b>Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг от вертикальности и горизонтальности, мм, не более:</b>			
на всю высоту (длину) элемента	10	5	3
на 1 м высоты (длины) элемента	4	2	1
<b>Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения, мм, не более</b>	10	7	5
<b>Отклонение ширины откоса от проектного значения, мм, не более</b>	5	3	2
<b>Отклонение тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки, мм, не более</b>	6	3	2

**Примечание:**

Данная таблица регламентирует требования к качеству штукатурных работ согласно строительным нормам.

*СП 1.03.01-2019*