ADRC: funciones de transferencia del lazo variando ω_o/ω_c (planta sin retardo)

a · $r \to -e_y$: $\frac{1}{1+CG}$

b · $r \to u$: $\frac{C}{1+CG}$ [dB re 1 % por mg/L]

c · $r \to y$: $\frac{CG}{1+CG}$

d · $\varepsilon \to -e_y$: $\frac{-G}{1+CG}$ [dB re 1 mg/L por %]

e · $\varepsilon \to u$: $\frac{-CG}{1+CG}$

f · $\varepsilon \to y$: $\frac{G}{1+CG}$ [dB re 1 mg/L por %]

g · $\eta \to -e_y$: $\frac{-1}{1+CG}$

h · $\eta \to u$: $\frac{-C}{1+CG}$ [dB re 1 % por mg/L]

i · $\eta \to y$: $\frac{1}{1+CG}$

magnitud [dB]

frecuencia [rad/h]

ω_o/ω_c = 1,25
ω_o/ω_c = 1,77
ω_o/ω_c = 2,5
ω_o/ω_c = 3,54
ω_o/ω_c = 5
ω_o/ω_c = 7,07
ω_o/ω_c = 10
ω_o/ω_c = 14,14
ω_o/ω_c = 20