

Общество с ограниченной ответственностью «СОЗИДАНИЕ» 141018, Московская обл., г, Мытищи, ул. Благовещенская стр. 4, помещение 6 ИНН 5029223619, КПП 502901001, ОКПО 19153700, ОКВЭД 46.90, ОГРН 1175029020165, р/с№ 40702810700370000003 в ПАО «ВТБ» г. Москва к/с № 30101810700000000187, тел./факс (495) 223-47-30, sozidanie@omti.ru

СОЗИДАНИЕ

ИСХ. № 04/10-21 от 21. 05. 2018

Генеральному директору ООО «МИКРОНИНТЕР-СЕРВИС» В.Е. Смирнову

Отзыв об эксплуатации установки очистки и восстановления огнестойкого масла

Уважаемый Владимир Евгеньевич!

Нашим предприятием по договору поставки №М\С-001 от 26.11.17 года была приобретена для нужд собственного производства установка очистки и восстановления турбинного огнестойкого масла МЭФО–200 с блоком БВК, производства ООО «МИКРОНИНТЕР-СЕРВИС». Данная установка используется на нашем производстве для очистки, осушки и восстановления качества огнестойких масел типа ОМТИ.

Технический персонал ООО «МИКРОНИНТЕР-СЕРВИС» выполнил на нашем предприятии монтаж установки МЭФО–200 с блоком БВК, провел обучение сотрудников предприятия по эксплуатации и совместно с персоналом нашей организации были проведены пуско-наладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию.

Было очищено и восстановлено турбинного огнестойкого масла типа ОМТИ. Показатели качества очищенного огнестойкого масла соответствуют требованиям РД ЭО 1.1.2.05.0444-2016 принятым в атомной энергетике.

За время промышленной эксплуатации установки очистки масла МЭФО—200 недостатков выявлено не было. Подтверждаем её эффективность по очистке и восстановлению турбинных огнестойких масел (обеспечивает высокий класс промышленной чистоты, эффективно удаляет влагу, как дисперсную, так и растворенную, снижает кислотное число). Обладает значительной экономичностью.

Установка МЭФО–200 с блоком БВК зарекомендовала себя с лучшей стороны. Результаты промышленной эксплуатации соответствуют заявленным характеристикам оборудования.

С уважением, Генеральный Директор ООО «СОЗИДАНИЕ»

Aprimy

В. В. Архипчук

А. Н. Козун 8 (495) 223-47-30 (доп.115)