

Результаты промышленной эксплуатации мобильной установки регенерации масел (МУРМ)

РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН АО ЗАВОД «РЭТО»

В результате обработки масло приобрело прозрачность и более светлый оттенок, показатели были приведены в норму.

Параметр	До обработки	После
Пробой	14,8	86,5
Кислотное число	0,01	0,01
Влагосодержание	84,3	7,66
Класс чистоты	Зашкаливание	8
Тангенс	2,08	0,22

