Cohésio · données machine à remonter vers MySifa

SIFA · demande à ETI CONVERTING · octobre 2026

Objectifs : comprendre la cause de chaque arrêt, et réduire le temps de saisie des conducteurs.

Données demandées

#	Donnée	Type	Objectif	Ce qu'elle apporte
1	**État machine (marche, arrêt, calage, défaut)**	Événement horodaté	Moins de saisie	Remplace les saisies « Reprise production » (88) et « Production » (03)
2	**Vitesse de ligne (m/min)**	Valeur continue	Les deux	Confirme la marche, montre la vitesse au moment d'une casse
3	**Compteur métrage (total et par bobine)**	Compteur	Moins de saisie	Remplace les relevés de métrage du début et de la fin
4	**Code alarme actif (Cohésio et Errepi)**	Événement	Les deux	Préremplit la cause d'arrêt (A57, err 55, Erreur 4 Millions...)
5	**Arrêt d'urgence, avec zone ou bouton**	Événement	Comprendre les arrêts	Identifie l'origine de l'arrêt
6	**Raccord ou changement de bobine mère (splice)**	Événement	Les deux	Relie les casses au passage d'un raccord
7	**Cycle turret et nombre de bobines filles**	Événement et compteur	Les deux	Compte la production, isole les problèmes de turret ou de contre-pointe
8	**Tension au dérouleur**	Valeur continue	Comprendre les arrêts	Cause des casses bande
9	**Tension à l'échenillage**	Valeur continue	Comprendre les arrêts	Cause des casses d'échenillage
10	**Tension au rembobineur (turret)**	Valeur continue	Comprendre les arrêts	Problèmes de bobinage et de turret
11	**Température de la tête d'enduction et du fondoir de colle**	Valeur continue	Comprendre les arrêts	Explique les bulles de colle
12	**Débit de la pompe de colle ou grammage**	Valeur continue	Comprendre les arrêts	Surdosage, débordement d'adhésif
13	**Dépression de l'aspiration de l'échenillage**	Valeur continue	Comprendre les arrêts	Arrêts liés à l'aspiration
14	**Diamètre restant de la bobine mère**	Valeur continue	Les deux	Anticipe les changements de bobine et les attentes matière
15	**Puissance des lampes UV (si la ligne en a)**	Valeur continue	Comprendre les arrêts	Arrêts « Problème UV »

Les données 1 à 7 sont des événements ou des compteurs. Les données 8 à 15 sont des valeurs continues : la mémoire des 30 à 60 secondes avant chaque arrêt est plus utile qu'un relevé permanent.

Questions techniques

Sujet	Question	Réponse ETI
Protocole	Quel protocole de communication est disponible (OPC UA, Modbus TCP, autre) ?	
Mémoire avant arrêt	L’automate peut-il garder les valeurs continues des 30 à 60 secondes qui précèdent chaque arrêt ?	
Fréquence	À quelle fréquence peut-on relever les valeurs continues (1 s, 5 s...) ?	
Horloge	L’horloge de l’automate peut-elle se synchroniser sur un serveur de temps (NTP), en heure de Paris ?	
Errepi	Les alarmes de l’Errepi remontent-elles par l’automate de la Cohésio, ou faut-il un raccordement séparé ?	
Liste des alarmes	Pouvez-vous fournir la liste complète des codes d’alarme et leur signification ?	
Historique	L’automate garde-t-il un historique local en cas de coupure réseau ?	
Machines	Les mêmes données sont-elles disponibles sur Cohésio 1 et Cohésio 2 ?	