8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

8.1. Расчет технико-экономических показателей

К основным технологическим показателям, определяемым в экономической части дипломного проекта, относятся: установленная мощность котельной, годовая выработка теплоты или пара и отпуск их потребителям, расходы топлива и др.

Важнейшим экономическим показателем, определяемым в дипломном проекте, является себестоимость отпущенной теплоты. В ходе ее расчета определяются и другие экономические показатели: сметная стоимость строительства, штаты котельной, годовые эксплуатационные расходы и тому подобное.

Установленная мощность котельной с водогрейными котлами:

$$Q_{ycm} = Q_{hom}^{B.K.} \cdot n, \tag{8.1.1}$$

где $Q_{\text{ном}}^{B.K.}$ – номинальная мощность водогрейного котлоагрегата, МВт (по данным завода-изготовителя);

n – количество котлоагрегатов, установленных в котельной,

$$Q_{ycm} = 0.5 \cdot 2 = 1.0 \text{ MBT}.$$

Годовой отпуск теплоты на отопление:

$$Q_o^{soo}$$
=7192,18 ГДж/год (1718,93 Гкал/год).

Годовой отпуск теплоты от котельной:

$$Q_{omn}^{200} = \frac{Q_o^{200}}{1 - k_{TC}}, \tag{8.1.2}$$

где k_{TC} - 0,02 потери тепла в теплосети

$$Q_{omn}^{\it cod}$$
 = 7192,18/(1-0,02)=7338,95 ГДж/год(1754 Гкал/год).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ДП 1–43 01 05.2	22.61	1.4	1	
Раз	ραδ.	Розанов А.В.			Расчет технико-экономических).	Лист	Листов
Руковод.		Широглазова Н.В							
Конс	ульт.	Полозова О.А.			показателей котельной				
Н. Контр.		Макеева Е.Н.	·			L_{r}	ГΊ	ГУ, ПТ	בעכ
3a8	.каф.	Макеева Е.Н.	·				1 1	J, 111	JHJ

Годовая выработка теплоты котельной:

$$Q_{\rm Gblp}^{\rm 200} = \frac{Q_{\rm omn}^{\rm 200} \cdot 100}{\eta_{\rm mn}},\tag{8.1.3}$$

где η_{mn} – коэффициент теплового потока, %. η_{mn} =98%, [19];

$$Q_{\text{выр}}^{\text{год}} = \frac{7338,95 \cdot 100}{98} = 7488,72 \Gamma \text{Дж} (1789,80 \Gamma \kappa a \pi).$$

Число часов использования установленной мощности котельной в году:

$$h_{ycm} = \frac{Q_{gblp}^{200}}{3.6 \cdot Q_{ycm}} = \frac{7488.72}{3.6 \cdot 1.0} = 2080.24ac / 200.$$
(8.1.4)

Удельный расход топлива на 1 ГДж отпущенной теплоты:

- условного:

$$b_{omn}^{y} = \frac{340}{\eta_{on} \cdot \eta_{mn}},\tag{8.1.5}$$

где

 $\eta_{\delta p}$ – КПД (брутто) котельного агрегата, %; $\eta_{\delta p}$ =84,6 %

$$b_{omn}^{y} = \frac{340}{84.6 \cdot 98} = 0.041$$
 тут/ГДж (171,54 кг у.т/Гкал);

- натурального:

$$b_{omn}^{\mu} = b_{omn}^{\nu} \cdot \frac{29.3}{Q_{\mu}^{p}} = 0.041 \cdot \frac{29.3}{10.274} = 0.1169 \,_{\text{Т/ГДж.}(489.12 \,\text{кг/Гкал})}$$
 (8.1.6)

Годовой расход топлива котельной:

- условного:

$$B_{2o\partial}^{y} = b_{omn}^{y} \cdot Q_{omn}^{2o\partial} = 0,1715 \cdot 1754 = 300,81 \text{ тут/год};$$
 (8.1.7)

- натурального:

$$B_{coo}^{\mu} = b_{omn}^{\mu} \cdot Q_{omn}^{coo} = 0,4891 \cdot 1754 = 857,92 \text{ т/год.}$$
 (8.1.8)

Установленная мощность токоприемников:

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

$$P_{ycm} = N_{cH} \cdot Q_{ycm}, \tag{8.1.9}$$

где

 N_{ch} — удельный расход электрической мощности на собственные нужды котельной, равно 30 кВт/МВт, [19].

$$P_{ycm} = 30.1,0 = 30 \text{ kBt.}$$

Годовой расход электроэнергии на собственные нужды котельной:

$$W_{\kappa om} = P_{\nu cm} \cdot K_{\mu} \cdot K_{2\pi} \cdot h_{\kappa om} \tag{8.1.10}$$

где

 $h_{\kappa om}$ — число часов работы котельной в году, для рассматриваемого случая принимаем равным 4656 ч/год, [13];

 $K_{\scriptscriptstyle 37}$ — коэффициент использования установленной электрической мощности, принимаем равным 0,5, [13],

 K_u – коэффициент использования установленной электрической мощности, принимается равным 0,7, [13].

$$W_{\kappa om} = 30 \cdot 4656 \cdot 0.5 \cdot 0.7 = 48888 \text{ кВт·ч/год.}$$

Годовой расход воды котельной при закрытой системе теплоснабжения:

$$G_{200} = 2740,5 \text{ м}^3/\text{год}$$

Удельный расход воды на 1 Гкал отпущенной теплоты, 3 м Гкал:

$$G_{y\partial}^{cs} = \frac{G_{zo\partial}}{Q_{omn}^{zo\partial}} = \frac{2740,5}{1754} = 1,56 \text{ M}^3/\Gamma_{\text{KaJI}}.$$
 (8.1.11)

Годовые эксплуатационные расходы котельной определяются по формуле:

$$U_{\kappa om} = U_{mon} + U_{6o\partial} + U_{9\pi} + U_{3n} + U_{cou,H} + U_{aM} + U_{p9o} + U_{np},$$
 (8.1.12)

где

	·			·
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

 M_{mon} – стоимость топлива, руб./год;

 $M_{60\partial}$ – стоимость потребленной воды, руб./год;

 $M_{\rm эл}$ – стоимость электроэнергии, руб./год;

 M_{3n} – годовой фонд заработной платы, руб./год;

 $M_{cou.h}$ – отчисления на социальные нужды, руб./год;

 $U_{a_{M}}$ – амортизационные отчисления, руб./год;

 ${\it И_{p ext{-}90}}$ – затраты на ремонтно-эксплуатационное обслуживание, руб./год;

 ${\it H}_{\it np}$ – прочие расходы, руб./год.

$$M_{\kappa om} = 61\ 410,24 + 4\ 379,9 + 14\ 454,7 + 21\ 142,4 + 7\ 315,27 + 7\ 900,84 + 4$$
 $295,15 + 7\ 631,26 = 128\ 674,18\ руб./год;$

Стоимость топлива определяется по формуле:

$$\mathcal{U}_{mon} = B_{coo}^{H} \cdot \mathcal{U}_{m}, \tag{8.1.13}$$

где $B_{\kappa om}$ – годовой расход топлива котельной, т/год;

 $B_{\kappa om} = 1705,84 \text{ т/год;}$

 U_m – стоимость единицы топлива, руб./т;

 $U_m = 36$ руб./т.

$$U_{mon} = 1705,84^{\circ}$$
 36= 61 410,24 руб./год,

Стоимость воды, потребленной на нужды котельной:

$$U_{\theta\theta\theta} = G_{\theta\theta\theta} \cdot U_{\theta} , \qquad (8.1.14)$$

где $G_{60\partial}$ – годовой расход воды котельной, м³/год; $G_{вод} = 2740,5$ м³/год; U_6 – стоимость единицы потребленной воды, руб./м³;

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

 $U_{6} = 1,5910 \text{ руб./м}^{3}$.

$$M_{600} = 2740,5 \cdot 1,5910 = 4379,9$$
 руб./год

Стоимость электроэнергии для потребителя с присоединенной мощностью до 750 кВ·А определяется по одноставочному тарифу:

$$U_{\scriptscriptstyle \mathfrak{I}\mathfrak{I}} = W_{\scriptscriptstyle \mathcal{K}OM} \cdot T_{\scriptscriptstyle \mathcal{W}}, \tag{8.1.15}$$

где $W_{\kappa om}$ — годовое потребление электрической энергии электроприемниками котельной, кВт · ч/год;

 $T_{\rm w}$ — тарифная ставка за электроэнергию по одноставочному тарифу, руб./кВт · ч. $T_{\rm w}$ = 0,29567 руб./ кВт · ч.

$$U_{\text{эл}} = 48888 \cdot 0,29567 = 14454,7$$
руб./год

Годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала котельной определяется по выражению:

$$\mathcal{U}_{3n} = \mathbf{Y} \cdot T_{cm1} \cdot K_{map} \cdot K_{mxH} \cdot K_{np.\partial on.} \cdot 6{,}378, \qquad (8.1.16)$$

где Ч- численность обслуживающего персонала котельной, чел.;

Принимается равной 5 человекам;

 T_{cml} — месячная тарифная ставка 4 разряда, руб./мес;

 $T_{cr1} = 207 \text{ py6./mec};$

 K_{map} — тарифный коэффициент, принимается в соответствии с действующей единой тарифной сеткой . Для второго разряда рабочих $K_{\text{тар}} = 1,57;$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ДП 1-43 01 05.22.61.41

Лист

 K_{mxh} — коэффициент технологических видов работ. Принимается $K_{\text{тхн}}$ =1,2;

 $K_{np.\partial on}$ — коэффициент, учитывающий премиальные начисления и доплаты. Принимается равным 1,7.

$$M_{3n} = 5 \cdot 207 \cdot 1,57 \cdot 1,2 \cdot 1,7 \cdot 6,378 = 21 142,4$$
 руб./год,

Отчисления на социальные нужды определяются по формуле:

$$U_{cou,h} = (34+0.6)/100 \cdot U_{3n} = 0.346 \cdot 21 \cdot 142.4 = 7 \cdot 315.27 \text{ руб./год.}$$
 (8.1.17)

где 34%- отчисления на социальное страхование;

0,6% - обязательное страхование от несчастных случаев.

Капитальные затраты на реконструкцию котельной определяются по формуле:

$$K_{\text{кот}} = K_{\text{обр}} \, \cdot k_{\text{попр}} + K_{\text{3д}} + K_{\text{мн}},$$
 руб

где $K_{\text{обр}}$ - Стоимость оборудования определяется согласно договорным ценам;

 $K_{\text{oбp}} = 62307,5 \text{ py6.};$

 $K_{\text{зд}}$ – стоимость зданий и сооружений (30% от всей стоимости);

 $K_{\text{мн}}$ - стоимость монтажных работ (18% от всей стоимости).

$$K_{\kappa om} = 62307.5 \cdot 2 \cdot (1 + 0.18 / 0.52) \cdot (1 + 0.3 / 0.7) = 217 099.30$$
.py6.

Амортизационные отчисления определяются по формуле:

$$U_{aM} = H_{aM1} \cdot K_{3\partial.c.} + H_{aM2} \cdot K_{oo.} \cdot \kappa_m \tag{8.1.18}$$

Лист

					ДП 1-43 01 05.22.61.41
Изм	Aurm	№ доким	Подпись	Лата	

где H_{am1} , H_{am2} — нормы амортизации соответственно по зданиям, сооружениям и оборудованию. $H_{am1} = 3\%$; $H_{am2} = 7\%$;

 $K_{3\partial.c}$ – стоимость зданий и сооружений, руб.;

 $K_{oб.}$ – стоимость оборудования, руб.;

 κ_m - коэффициент, учитывающий вид и качество топлива, $\kappa_{\rm r} = 1$.

$$U_{am} = 0.03 \cdot 96 \cdot 922 + 0.07 \cdot 62 \cdot 307,5 \cdot 1 = 7900,84 \text{ руб./год,}$$

Затраты на ремонтно-эксплуатационное обслуживание:

$$M_{p9o} = H_{p1} \cdot K_{3\partial.c.} + H_{p2} \cdot K_{oo},$$
 (8.1.19)

где H_{p1} , H_{p2} — соответственно нормы отчислений на ремонт и обслуживание зданий и сооружений и оборудования; H_{p1} =1%, H_{p2} =5%.

$$M_{pso}$$
= 0,01 · 96 922+ 0,05 · 62 307,5 =4295,15руб./год,

Прочие расходы определяются по формуле:

$$U_{np} = H_{np} \cdot (U_{3n} + U_{p3o}),$$
 (8.1.20)

где H_{np} – норма прочих (накладных) расходов, %. Принимаем H_{np} = 30%

$$M_{np} = 0,3$$
: (21 142,4 + 4295,15) = 7631,26 руб./год,

Себестоимость отпускаемой теплоты может быть определена по формуле:

$$S_{omn} = \frac{M_{\kappa om}}{Q_{omn}},\tag{8.1.21}$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ДП 1-43 01 05.22.61.41

где $\mathit{II}_{\mathit{коm}}$ – годовые эксплуатационные расходы котельной, руб./год;

 Q_{omn} – количество отпущенной теплоты за год, ГДж/год.

$$S_{omn} = \frac{128674,18}{733895} = 17,53 \, py \delta. / \Gamma \partial \mathcal{M} (73,36 \, py \delta / \Gamma \kappa a \pi)$$

Топливная составляющая себестоимости отпускаемой теплоты:

$$S_{omn}^{m} = \frac{61410,24}{7338,95} = 8,36 \, py \delta. / \Gamma \partial \mathcal{R} (35,01 \, py \delta / \Gamma \kappa a \pi)$$

Далее проводим расчет себестоимости отпускаемой теплоты до реконструкции.

Годовой расход прир. газа котельной: $B_{coo}{}^{H} = 249,62$ тыс.м 3 /год

Стоимость топлива определяется по формуле:

$$M_{mon} = B_{sod}^{H} \cdot II_{m}$$

где U_m — текущая цена природного газа

$$II_{m} = II_{\delta} \cdot \frac{Q_{H.H.T}^{P}}{Q_{H}^{P}}$$

где \coprod_6 — базовая цена топлива при теплоте сгорания $Q_{H.H.T}^P = 7900$ ккал/кг и курсе доллара США $K_{6a3} = 2,5481$ руб./\$, $\coprod_6 = 406,7$ руб/тыс.м³;

 $K_{\text{тек}}$ — текущий курс доллара США на 20.05.2022 г., $K_{\text{тек}}$ =2,5043 руб./\$

$$U_m = 406.7 \cdot \frac{7988}{7900} \cdot \frac{2.5043}{2.5481} = 404.16 py6 / mыс.m3$$

По формуле (8.1.13) определяем стоимость топлива:

$$U_{mon} = 249,62 \cdot 404,16 = 101 385$$
 руб./год.

Годовой расход воды котельной: $G_{600} = 2910 \text{ м}^3/\text{год.}.$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Стоимость единицы потребленной воды: $II_e = 1,5910$ руб./м³.

По формуле (8.1.14) определяем стоимость воды:

$$M_{600}$$
=2910· 1,5910 = 4 629,81 руб./год.

Установленная мощность токоприемников в котельной: $P_{ycm} = 30 \text{ кBt}$.

Коэффициент использования установленной электрической мощности. Принимается равным 0,5.

Число часов работы котельной в году: $T_{\kappa om} = 4656$ часов.

По формуле (8.1.10) определяем годовое потребление электрической энергии электроприемниками котельной:

$$W_{\kappa om} = 30 \cdot 0,55 \cdot 4656 = 76824$$
кВт · ч/год.

По формуле (8.1.15) определяем стоимость электроэнергии:

$$M_{\scriptscriptstyle 9.7} = 76824 \cdot 0,29567 = 22714,55$$
 руб./год.

Численность обслуживающего персонала котельной: 5 человека.

Тарифный коэффициент, принимается в соответствии с действующей единой тарифной сеткой . Для четвертого разряда рабочих $K_{map} = 1,57$.

Коэффициент технологических видов работ. Принимается $K_{mxh} = 1,2$.

Коэффициент, учитывающий премиальные начисления и доплаты. Принимается равным 1,7.

По формуле (8.1.16) определяем годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала котельной до реконструкции:

$$M_{3n} = 5 \cdot 207 \cdot 1,57 \cdot 1,2 \cdot 1,7 \cdot 6,378 = 21 142,4$$
 руб./год.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ДП 1-43 01 05.22.61.41

Лист

По формуле (8.1.17) определяем отчисления на социальные нужды:

$$U_{cou.h.} = 0.364 \cdot 21 \cdot 142,4 = 7 \cdot 315,27$$
 руб./год.

По формуле (8.1.19) определяем амортизационные отчисления

$$M_{am} = 0.03.71\ 230 + 0.07.41\ 175 = 5\ 019.15\ руб./год.$$

По формуле (8.1.19) определяем затраты на ремонтно-эксплуатационное обслуживание:

$$M_{p \ni o} = 0.01 \cdot 71 \ 230 + 0.05 \cdot 41 \ 175 = 2 \ 771.05 \ руб./год.$$

По формуле (8.1.20) определяем прочие расходы:

$$M_{np} = 0.3 \cdot (21\ 142.4 + 2\ 771.05) = 7\ 174.03$$
 руб./год.

По формуле (8.1.12) определяем годовые эксплуатационные расходы котельной:

$$M_{\kappa om} = 169 996,38 \text{ руб./год.}$$

По формуле (8.1.21) определяем себестоимость отпускаемой теплоты:

$$S_{omn} = \frac{169996,38}{733895} = 24,88 \, py \delta. / \Gamma \partial \mathcal{R} (104,11 \, py \delta / \Gamma \kappa a \pi)$$

Определяем топливную составляющую себестоимости отпускаемой теплоты:

$$S_{omn}^{m} = \frac{101385}{733895} = 13,81 \, py \delta. / \Gamma \partial \mathcal{H} (57,80 \, py \delta / \Gamma \kappa a \pi)$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Годовой расход условного топлива до реконструкции определяется по формуле:

$$B_{y} = B_{\kappa om} \cdot \frac{Q_{H}}{Q_{y}} \tag{8.1.22}$$

где $B_{\kappa om}$ - годовой расход натурального топлива, т.нм³/год;

$$B_{\kappa om} = 249,62 \text{ т.нм}^3/\text{год};$$

 $Q_{\rm H}$ – теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг;

 Q_{y} – теплота сгорания условного топлива, МДж/кг.

$$B_y = 249620 \cdot \frac{33,45}{29,31} = 284878 \kappa \text{cym/200},$$

Удельный расход топлива на единицу отпущенного тепла определяется по формуле:

- натурального:

$$b_{omn}^{H} = \frac{B_{\kappa om}}{Q_{omn}} = \frac{249620}{1754} = 142,31$$
нм³/Гкал, (8.1.22)

- условного:

$$b_{omn}^{y} = \frac{B_{y}}{Q_{omn}} = \frac{284878}{1754} = 162,41 \kappa eym/\Gamma \kappa a \pi,$$
 (8.1.23)

где Q_{omn} – годовой отпуск тепла потребителям, ГДж.

Срок окупаемости проекта определяется по формуле:

$$T_{o\kappa} = \frac{K_{\kappa om}}{U_{cyn} - U_{nn}}$$
 (8.1.24)

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

где H_{cyu} — величина годовых эксплуатационных расходов котельной до реконструкции, руб./год;

 U_{nn} - величина годовых эксплуатационных расходов котельной после реконструкции котельной, руб./год;

 $K_{\kappa om}$ – капитальные затраты на реконструкцию, руб.

$$T_{ok} = \frac{21709930}{169996,38 - 12867418} = 5,2200a,$$

Структура себестоимости отпускаемого тепла представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Структура себестоимости отпускаемого тепла

Наименование элемен-	Усл.	До реконстр-ии		После реконстр-ии	
тов и статей затрат	обо-	Значение,	%	Значение,	%
тов и статей затрат	знач.	руб.	70	руб.	/0
1.Материальные затра-	U_{M3}	128 729,36	75,72	80 245,04	62,3
ты,	P1 M3	120 727,30	13,12	00 243,04	02,3
в т.ч.: - топливо,	\mathcal{U}_m	101 385	59,63	61 410,24	47,72
- вода,	M_{e}	4 629,81	2,72	4 379,9	3,4
- электроэнергия.	Иэл	22 714,55	13,36	14 454,7	11,23
2. Содержание и эксплу-	$M_{p \ni o}$	2 771,05	1,63	4 295,15	3,3
атация ЭОиС,в т.ч.:	11 p30	2 771,03	1,03	4 273,13	3,3
-амортизация:	$И_{a_{\mathcal{M}}}$	5 019,15	2,95	7 900,84	6,14
3.Оплата труда	M_{3n}	21 142,4	12,43	21 142,4	16,43
4.Отчисления на соц.	$M_{cou.h}$	7 315,27	4,3	7 315,27	5,68
нужды	11 СОЦ.Н	7 313,27	7,5	1 313,21	3,00
5.Прочие расходы	\mathcal{U}_{np}	5 019,15	2,95	7 631,26	5,9
Всего		169 996,38	100	128 674,18	100

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата