



Спецификация помещений

№ п/п	Наименование помещения
1	Заготовительный цех
2	Разделочное отделение
3	Сварочное отделение
4	Загонное отделение
5	Комната мастеров
6	КТП

Данные о групповых щитках с автоматическими выключателями

№ Шитка	Тип Шитка	Установленная мощность, кВт	Номер автоматического выключателя				Ток расч. А	
			Дополнительные		Трёхфазные			
			Защитные	Резерв ные	Защитные	Резерв ные		
Ш01	ПР8501-101-2153	12,93	12	-	6	-	25	16
Ш01а	ПР8501-102-2153	1,63	6	-	-	-	25	16

Условные обозначения

A – количество светильников;

B – тип светильников;

300 лк — Нормируемая освещенность помещения

⚡ — Выключатель однополюсный, сдвоенный

∞ — Выключатель однополюсный

— Аворийный светильник

Beobachtung

□ — светильники световозвращающие

— Щиток рабочего освещения

[illegible]