

تقرير الأداء الشامل - سولار الدمام الصناعي

٢٠٢٦/٧/١٦ إلى ٢٠٢٦/٦/١٦ • الفترة: DMM-IND • Dammam

الملخص التنفيذي

Performance Ratio

145.5
%

الوفر المالي

263,189.7
SAR


الكربون المتجنب

881.38
طن CO₂e

إجمالي الطاقة

2,040,230.26
kWh

اتجاه الإنتاج اليومي



06-1706-1806-1906-2006-2106-2206-2306-2406-2506-2606-2706-2806-2906-3007-0107-0207-0307-0407-0507-0607-0707-0807-0907-1007-1107-1207-1307-1407-1507-16

جودة البيانات

1.7% 5.3%
مشبوهة/فقيرة

93.0% صحيحة

مرفوضة

7

مشبوهة

22

صحيحة

383

إجمالي القراءات

412

الأثر البيئي المكافئ

kWh/kWp 240.03

kWp 8,500

kgCO₂e/kWh 0.432

30 يوم

Specific Yield

القدرة المنصوبة

معامل الانبعاث

عدد الأيام

41,970 شجرة/سنة

km 7,344,829

kWh 1,428,161.18

kWh 612,069.08

أشجار مكافئة

كم سيارة متجنب

استهلاك ذاتي

طاقة مُصدّرة

معلومات المشروع

اسم المشروع	سولار الدمام الصناعي	نوع الإنفرت	central
الرمز	DMM-IND	سيرال الإنفرت	SN-DMM-IND-001
الموقع	Dammam, Saudi Arabia	العملة	SAR
القدرة	kWp 8,500	تعرفة البيع	SAR/kWh 0.15
تاريخ التشغيل	٢٠٢٦/١٧	تعرفة Feed-in	SAR/kWh 0.08

المراقب / الممول

اسم الممول	صندوق التنمية الصناعية السعودي
رقم الاتصال	4567 777 13 966+

التوثيق على Hedera

الحالة	عدد العناصر	Transaction ID	Consensus Timestamp
confirmed	720	0.0.902393-212619773-97358	1784111488.123456789

القراءات المشبوهة (آخر 10)

وقت القياس	القيمة	سبب الاشتباه
٢٠٢٦/١٧	kWh 3,003.62	قراءة في ساعة غير نهائية (إشعاع شمسي صفر)
٢٠٢٦/١٩	kWh 7,253.9	قفزة مفاجئة في الإنتاج مقارنة بالفترة السابقة
٢٠٢٦/١٩	kWh 2,353.41	قراءة في ساعة غير نهائية (إشعاع شمسي صفر)
٢٠٢٦/٢٠	kWh 5,659.5	قراءة في ساعة غير نهائية (إشعاع شمسي صفر)
٢٠٢٦/٢٢	kWh 7,987.41	القيمة تتجاوز النطاق المتوقع للقدرة المنصوبة
٢٠٢٦/٢٢	kWh 6,575.17	قراءة في ساعة غير نهائية (إشعاع شمسي صفر)
٢٠٢٦/٢٢	kWh 1,009.88	القيمة تتجاوز النطاق المتوقع للقدرة المنصوبة
٢٠٢٦/٢٣	kWh 8,682.78	قراءة في ساعة غير نهائية (إشعاع شمسي صفر)
٢٠٢٦/٢٣	kWh 677.6	القيمة تتجاوز النطاق المتوقع للقدرة المنصوبة
٢٠٢٦/٢٥	kWh 978.77	قفزة مفاجئة في الإنتاج مقارنة بالفترة السابقة