

APAVE MAROC

3ème étage du bâtiment 5 de l'immeuble Zénith
Quartier Sidi Maarouf
20280 Casablanca MAROC
Tél : +212 5 22 30 00 58
Fax : +212 5 22 30 23 68

DATE	CLIENT	PAGE
27/01/26	C60395	1

SOMAS STE MNE DE STOCKAGE

LOTISSEMENT PETROLIERS OUED MALEH

I.C.E 000000695000053
28810 MOHAMMEDIA

REFERENCES A RAPPELER pour tout paiement ou réclamation		EXERCICE	Etablissement : 2
C60395	AE260021	2026	STATION DE POMPAGE MOHAMMEDIA

Désignation	Qté	P.U	Montant HT
Contrôle réglementaire des installations électriques	366,00	29,00	10614,00

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE : Douze mille sept cent trente six DHS, quatre-vingts centimes	TOTAL HT :	10 614,00
MODE DE REGLEMENT 60 jours	T.V.A. 20%	2 122,80
	TOTAL T.T.C.	12 736,80

apave MAROC (26)
Immeuble 5 de Zénith Millenium
3ème étage, Sidi Maarouf
Casablanca - Maroc
Tél. : 05 22 30 00 58 - Fax : 05 22 45 12 11

SARL au capitale de 500.000,00 Dirhams
3ème étage du bâtiment 5 de l'immeuble Zénith
Quartier Sidi Maarouf à Casablanca MAROC 20280
Tél, 05.22.30.00.58/05.22.30.91.61 - Fax 05.22.30.23.68
E-mail : maroc@apave.com

ICE / 002903855000045
Patente 32650840 - R. C. Casablanca 520985
Identifiant Fiscal 50622364 - CNSS 4540918
R.I.B: 021780000002703001841627



CERTIFICAT ANNUEL DE VERIFICATIONS D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

prévu par le tarif des Risques Industriels de la Fédération Marocaine
des Sociétés d'Assurances et de Réassurances (**FMSAR**)

Assuré : **SOCIETE MAROCAINE DE STOCKAGE**

Nature du risque : POMPERIE GAZ

Situation de l'établissement : OUED MELLAH – **MOHAMMEDIA-**

N° abonné : 60 395/02/SE

Zone : 50

Date de la visite : Les 19 et 20 Janvier 2026

Nous, soussigné **APAVE MAROC**, organisme vérificateur agréé, déclarons avoir procédé à la vérification annuelle de l'installation électrique du risque déclaré ci-dessus par l'Assuré.

Cette vérification a donné lieu à l'établissement d'un rapport détaillé qui a été remis à l'assuré.
Nous formulons les observations portées ci-après, et rappelons à l'assuré qu'il s'est engagé, entre autres, à exécuter dans un délai maximum de trois mois les travaux d'entretien ou de modification qui en résultent (clause 113-1).

Cette installation :

- ☐ ne pourra être considérée comme une installation ordinaire contrôlée (**clauses 110 et 113** de la circulaire de la **FMSAR**) qu'à la condition que soient effectués les travaux d'entretien et les modifications ci-après portés au verso.
- ☐ ne pourra être considérée comme une installation de sécurité (**clauses 111 et 113** de la circulaire de la **FMSAR**) qu'à la condition que soient effectués les travaux d'entretien et les modifications ci-après portés au verso.
- ☒ pourra être considérée comme une installation de sécurité pour locaux présentant des risques d'explosion (**clauses 112 et 113** de la circulaire **FMSAR**).
- ☐ ne peut être rendue conforme à aucune des clauses 110, 111, 112, 113, en raison de sa conception actuelle (voir au verso).

Fait à CASABLANCA, Le 29 Janvier 2026


Société à responsabilité limitée
27, place du Maroc
Casablanca - Maroc
Tél : 05 22 30 30 30 Fax : 05 22 45 12 10

A / Conception et réalisation des installations :

- Conception et réalisation satisfaisantes.

B / Protection et adaptation contre les risques d'incendie d'origine électrique :

- Sans observation.

C / Isolement :

- Bon isolement sur les circuits mesurés.

D / Prise de terre :

- Bonnes valeurs dans l'ensemble.

E / Entretien :

- Assuré

F / Matériel de sécurité :

- En place.

G / Autres observations :

- Voir notre rapport.