PLAZA DE LA SALUD-METR105

138/12.8 kV
50 MVA

YNyn0d11 Ucc=11.61% INVEMA DOMINICANA-SPM201

138/4.3 kV
17 MVA

YNyno Ucc=8.05%

154/11 kV
62.5 MVA

YNd11 Ucc=17.48%

154/11 kV
62.5 MVA

YNd11 Ucc=17.48%

154/15 kV
100 MVA

YNd11 Ucc=17%

67/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=7.06%

69/12.5 kV

6.25 MVA Dyn1 Ucc=8.5%

8.64 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/34.5 kV
60 MVA

YNyn0+d Ucc=12.4%

138/34.5 kV
90 MVA

YNd11 Ucc=12.11%

138/34.5 kV
90 MVA

YNd11 Ucc=12.11%

138/34.5 kV
80 MVA

YNd11 Ucc=12.79%

CEMEX

69/34.5 kV
15 MVA

YNd11 Ucc=8.71%

138/12.8 kV
30 MVA

YNyn+d11 Ucc=10.5%

60.579 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138/34.5 kV
65 MVA

YNd11 Ucc=12.5%

138/34.5 kV
65 MVA

YNd11 Ucc=12.5%

138/34.5 kV
65 MVA

YNd11 Ucc=13.08%

138/34.5 kV
65 MVA

YNd11 Ucc=13.08%

69/6.6/10 kV
4 MVA

Yyn0d11 Ucc≈7%

SAN RAFAEL

69/12.47 kV
14 MVA

YNd1 Ucc≈7.12%

LAB. SUED-ZF PERLAV-PALA101

19.18 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

0.05 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138/69/12.5 kV
40 MVA

YNyn0d1 Ucc=14.39%

138/34.5 kV
28 MVA

YNyn0d11 Ucc=8.56%

138/34.5 kV
65 MVA

YNd11 Ucc=10.14%

138/34.5 kV
65 MVA

YNd11 Ucc=10.14%

138/34.5 kV
65 MVA

YNd11 Ucc=10.14% HI3805-GRUPO RAMOS MULTIPLAZA HIGÜEY
69/12.47 kV

4.2 MVA Dyn1 Ucc=8.54%

138/34.5 kV
80 MVA

YNd11 Ucc=12.79%

34.5/4.16 kV Dyn1 Ucc≈10%

138/13.8 kV
156 MVA

YNd1 Ucc=7.99%

22 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

50 MVA Dyn11 Ucc=11.88%

ISDO101- CND HATO NUEVO

0.39 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

VIME03-GRUPO RAMOS LA SIRENA VILLA MELLA VIME01-LA REINA

15.6 MW

12.47/12.47 kV

5 MVA Dyn1 Ucc≈7% ZF TAMBORIL-DPED101 EDITORA PADILLA-KDIE104

1.12 km 559.5 MCM AAAC 1C/F

138 kV PIMENTEL 2850

69/13.8 kV
4 MVA

YNd1 Ucc=8%

0.01 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

KPF ZF SPM AES 0.19 km 4/0 AWG-Cu 1C/F

KPF ZF SPM CHENTEC

20 Mvar

138/13.8 kV 65 MVA
Ynd1 Ucc=10.88%

9.74 Mvar

3.9 km RHZ1 12/20 kV XLPE

67/13.2 kV

3.5 MVA Dyn1 Ucc=6.82% FONT GAMUNDI-LVPE103

138/34.5 kV
80 MVA

YNd11 Ucc=12.69%

10 Mvar

40 Mvar

0.09 km 559 MCM-AAAC 1C/F

138/34.5 kV
50 MVA

YNd11 Ucc=11.68%

2.09 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F1.6 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.038 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

17 Mvar 69 kV HIGÜEY 4600

SISTEMA ALMACENAMIENTO 1 EDM 3
2.5 MWh VIME05

138/34.5 kV
75 MVA

YNd11 Ucc=10.62%

40 Mvar

2 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F LM3806-GRUPO RAMOS AV. VENEZUELA 2.8 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F (Operada a 69 kV)

138/4.16 kV

25 MVA Dyn1 Ucc=10.81%

138/4.16 kV

25 MVA Dyn1 Ucc=10.81%

69/12.47 kV
15 MVA

YNd1 Ucc=5.6%

3.98 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.02 km 477 MCM-ACSR 1C/F

0.016 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

0.292 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.8 km 2/0 AWG-AAAC 1C/F

0.025 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

0.384 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F MAPRICA-METR107 CEDIMAT-PUBLICACIONES AHORA-METR106

0.075 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138 kV NAVARRETE 2

2356 B1B2

138/34.5 kV
72 MVA

YNd11 Ucc=13.12%

138/34.5 kV
72 MVA

YNd11 Ucc=13.12%

2872-PELGE-T02 VIME04

COSTA CARIBE-JDOL01

138/13.8 kV
65 MVA

YNd1 Ucc=16.67%

0.005 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F DESP03-LA SIRENA AV. MELLA-INVERPLATA HOTEL HAMACA-BOCA01 VALD901 LBAR102

22 km 450 MCM-ACAR 1C/F
(Operada a 69 kV) CUAR102

TERMOENVASES

39.53 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

138/34.5 kV
75 MVA

YNd11 Ucc=10.62%

138/13.8 kV
48 MVA

YNd1 Ucc=12.973%

69/22 kV
4 MVA

YNd11 Ucc=7.83%
69/13.8 kV
15 MVA

YNd11 Ucc=9.89%

69/12.47 kV

10.5 MVA Dyn1 Ucc=7.4%

69/34.5 kV
32 MVA

YNd11 Ucc=14.14%

138/13.2 kV
95 MVA

YNd1 Ucc=10.73%

138/13.8 kV

40 MVA Dyn1 Ucc=11%

FERSAN

CARIBETRANS-COHE105 HOTEL JARAGÜA-INVERPLATA-CNP801

EMBA101-ALMACENES UNIDOS CND 30 DE MAYO-MATA106 MATA104

69/13.8 kV
15 MVA

YNd1 Ucc=10.00%

69/13.8 kV
15 MVA

YNd1 Ucc=10.00%

69/13.8 kV
30.12 MVA

YNd1 Ucc=10.00%

69/13.8 kV
30.12 MVA

YNd1 Ucc=10.00%

12.47/0.48 kV
0.8 MVA

YNd11 Ucc=10%

69/13.8 kV
14 MVA

YNd11 Ucc=10%

69/12.47 kV
14 MVA

YNd1 Ucc=10%

138/34.5 kV
63 MVA

YNd11 Ucc=11.45%

138/34.5 kV
60 MVA

YNd11 Ucc=12.5%

4.16/0.440 kV
0.800 MVA
YNd5

COASTAL PETR. DOM.-UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE-ZFSP01

HISPANIOLA FRESH FRUIT-MCRI301 UNIBE-CNP804 CODETEL-CNP807

0.30 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

COLCHONERíA LA NACIONAL

MULTICENTRO SIRENA CHARLES 1342 ZFVE101 1.06 km 2/0 AWG-ACSR 1C/F

15 km 465 MCM-AAAC 1C/F

34.5/12.47 kV Dyn1

20 MVA

2840-LTERK-C01 CNP806

138/13.8 kV
150 MVA

YNd1 Ucc=17.94%

0.98 km 477 ACSR-MCM 1C/F

138/34.5 kV
60 MVA

YNd11 Ucc=12.37%

5 Mvar

10.5 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

8.25 km 477 MCM-ACSR 1C/F

2.4 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

12.2 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

KPF CAYACOA

N.A.

0.59 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

Fuel Oil BERSAL
4 X 6.3 MW
Fuel Oil #6

230 kV Interruptor y Medio

4820-QUI2D-T03

4820-QUI2D-T02

4820-QUI2D-T01

4810-QUI1D-T03

4810-QUI1D-T02

4810-QUI1D-T01

230/13.8 kV
90 MVA

YNd11 Ucc=18.00%

Fuel Oil 20.33 MW
HRSG

Fuel Oil 4 X 17.076 MW

Fuel Oil 4 X 17.076 MW

Fuel CESPM 1 Oil 100 MW
Gas Natural/ Fuel Oil #2

138/34.5 kV
45 MVA

YNyn0d11 Ucc≈11%

1.698 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

AES ANDRÉS 1754

AES ANDRÉS INTERCONEXIÓN
1750

138/19 kV
200 MVA

YNd1 Ucc=11.42% AES ANDRÉS TG

196.80 MW
Gas Natural

138/13.8 kV
141 MVA

YNd1 Ucc=16.66%

AES ANDRÉS TV
121.32 MW
Gas Natural

16 km 652.4 MCM-AAAC 2C/F 345 kV BONAO 3

2132

B2 B1

345 kV EL NARANJO

2950

9.36 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

26.086 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

3.9 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F
138 kV SAN PEDRO BIOENERGY 4300
0.39 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

1.925 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

INGENIO CRISTÓBAL COLÓN

138/6.9 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=8.06%

CONSORCIO MINERO DOMINICANO-CEPA01

138/13.8 kV
45 MVA

YNd5 Ucc=13.17%

BIO SAN PEDRO BIOENERGY
28.90 MW
Biomasa

7.2 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

27.5 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

138 kV BOCA CHICA
1700

27.5 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F 20.122 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

30.365 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F BOCA02

138/12.47 kV
40 MVA

YNyn0d11 Ucc=14.76%

4.81 km 450 MCM-ACAR 1C/F

(Inom=568 A, Derating factor=0.8567119)

0.57 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

4.81 km 450 MCM-ACAR 1C/F

(Inom=568 A, Derating factor=0.8567119)

138 kV LOS ORÍGENES 4200

138/13.8 kV
65 MVA

YNd1 Ucc=18.37%

Fuel Oil

LOS ORÍGENES G1
3 X 8.44 MW

Gas Natural/ Fuel Oil #6

138 kV SPM

4000

BPBT

140 MVA

138/69/12.47 kV

YNa0(d11) Ucc=12.01%

20 Mvar

0.54 km 4/0 AWG-Cu 1C/F

0.74 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

ZF SPM
4190

69/12.47 kV

22.4 MVA Dyn1

0.42 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

Ucc≈8%

0.01 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

69/12.47 kV
35 MVA

YNyn0d11 Ucc=7.42%

67/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8% ZF SAN PEDRO CHENTEC

4150 ZFCH01

80 MVA

138/69 kV

YNa0+d Ucc=9.9%

69 kV BOCA CHICA

1710

69/12.47 kV
37 MVA

YNyn0d11 Ucc=7.98

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8% PACI01

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8%

CEMEX
4805

6.785 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

12 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

18.5 MVA Dyn1 Ucc=7.95% CONSUELO

4020

GERENCIA DE OPERACIONES

DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA

ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO

(SENI)

ORGANISMO COORDINADOR

del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado

de la República Dominicana, INC.

ÁREA DE ESTUDIOS

138 kV HATO MAYOR 2
4643

138/12.47 kV
40 MVA

YNyn0 Ucc=14.76% RO3804-GRUPO RAMOS MULTIPLAZA LA ROMANA

138 kV LA ROMANA
4520

80 MVA

138/69 kV

YNa0+d Ucc=10%

69 kV HATO MAYOR 2
4644

29 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

100 MVA

138/69 kV

YNa0d1 Ucc=9.83%

69 kV LA ROMANA

4500

18.5 km 2/0 AWG Cu 1C/F

12.55 km 2/0 AWG AAAC 1C/F

0.03 km 2/0 AWG AAAC 1C/F

6.4 km 2/0 AWG Cu 1C/F

69/7.2 kV

0.75 MVA Dyn1 Ucc≈5%

69/4.16 kV

2.25 MVA Dyn1 Ucc=7.767%

69/7.2 kV

0.5 MVA Dyn1 Ucc=6.1% BATEY LECHUGA

4100

RANCHO PELIGRO
4120

GUAYMATE 4110

BLEC01 RPEL01

GUAY01

2.4 km 4/0 AWG AAAC 1C/F
69 kV LA ROMANA(PUEBLO) 4510 15.6 Mvar

69/12.47 kV
18.5 MVA

YNyn0d11 Ucc≈8%

69/4.16 kV
28 MVA

YNyn0d11 Ucc=8.25%

ROPU05

ROPU02

69/12.47 kV
28 MVA

YNyn0+d Ucc=7.6% HATO MAYOR

4400 HAMY01

69/12.47 kV
18 MVA

YNyn0d11 Ucc=7.67% ROBV03 9 km 4/0 AWG AAAC 1C/F
0.03 km 4/0 AWG AAAC 1C/F

27.5 km 4/0 AWG AAAC 1C/F

69/13.2 kV

3.5 MVA Dyn1 Ucc≈7% RÍO CHAVÓN

4515

RCHA01

69/12.47 kV

1.7 MVA Dyn1 Ucc=7.06% BENEDICTO

4201 BENE01

69/12.47 kV

30 MVA Dyn1 Ucc=9.19% HI6903

69 kV BUENA VISTA
4505

KPF HIGÜEY

138/34.5 kV
20 MVA

YNyn0 Ucc=12.5%

39.1 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=7.3% SAMA01

69 kV SABANA DE LA MAR
4450

3.3 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.2 km 477 MCM-ACSR 1C/F 0.08 km 477 MCM-ACSR 1C/F 0.6 km 477 MCM-ACSR 1C/F

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8% CÉSAR IGLESIAS 4011

69/12.47 kV

5.25 MVA Dyn1 Ucc≈7% DESTILERÍA BRUGAL 4012

BRUG01

69/0.48 kV

1.68 MVA Dyn1 Ucc≈6% HARINAS DEL HIGÜAMO

4013

HARG01

5.04 km 477 MCM-ACSR 1C/F

1.92 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

3.75 MVA Dyn1 Ucc≈7% GUAVABERRY 4033

GUAV01

69/12.47 kV

28 MVA Dyn1 Ucc=7.72% CAYACOA

4660 CAYA02 3.9 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

11.83 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈8% CATALINA

1290

CATA02

69/12.47 kV

10 MVA Dyn1 Ucc≈8% ACUEDUCTO BRUJUELAS 1295 BRUJ01

6.45 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

8.53 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 0.021 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

KPF CALETA 3 CALE04

2.89 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8%

AERO. LAS AMÉRICAS 1321

0.51 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

KPF CARTONES DEL CARIBE

69/12.47 kV

3.125 MVA Dyn1 Ucc≈7% CART01

CARTONES DEL CARIBE 1338

0.36 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F
69/34.5 kV

25 MVA Dd0 Ucc=7.9% KILÓMETRO 24

1330

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈8% GRAM01

GRUPO RAMOS MELLA
1327

138/12.47 kV

50 MVA Dyn11 Ucc=9.44%

7 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

6.25 MVA Dyn1 Ucc=8.5%

GUERRA
1328

GU6901

8.6 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.5 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/13.050 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8%

7.055 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/34.5 kV
60 MVA

YNd11 Ucc=12.49%

69 kV MATA DE PALMA
1344

MATA DE PALMA
50 MW

8.53 km 450 MCM-ACAR 1C/F
11.92 km 450 MCM-ACAR 1C/F

3.24 km 450 MCM-ACAR 1C/F 5.807 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

5.807 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138 kV HAINAMOSA

1190 B1B2

138/12.47 kV
50 MVA

YNyn0d11 Ucc≈11% EBRI11

138/12.47 kV
40 MVA

YNyn0d11 Ucc=9.85% VDU805

140 MVA

138/69 kV

YNa0+d Ucc=14.8%

69 kV VILLA DUARTE 1540 B1B2

69 kV HAINAMOSA

1191

BPBT

150 MVA

138/69 kV

YNa0+d Ucc=12.37%

40 Mvar

69/0.48 kV

3.75 MVA Dy1/Dd0 Ucc≈7% BASE A. DE SAN ISIDRO

1331

BASI01

KPF GUERRA

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈8%

ACDO01

ACUEDUCTO ORIENTAL 1345

0.3 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

TAMARINDO
1340

69/0.48 kV

2.58 MVA Dyn1 Ucc≈7% TADO01 2.19 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

50 MVA Dyn11 Ucc=11.88%

INVI05

0.325 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

3.219 MVA Dyn1 Ucc≈7% GRUPO ALASKA

1792

1.53 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

2.52 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F
69/12.47 kV

4.22 MVA Dyn1 Ucc≈7% COLCHONERIA LA NACIONAL-MCSI01

138 kV VILLA DUARTE 1550 BTBP

7 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

7 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69 kV TIMBEQUE 2

1255

BPBT

2.50 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

125 MVA

138/69 kV

YNa0+d Ucc=12.4%

69 kV LOS MINA
1170

69/12.5 kV
30 MVA

YNd11 Ucc=6.81%LM6902 0.552 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.35 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 0.26 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

3.3 MVA Dyn1 Ucc≈7%

TEMP01

TEMPLASTISA
1172

69/12.47 kV
14 MVA

YNyn0d11 Ucc≈8% MCEN01 MEGACENTRO

1175

3.04 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

3.43 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

6.32 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

2.4 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.93 km 559.5 AWG-AAAC 1C/F

0.117 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

4.2 MVA Dyn1 Ucc≈7% MOLINOS DEL OZAMA

1545

9.238 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

50 MVA Dyn11 Ucc=11.89%

9.33 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.045 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8%

13.187 km 450 MCM-ACAR 1C/F

23.987 km 450 MCM-ACAR 1C/F

13.56 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

KPF YAMASÁ 0.675 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/12.47 kV
28 MVA

YNyn0+d Ucc=7.76%

YAMASÁ
1420

YAMA01

0.05 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/20 kV
60 MVA

YNyn0 Ucc=12% MONTE PLATA SOLAR

60 MW

69 kV MONTE PLATA SOLAR
1445

ZF GILDAN
1322

3.39 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F HAMO01
69/12.47 kV

7 MVA Dd0 Ucc≈8%

69/12.47 kV
14 MVA

YNyn0d11 Ucc=5.88%

69 kV MONTE PLATA
1440

ROPU01 HI6901 HI6904 RO3805 RO3801-ZF ROMANA 2 RO3806 H2

138/34.5 kV
14 MVA

YNyn0d11 Ucc≈8%

138 kV HIGÜEY 4560

138 kV EL SEIBO
4640

0.9 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F SEIB01 CONS02 CAYA01 CAYA03

0.11 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

3.3 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

ZF MULTCAUCEDO
1715

0.1 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F 11.64 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138/12.47 kV
28 MVA

YNyn0d11 Ucc=12.2% HAMO04

KPF HARINAS DEL HIGÜAMO

0.43 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.22 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

INVI02

1.2 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

4.36 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.164 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F SPM101 VDU802 VDU810

138/12.47 kV
50 MVA

YNyn0d11 Ucc≈11% EBRI01 EBRI07

INVI03

INVI01

INVI04

INVI06 SPER02 CORP. AVÍCOLA DEL CARIBE-SPER01

138 kV SPM 2

4801 B1B2

Autotransformador 345/230 kV Ucc=

Banco de Capacitores

SVC

SMC

EDEESTE

EDESUR

EDENORTE UNR

LUZ Y FUERZA

PROGRESO EL LIMÓN

Disyuntor 69 kV N.A. Disyuntor 138 kV N.A. Disyuntor 230 kV N.A. Disyuntor 345 kV N.A. Disyuntor 69 kV N.C. Disyuntor 138 kV N.C. Disyuntor 230 kV N.C. Disyuntor Central N.A. Disyuntor Central N.C. Disyuntor Línea 69 kV N.A. Disyuntor de línea 138 kV N.A. Disyuntor de línea 230 kV N.A. Disyuntor de línea 345 kV N.A. Disyuntor de línea 69 kV N.C. Disyuntor de línea 138 kV N.C. Disyuntor de línea 230 kV N.C. Disyuntor de línea 345 kV N.C.
Terminal EDEESTE

Terminal EDESUR

Terminal UNR

Terminal EDENORTE

Terminal generadores

Disyuntor 230 kV N.C.

EDESUR

EDENORTE

EDEESTE UNR

Central 3 devanados 34.5/69 kV

230/34.5 kV

3 devanados 34.5/138 kV S
S

S

S

S

S

S

S

EDESUR Secc. y fusible

EDENORTE Secc. y fusible

EDEESTE Secc. y fusible

UNR Secc. y fusible

EDESUR Interruptor

EDENORTE Interruptor

EDEESTE Interruptor

UNR Interruptor

EDESUR Secc. y Interruptor

EDENORTE Secc. y Interruptor

EDEESTE Secc. y Interruptor

UNR Secc. y Interruptor

EDESUR fusible

EDENORTE fusible

EDEESTE fusible

UNR fusible

69 kV Barra Simple 138 kV Barra Simple 230 kV Barra Simple 345 kV Barra Simple 69 kV Barra Simple Secc. con Seccionador 69 kV Barra Simple Secc. Interruptor N.A. 69 kV Barra Simple Secc. Interruptor N.C. 138 kV Barra Simple Secc. Interruptor N.A. 138 kV Barra Simple Secc. Interruptor N.C. 230 kV Barra Simple Secc. Interruptor N.A. 230 kV Barra Simple Secc. Interruptor N.C. 345 kV Barra Simple Secc. Interruptor N.A. 345 kV Barra Simple Secc. Interruptor N.C.

31.21 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.17 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138 kV LOS MINA 5
1185

LOS MINA 5
118 MW
Gas Natural

0.2 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F
138/13.8 kV
150 MVA

YNd1 Ucc=17.94%

138 kV LOS MINA 7
1182

LOS MINA 7
123.25 MW
HRSG

138/12.47 kV
50 MVA

YNyn0d11 Ucc≈11% LM3808
138/12.47 kV
50 MVA

YNyn0d11 Ucc≈11% LM3801-GRUPO RAMOS SAN ISIDRO

138 kV LOS MINA

1180 B1B2

69 kV TIMBEQUE BP 1250

BT

0.2 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

(Inom=1200 A, Derating factor=0.9049774)
0.18 km 491 MCM-ACCC GDANSK 2C/F 0.35 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

138/13.8 kV
150 MVA

YNd11 Ucc=14.23%

Fuel Oil

EDM2 Grupo 2
3 X 17.076 MW

Gas Natural/FO #6

Fuel Oil

EDM2 Grupo 1
3 X 17.076 MW

Gas Natural/FO #6

Fuel Oil

EDM2 TV
8.8 MW
HRSG

0.094 km 4/0 AWG-Cu 1C/F
0.85 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/4.16 kV
22 MVA

YNyn0d11 Ucc=7.6%

69/12.47 kV
49 MVA

YNyn0d11 Ucc=8.4%

69/4.16 kV
14 MVA

YNyn0d11 Ucc=7.9% DESP06

69 kV DESPACHO
1270

138/12.47 kV
40 MVA

YNyn0d11 Ucc≈11%

138/12.47 kV
50 MVA

YNyn0d1 Ucc≈10%

VIME06- PROMOTORA PRADERA VERDE VIME07 VIME02

138 kV VILLA MELLA

B1 1450 B2

138 kV HAINA

1510 BPBT

138 kV ITABO

1350 B1

138 kV ITABO TG B2

1391 B1B2

138/12.47 kV
50 MVA

YNyn0d11 Ucc=12.2% TIM201

138 kV METROPOLITANO

1480

GIS

3 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F 9.7 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

138 kV TIMBEQUE 2
1254 B1B2

18.9 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

0.21 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

2.5 km 450 MCM-ACAR 1C/F

2.5 km 450 MCM-ACAR 1C/F

9.14 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

PARA101

9.14 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

2.3 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

20.66 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F UASD101 UASD104 UASD106

3.5 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

0.5 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138/13.2 kV
60 MVA

YNd1 Ucc=16.49%

Fuel Oil METALDOM

42 MW
Fuel Oil #6

138/13.8 kV
48 MVA

YNd1 Ucc=12.5%

Fuera de

servicio SAN LORENZO

34.0 MW
Fuel Oil #6

138/13.8 kV
150 MVA

YNd5 Ucc=11.63%

ITABO 1
128 MW
Carbón

138/13.8 kV
156 MVA

YNd5 Ucc=11.63%

ITABO 2
132 MW
Carbón

18.6 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

Fuel Oil HAINA TG

100 MW
Fuel Oil #2

600 MVA

345/138/12.47 kV

YNa0d1 Ucc=13.77%

138/12.47 kV
50 MVA

YNynd5 Ucc=7.7% CCN 27 DE FEBRERO-UASD105 UASD102 UASD103

3.4 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

3.7 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

2.9 km ACCC-GDANSK 2C/F

(Inom=2000 A, Derating factor=0.911577)

3.2 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

140 MVA

138/69 kV

YNa0(d) Ucc=14.8%

138/12.47 kV
50 MVA

YN0yn0d11 Ucc≈11% CNP805 CNP809

138/12.47 kV
50 MVA

YN0yn0d11 Ucc≈11% CNP808 CNP803 CNP802

138/12.8 kV
50 MVA

YNyn0d11 Ucc=11.55% MATA105 MATA101
69 kV HAINA

1260 BPBT

125 MVA

138/69 kV

YNyn0 Ucc=12.4%

70 MVA

138/69/10 kV

YNa0(d11) Ucc=10.9%

0.02 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.514 km 450 MCM-ACAR 1C/F

138/12.47 kV

50 MVA Dyn1 Ucc≈11% HNUV107 HNUV104 HNUV103 HNUV102 NESPLAS-HNUV101 6.2 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

3.5 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138/12.47 kV
50 MVA

YN0yn0d1 Ucc=8.38%

VIP-MULTIPLEX PLAZA(DOWNTOWN CENTER)-EMBA105

EMBA106

EMBA103

138/12.47 kV
50 MVA

YN0yn0d1 Ucc=8.38%

EMBA107

EMBA104

EMBA108

EMBA102 LPRA102 LPRA103 LPRA105

138/12.47 kV
50 MVA

YN0yn0d1 Ucc=8.258% LPRA109 LPRA104 MULT. CHURCHILL-LPRA101

12.4 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

14.6 km 450 MCM-ACAR 1C/F

138/21 kV

40 MVA Dyn1 Ucc≈10% PUERTO ISABELA

ATPUIS

200 MVA

138/69 kV

YNa0d11 20 Mvar Ucc=14.628%

138 kV LA ISABELA

1910 CAPO09

1.10 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

KPF TEXTILES TÍTAN 0.02 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

4 MVA Dyn1 Ucc=7.7%

TEXTILES TITÁN
1536

1.65 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

2.0 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8%

INCA-LA ISABELA
1537

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈8% RAVI CARIBE 2.75 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV
30 MVA

YNyn0(d11) Ucc=11.66% CUAR101

0.8755 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

1 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F
69/12.47 kV

6.25 MVA Dyn1 Ucc≈7%

RIER01 0.8755 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.2 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

8.4 MVA Dyn1 Ucc≈8% PETROQUÍMICA
69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8% MERCASID

1532

0.1251 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

1.1 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F
69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈8%

MOLINOS MODERNOS 1543

3.33 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV
26 MVA

YNyn0-YNd11 Ucc=8.89% AHON105 AHON104 AHON103

69 kV CAPOTILLO
1530

140 MVA

138/69/12.47 kV

YNa0+d Ucc=10.85%

200 MVA

138/69/12.47 kV

YNa0d1 Ucc=15.675%

69 kV Gen Palamara 1232

0.01 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F
69/13.8 kV 55 MVA
YNd11 Ucc=10.16%

Fuel Oil PALAMARA G3

4X10.77 MW
Fuel Oil #6

6.71 km 559.5 AAAC-MCM 2C/F

(Operada a 69 kV)

69 kV PALAMARA

1230 BPBT

5.69 km 559.5 AAAC-MCM 2C/F

(Operada a 69 kV)

5.275 km 559.5 AAAC-MCM 1C/F

69/12.47 kV

4.2 MVA Dyn1 Ucc≈7% J.FRANKENBERG

138 kV PALAMARA

1360 B1B2

1.15 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

5.31 MVA Dyn1 Ucc≈7% PLASTIFAR

1248

4.75 km 477 MCM-ACSR 1C/F

(Inom=600 A, Derating factor=0.9104704)

69/12.47 kV

30 MVA Dyn1 Ucc≈10%

PETROQUÍMICA
1531 AHON102 AHON101

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈8%

0.005 km 477 MCM-ACSR 1C/F

69/12.47 kV
40 MVA

YNynd Ucc≈10% KDIE-103 CODETEL ALAMEDA-KDIE108 KDIE101 KDIE110 KDIE107

CARREFOUR

1155 KDIE106 KDIE105 KDIE102 KDIE109

SMURFIT KAPPA
1570

138 kV LOS PRADOS 1400 B1B2

0.6 km 477 MCM-ACSR 1C/F

(Inom=600 A, Derating factor=0.9104704)

69/12.47 kV

22 MVA Dyn1 Ucc≈8%

ZF NIGUA 12.5

0.48 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.05 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

6.7 MVA Dyn1 Ucc≈8%

Z.F. NIGUA
3095

0.03 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

ATALDO 0.015 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

3.13 MVA Dyn1 Ucc≈7%

ALAMBRES DOMINICANOS 3094

0.13 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 5.06 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

3.45 km 559.5 AAAC-MCM 1C/F
PDIV101

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc=7.62%

6 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

1.92 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

1.15 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.60 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69 kV MULTIPARQUES 1683

69/12.47 kV

16 MVA Dyn1 MULTIQUÍMICA Ucc≈8%

0.65 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.01 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/12.47 kV
20 MVA

YNyn0d11 Ucc=9.78% BAYO102

3.22 km 559.5 AAAC-MCM 1C/F ALIS01

69/12.47 kV

3.13 MVA Dyn1 Ucc≈7% ACUEDUCTO ISABELA

1539

0.47 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

1.54 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F
69/12.47 kV

3.13 MVA Dyn1 Ucc≈7% AEROPUERTO HIGÜERO

1239

1.29 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

5.53 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F
69/12.5 kV
40 MVA

YNyn0(d1) Ucc=9.85% BNV102 BNV

1238 BNV101

2.05 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.007 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=7.7%

ATPIDU-PID

PARQUE IND. DUARTE 1957

0.571 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.179 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

KPF Ciudad Satélite

69/12.47 kV

22.40 MVA Dyn1 Ucc=11.15%

CIUDAD SATÉLITE 1950

0.352 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69 kV INCA km 22
1952

69/12.47 kV

28 MVA Dyn1 Ucc=8.00%

Fuel Oil

INCA km 22 GRUPO 1
2X4.3312 MW
Fuel Oil #6

Fuel Oil

INCA km 22 GRUPO 2
1X6.08 MW
Fuel Oil #6 INCA km 22

0.925 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

0.102 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

KPF CORVI

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8%

ATCORV-CORVI PVC

CORVI PVC
1954

2.3 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

0.552 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc=8.11% CAMP. 16 AGOSTO

1960

1.57 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F 4.8 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F ATCNAC

0.234 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

0.51 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F
69/12.47 kV

2.5 MVA Dyn1 Ucc≈6% Z.F. VILLA ALTAGRACIA

1963 ATZFVA

69/12.47 kV
40 MVA

YNyn0d11 Ucc=7.66%

LA CUABA-PALMARITO-PALA102 PALA104 PALA103 69 kV BAYONA

1300

0.924 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc=7.8% POLLO CIBAO OJIVA

1671

1.296 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.007 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV
40 MVA

Ynyn0d11 Ucc=12%

GRBO101

GRBO102 GRBO103

PANIFICADORA HAINA-GRBO104 GRBO105

3.9 km 559.5 AWG-AAAC 1C/F
69/12.47 kV

33.6 MVA Dyn1 Ucc=7.2% AERO01

69/12.47 kV

50 MVA Dyn11 Ucc=11.84% CAPO04 CAPO06 CAPO10 CAPO11

138/12.47 kV
50 MVA

YN0yn0d1 Ucc=7.999%

138 kV METALDOM
1470

0.07 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69 kV REFIDOMSA
1140

20 Mvar

2.1 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.2 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=7.99% PUERTO DE HAINA 12.5-PHAI101 HAINA INTERNATIONAL TERMINALS 4.5 km 477 MCM-ACSR 1C/F

(Inom=600 A, Derating factor=0.9104704)

0.9 km 477 MCM-ACSR 1C/F

3.56 km 477 MCM-ACSR 1C/F

(Inom=600 A, Derating factor=0.9104704)

BOHEMIA TRIPOLAR ATBOHE
69/12.47 kV

40 MVA Dyn1 Ucc≈10%

2.5 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

CERVECERÍA BOHEMIA
1151

69/12.47 kV

2.5 MVA Dyn1 Ucc≈6%

OLEODUCTO FALCON
1690

1.9 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV
40 MVA

YNyn0d11 Ucc=9.66%

COHE101 COHE102 COHE103

SANTO DOMINGO COUNTRY CLUB-COHE104 C.O. HERRERA

1610

1.848 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

4.2 MVA Dyn1 Ucc≈7%

0.152 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV
37 MVA

YNyn0d11 Ucc=8.03%

69/12.47 kV
37 MVA

YNyn0d11 Ucc=8.03% METR101 METR108 0.05 km 477 MCM-ACSR 1C/F

0.02 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F
69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc=6.87%

ATCODE CODETEL 1121

0.283 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

9.8 MVA Dyn1 Ucc≈8%

BANCO LEÓN

HACHÉ 1125 0.59 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

1.143 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F 0.15 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

4.2 MVA Dyn1 Ucc≈7%

LISTÍN DIARIO
1126

5.5 km 477 MCM-ACSR 1C/F

0.03 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

4.2 MVA Dyn1 Ucc≈7%

TORGINOL-EDITORA CORRIPIO

TORGINOL 1225

KPF OLEODUCTO FALCON

1.535 km 477 MCM-ACSR 1C/F

138 kV MATADERO

1431 B A

138/21 kV
40 MVA

YNynd5 Ucc≈10% ATUASD

138/12.47 kV
50 MVA

YNynd5 Ucc=7.7% CSAT102

5.7 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

1.58 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.01 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

18.6 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

69 kV LA CUARENTA
1160

69/12.47 kV

30 MVA Dyn1 Ucc=9.42%

0.223 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

69/13.8 kV
125 MVA

YNd11d11 Ucc=11.92%

EDM3 TV 48.60 MW
HRSG

EDM3 TG 2
50.96MW
Gas Natural

EDM3 TG 1
50.96 MW

Gas Natural 69 kV EDM 3

1275

A

1274

B

69/13.8 kV
64 MVA

YNd11 Ucc=12.17%

12.51 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

12.51 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

600 MVA

345/138/12.47 kV

YNa0d1 Ucc=13.77% 345 kV PUNTA CATALINA

3354

3355

345/22 kV
425 MVA

YNd1 Ucc=16%

PUNTA CATALINA 1
376 MW
Carbón

345/22 kV
425 MVA

YNd1 Ucc=16%

44.93 km 927.2 MCM-AAAC 3C/F

138 kV PUNTA CATALINA

3351 BPBT

138 kV VALDESIA

3010 B A

138 kV JIGÜEY 3430 A

34300 B

138 kV BAYASOL 3384

16.79 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F HERR105

150 MVA

138/69 kV

YNa0+d Ucc=12.39%

138/4.16 kV
30 MVA

YNyn0 Ucc=13.67%

138/4.16 kV
30 MVA

YNyn0 Ucc=13.67%

Fuel Oil PALENQUE

25.6 MW
Fuel Oil #6 DOMICEM

138/6.9 kV
47.5 MVA
YNd1

31.94 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

138 kV km 15 DE AZUA

B1 3380 B2

16.4 km 477 MCM-ACSR 2C/F 138 kV AGUACATE 3400 A

34000 B

13.27 km 477 MCM-ACSR 1C/F

8.57 km 477 MCM-ACSR 1C/F

23 km 450 MCM-ACAR 1C/F 22 km 450 MCM-ACAR 1C/F

138/12.47 kV

50 MVA Dyn1 Ucc=9.91% SCNO101

138/13.8 kV
30 MVA

YNd11 Ucc=8.88%

VALDESIA 1
25.5 MW

138/13.8 kV
5 MVA

YNd11 Ucc=10.3%

LAS BARIAS
0.90 MW

AGUACATE 2
28.24 MW

138/13.8 kV 61.3 MVA
Ynd1 Ucc=8.00%

138/13.8 kV 32.5 MVA
Ynd0 Ucc=9.92%

1.08 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

8.723 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

138 kV GIRASOL 3391 A B

138/34.5 kV
75 MVA

YNd11 Ucc=10.62%

GIRASOL 2
50 MW

GIRASOL 1
50 MW

30 km 450 MCM-ACAR 1C/F

31 km 450 MCM-ACAR 1C/F

30 Mvar

0.1 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 0.1 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 46 km 450 MCM-ACAR 1C/F

45 km 450 MCM-ACAR 1C/F 10.54 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 10.54 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

BAYASOL
50 MW

10 Mvar

55 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

14 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

Fuel Oil MONTE RÍO G1

6 X 7.8 MW
Fuel Oil #6

138 kV SAN JUAN 2

3194

138 kV PALOMINO
3330 A

33300 B

42.66 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

17.3 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 15 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

LAS BARIAS

32 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

25.66 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

76.4 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F 4.3 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

17.3 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

PALOMINO 1
38.88 MW

59.22 km 450 MCM-ACAR 1C/F

59.22 km 450 MCM-ACAR 1C/F

6 km 450 MCM-ACAR 1C/F

6 km 450 MCM-ACAR 1C/F

BARAHONA CARBÓN
51.87 MW
Carbón

138 kV BARAHONA CARBÓN

3263 B1B2

138 kV CRUCE DE CABRAL 2

3259 B1B2

55.5 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

55.5 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8% JUCO101 3 km 465.4 MCM-AAAC 2C/F

LARIMAR 1
15 X 3.3 MW

LARIMAR 2
14 X 3.45 MW

QUILVIO CABRERA
5 X 1.65 MW

LOS COCOS 1
14 X 1.8 MW

LOS COCOS 2
26 X 2 MW

138/34.5 kV
45 MVA

YNd11 Ucc=10.6%

LOS COCOS 3275

69 kV PIZARRETE 3280

75 MVA

138/69/12.47 kV

YNa0d1 Ucc=9.03%
40 MVA

138/69 kV

YNyn0(d11) Ucc=9.6%

75 MVA

138/69/12.47 kV

YNa0d1 Ucc=9.04%

90 MVA

138/69/12.47 kV

YNyn0(d) Ucc=19.8%

69 kV SAN JUAN 2

69 kV CRUCE DE CABRAL 2 3193
3289

69 kV BARAHONA (PUEBLO) 3220 BPBT

138 kV SAN CRISTÓBAL NORTE 3025

PUNTA CATALINA 2
376 MW

Carbón 44.93 km 927.2 MCM-AAAC 3C/F

0.1 km 450 MCM-ACAR 1C/F 0.1 km 450 MCM-ACAR 1C/F

4.7 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

8.35 km 450 MCM-ACAR 1C/F

0.59 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F
69/12.47 kV

1.5 MVA Dyn1 Ucc≈6%

INGENIO CAEI 3282 ATICAE

0.8 km 450 MCM-ACAR 1C/F

0.03 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F
69/12.47 kV
18.5 MVA

YNynd11 Ucc≈8% YAGÜATE 3288

11.1 km 450 MCM-ACAR 1C/F

2.8 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F
69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8% GOYA

3130

0.1 km 450 MCM-ACAR 1C/F

0.2 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F
69/12.47 kV

2.2 MVA Dyn1 Ucc=7.8% ACD INAPA SCN

3287 ATAISC

KPF GOYA

0.08 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV
40 MVA

YNyn0d11 Ucc=10.02% MVIE103

69/12.47 kV
20 MVA

YNyn0d11 Ucc=9.79% MVIE102 QUALA DOMINICANA-MVIE106 MVIE107 MVIE104 MVIE101

69 kV MADRE VIEJA
3090

0.34 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 0.37 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

2.2 MVA Dyn1 Ucc≈6%

SODOCAL 3091

ATSODO

138 kV JULIO SAURI 1843

B1B2

0.01 km 450 MCM-ACAR 1C/F

(Inom=532 A, Derating factor=0.9366197)

0.15 km 450 MCM-ACAR 1C/F

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=7.81%
PIZA102

PIZA101

PIZA103

NIZAO-NAJAYO
0.33 MW

LOS ANONES 69 kV CRUCE DE OCOA 0.11 MW
3070

11.86 km 450 MCM-ACAR 1C/F

(Inom=532 A, Derating factor=0.9366197) 0.03 km 450 MCM-ACAR 1C/F

69/12.47 kV
30 MVA

YNyn0(d11) Ucc≈10% BANÍ PUEBLO

3100

0.34 km 450 MCM-ACAR 1C/F

(Inom=532 A, Derating factor=0.9366197)

0.05 km 450 MCM-ACAR 1C/F
69/12.47 kV

4.2 MVA Dyn1 Ucc≈7%
LA FAMOSA

3105 ATLFAM

1.26 km 450 MCM-ACAR 1C/F

(Inom=532 A, Derating factor=0.9366197) YAGU103 0.76 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/34.5 kV

10 MVA Dd0 Ucc≈8% BANÍ MATADERO

3101 CALB102

1.44 km 450 MCM-ACAR 1C/F

(Inom=532 A, Derating factor=0.9366197)

16.52 km 450 MCM-ACAR 1C/F

(Inom=532 A, Derating factor=0.9366197)
0.05 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

KPF TRIPOLAR BANÍ PER

69/12.47 kV
40 MVA

YNyn0+d11 Ucc≈10.36% BANI PER

3120 BMAT301 MTAN101 CALB101 BANP101

69/4.16 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=8.6% COCO402 COCO401 26 km 1/0 AWG-Cu 1C/F

69/4.16 kV
14 MVA

YNyn0 Ucc=6.85%

SAN JOSÉ DE OCOA

3110 SJOC402 SJOC401 YAGU102 YAGU101 13.44 km 450 MCM-ACAR 1C/F

(Inom=532 A, Derating factor=0.9366197) 0.01 km 450 MCM-ACAR 1C/F

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈8% ATABCO ABCO

3303

21.37 km 450 MCM-ACAR 1C/F

(Inom=532 A, Derating factor=0.9366197)

0.16 km 450 MCM-ACAR 1C/F
69/12.47 kV
37 MVA

YNyn0d1 Ucc=10.69% AZUA

3160 AZUA101

3.21 km 450 MCM-ACAR 1C/F

(Inom=532 A, Derating factor=0.9366197)

0.05 km 2/0 AWG-Cu 1C/F
69/12.47 kV

1.5 MVA Dyn1 Ucc≈6% ATPRLI PRODUCTOS LINDA

3302

12.09 km 450 MCM-ACAR 1C/F

(Inom=532 A, Derating factor=0.9366197)

8.1 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F
69/6.9 kV
10.5 MVA

YNd5 Ucc=7.84%

LOS TOROS 1
4.73 MW

LOS TOROS 2
4.76 MW

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8% KQAZ102 KQAZ101

69 kV km 15 DE AZUA

B1 3300 B2 23 km 2/0 AWG-Cu 1C/F

69/12.47 kV

9.38 MVA Dyn1 Ucc=6.5% QUITA CORAZA

3231

0.028 km 559.5 MCM-AAAE 1C/F QCOR101

26.27 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=7.98% VALLEJUELO

3197

VAJU101

25.2 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.04 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F
69 kV MAGÜEYAL 3170

KPF MAGÜEYAL

MAGÜEYAL 1
1.51 MW

0.04 km 559.5 MCM-AAAE 1C/F
69/12.47 kV

14 MVA Dyn0 Ucc=12.24% VILLARPANDO

3240 VPAN102 VPAN101

15.4 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69 kV GÜANITO I 3395

0.18 km 555.9 MCM-AAAC 1C/F
69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8% GÜANITO II 3396 GUAN102 GUAN101

2.8 km 555.9 MCM-AAAC 1C/F 7.9 km 555.9 MCM-AAAC 1C/F 2.03 km 555.9 MCM-AAAC 1C/F

69 kV SABANA YEGÜA

3180

SABANA YEGÜA
12.8 MW

KPF GÜANITO BYPASS

4 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.950 km 559.5 MCM-AAAC1C/F

69/12.47 kV

28 MVA Dyn1 Ucc=11.1%

SJUA101

69 kV SAN JUAN

3190

SABANETA
6.36 MW

SABANETA

3250 SABA102 SABA101 18.89 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

7 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69 kV DOMINGO RODRÍGUEZ 3320

69/12.47 kV
5 MVA

YNd1 Ucc=10%

12.47/4.16 kV
5 MVA

YNd11 Ucc=5.80%

DOMINGO RODRÍGUEZ I 1.74 MW

DOMINGO RODRÍGUEZ II 1.74 MW

16.3 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F
1 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=6.45%

LAS MATAS DE FARFÁN
3150

LMAT102

LMAT101

17.6 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69 kV SABANETA
3250

KPF DOMINGO RODRÍGUEZ

KPF LAS MATAS

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc=6.5% ELÍAS PIÑA

3140 ELPI102 ELPI101

69/12.8 kV
40 MVA

Ynyn0+d11 Ucc=10.45% BARA101 BARA102 BARA103 BARA104 BARA105 BARA106 0.77 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69 kV CRUCE DE CABRAL 3270

0.4 km 477 MCM-ACSR 1C/F

0.75 km 2/0 AWG-Cu 1C/F

0.04 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

3.75 MVA Dy1/Dd0 Ucc=6.5% AERO. INT. BARAHONA

3284

ATAEBH

14.41 km 2/0 AWG-Cu 1C/F
69 kV CANOA SOLAR
3294

CANOA SOLAR
25 MW

1.82 km 2/0 AWG-Cu 1C/F 6.69 km 4/0 AWG-Cu 1C/F

0.001 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

KPF VICENTE NOBLE

69/12.47 kV

20 MVA Dyn1 Ucc=9.56% VICENTE NOBLE 3290

VNOB102 VNOB101

2.13 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

69/4.16 kV

5 MVA Dyn1 Ucc=7.1% ACUEDUCTO SUR-OESTE 3295

ATASUR

0.34 km 2/0 AWG-Cu 1C/F

0.3 km 2/0 AWG-Cu 1C/F

69/4.16 kV

4.67 MVA Dyn1 Ucc=7.4%

INGENIO BARAHONA

3362 ATIBAH

1.54 km 2/0 AWG-Cu 1C/F

1.7 km 2/0 AWG-Cu 1C/F

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈8%

Z.F. BARAHONA
3361

4.47 km 2/0 AWG-Cu 1C/F ATZFBA 5 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

2.73 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc=7.05% KHOURY INDUSTRIAL 3212

KHOURY INDUSTRIAL 12.5

17.73 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

0.001 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

67/13.2 kV

3 MVA DDyn1 Ucc=6.9%

SALINAS 3210

SALI702

25.17 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69 kV DUVERGÉ 3205

KPF SALINAS

4.04 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F 69 kV LAS DAMAS 3200
LAS DAMAS

7.5 MW LDAM101 LAS DAMAS 3060

19.53 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F
69/12.47 kV
30 MVA

YNyn0d1 Ucc=9.29% NEYBA

3050 NEYB102 LM3803 LM3802 DESP05 DESP04 DESP02 DESP01 DESP07 DESP08 DESP09 55.74 km 559.5 MCM-AAAC 3C/F

138 kV CANABACOA
2400

BPBT

58 km 450 MCM-ACAR 1C/F

58 km 450 MCM-ACAR 1C/F

138 kV BONAO 2
2130

B2 B1

300 MVA

345/230 kV

YNa0d1 Ucc=17.016%

138 kV BONAO 3

2133 B1B2

250 MVA

230/138 kV

YNa0d1 Ucc=14.58%

230 kV PVDC

2475

A

B

230/34.5 kV
150 MVA

YNyn11 Ucc=11%

10 Mvar

20 Mvar

114.55 km 1200 MCM-AAAC 1C/F

0.018 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

137.79 km 1200 MCM-AAAC 1C/F

SJUA102

SJUA103

SJUA104

30.86 km 1200 MCM-AAAC 1C/F

75.17 km 559.5 MCM-AAAC 3C/F

75.17 km 559.5 MCM-AAAC 3C/F

140 MVA

138/69/12.47 kV

YNa0+d Ucc=11.94%

138 kV FALCONDO
2190

25 Mvar 15 Mvar

230/34.5 kV
150 MVA

YNyn11 Ucc=11%

SPLC
34.5 kV
1.4 kA

34.5/2.53 kV

YNyn0 Ucc≈12.5%

69 kV FALCONDO
2260

3 km 450 MCM-ACAR 1C/F

69 kV BONAO 2
2120

B2 B1

4.1 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

450 MVA

345/138/12.47 kV

YNa0d1 Ucc=13.5%

450 MVA

345/138/12.47 kV

YNa0d1 Ucc=13.5%

138 kV EL NARANJO

B1 2940 B2

67 km 450 MCM-ACAR 1C/F

67 km 450 MCM-ACAR 1C/F

230/34.5 kV

250 MVA Dyn1 Ucc≈12.5%

138 kV TAVERA
2200

B1 B2

TAVERA 1
48 MW

138/13.8 kV 65 MVA
Ynd1 Ucc=10.88%

TAVERA 2
48 MW

138 kV LÓPEZ ANGOSTURA
2710

138/13.8 kV 23 MVA
Ynd5 Ucc=7.99%

LÓPEZ ANGOSTURA

18.4 MW 5.5 km 477 MCM-ACSR 1C/F

15.9 km 900 MCM-ACSR 1C/F

15.9 km 900 MCM-ACSR 1C/F

16.32 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

16.32 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

200 MVA

138/69/12 kV

YNa0(d) Ucc=7.5%

34.5/12.47 kV
5 MVA

YNyn0 Ucc≈7%

138/34.5/10 kV
14 MVA

YNyn0d1 Ucc≈8%

TAVE101

TAVE302 11.2 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

34.5/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈7%

BAIGÜAQUE 1
0.60 MW

BAIGÜAQUE 2
0.60 MW

16 km 450 MCM-ACAR 1C/F

8 km 450 MCM-ACAR 1C/F

138 kV NIBAJE 2820

138/12.8/10 kV
50 MVA

YNyn0+d11 Ucc=11.28%

138/12.47 kV
37 MVA

YNyn0d1 Ucc=7.82% NIBA112

8 km 450 MCM-ACAR 1C/F

5.7 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

2.95 km 450 MCM-ACAR 1C/F

138/12.47 kV
37 MVA

YNyn0d11 Ucc≈10%

138/12.8 kV
50 MVA

YNyn0d11 Ucc=8.14%

138/12.47 kV
37 MVA

YNyn0d11 Ucc≈10% CANA101 CANA102 CANA103 CANA104 CANA105 CANA106 GALL101 GALL102 GALL103 GALL112 GALL113 GALL114

8.93 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

8.93 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F NIBA113 NIBA116 OCHOA LAS CHARCAS-NIBA115 PUCMM C2-NIBA114 NIBA101

SIRENA BARTOLOMÉ COLÓN-SIRENA CALLE DEL SOL-NIBA102 NIBA103 NIBA104
2.95 km 450 MCM-ACAR 1C/F

69 kV CANABACOA

22100

BPBT

21 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138 kV MOCA
2780

12 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 22 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 25 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

Fuel Oil

PIMENTEL 1
4 X 7.86 MW
Fuel Oil #6

Fuel Oil

PIMENTEL 2
4 X 6.97 MW
Fuel Oil #6

Fuel Oil

PIMENTEL 3
3 X 17.076 MW
Fuel Oil #6

138 kV NAGUA 2
2900

40 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 37.5 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

32.5 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

70 MVA

138/69 kV

YNyn0d1 Ucc=11.81%

138 kV RÍO SAN JUAN
2088

138/12.5/10 kV
20 MVA

YNyn0(d5) Ucc=12.49% RSJU101
138/12.47 kV
14 MVA

YNyn0d11 Ucc=6.15%

SAMA103

138/12.47 kV
32 MVA

YNyn0d11 Ucc=8.08% SANC103 AGREGADOS SANTA BÁRBARA-SANC105

69 kV NAGUA 2
2901

23.07 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.8 kV

37 MVA Dyn1 Ucc=10.42%

NAGU101

ROSA JULIA DE LA CRUZ(BOBA) 0.9 MW

NAGUA
2083

140 MVA

138/69/10 kV

YNa0d11 Ucc=11.93%

67/12.5 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=10.05%

138/12.47 kV
37 MVA

YNyn0d11 Ucc≈10% MOCN101

27.55 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

138 kV GUZMANCITO

2872

30.7 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

LOS GUZMANCITO
16 X 3 MW

10 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

7.2 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

65.45 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

51.7 km 450 MCM-ACAR 1C/F

19.18 km 450 MCM-ACAR 1C/F

138 kV ZF SANTIAGO

B1 2740 B2

138 kV VALVERDE MAO

2670 BPBT

9.8 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

10.9 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

26 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138 kV MONCIÓN
2720

138/12.47/10 kV
50 MVA

YNynd1 Ucc=7.93% MNUE305 MNUE301

14.68 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 12 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

MONCIÓN 1
24 MW MONCIÓN 2

24 MW

CMON101

CONTRAEMBALSE MONCIÓN 2
1.44 MW

CONTRAEMBALSE MONCIÓN 1
1.44 MW14.68 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

18.32 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.97 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138 kV SANTIAGO RODRÍGUEZ 2910
0.97 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138/34.5 kV
26 MVA

YNyn0d1 Ucc=8.12%

SRON301

SRON302

45.83 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138/12.47/10 kV
30 MVA

YNyn0(d5) Ucc=12.41%

DAJA103 DAJA104

DAJA101

26 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

17.8 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

3.91 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138 kV AGUA CLARA
2363

3.91 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F AGUA CLARA

25 X 2.21 MW

8.8 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F
6 Mvar

13.6 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138 kV GUANILLO
2362

13.6 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F GUANILLO

25 X 2.1 MW

8 Mvar

138 kV MONTE CRISTI 2760

138/34.5/10 kV
30 MVA

YNyn0d1 Ucc=12.76%

MCRI302 MCRI305

39.2 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138 kV MONTE CRISTI SOLAR
2358

30.7 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

6.9 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.061 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

MONTECRISTI SOLAR G1
12 X 2.2 MW MONTECRISTI SOLAR G2

11 X 2.2 MW

2 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138/12.8 kV
37 MVA

YNyn0d1 Ucc=8.07% OCEAN WORLD-PPTA101

138 kV PUERTO PLATA 2

2870 B1B2

138/12.47 kV
37 MVA

YNynd1 Ucc≈10% ZFSA104 ZFSA105

138/12.47 kV
37 MVA

YNynd1 Ucc≈10% ZFSA114

HOSPITAL GRAL LAS COLINAS-ZFSA115 ZFIS BT-ZFSA117 ZFSA103 ZFSA101

69 kV S.F.M. 2060

69 kV HATILLO

2530

14.9 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69 kV RÍO BLANCO
RÍO BLANCO 1 2680
12.75 MW

RÍO BLANCO 2
12.75 MW

22.55 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69 kV PINALITO
2580

PINALITO 1
25.6 MW

5.5 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

7.12 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

1.12 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/4.16 kV

5 MVA DDyn1 Ucc=7.04%

CUMB401

LA CUMBRE 1965

8.42 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

KPF PIEDRA BLANCA

KPF MAIMÓN

0.29 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

3.1 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/4.16 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8%

CORMIDOM
2103

25 km 477 MCM-ACSR 1C/F 10.3 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

2.81 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.1 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F
69/12.47 kV
37.5 MVA

YNyn0d11 Ucc=10%

COTU103 COTU102 0.015 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F
PASTAS ALIMENTICIAS-PRODAL-COTU106 COTU104

KPF COTUÍ LADO PIMENTEL

1.78 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

2.45 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

1.41 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

50 MVA Dyn1 Ucc=11.45%

69/12.8 kV

50 MVA Dyn1 Ucc=8.4% CHIV104 CHIV105 CHIV106 CHIV103 CHIV111 CHIV112

69 kV EL CHIVO
2062

5.42 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 3.32 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 15.94 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 0.31 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

0.42 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

12.47/4.16 kV
1.25 MVA

YNd1 Ucc=4.7%

NESTLÉ

0.2 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

0.63 MVA Dyn1 Ucc≈4%

2.4 km 4/0 AWG-Cu 1C/F

18.43 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.8 kV

20 MVA Dyn1 Ucc=8.31%

GRUPO RAMOS S.F.M. 2064
69/12.47 kV

3 MVA Dyn1 Ucc≈7%

69/12.47 kV

20 MVA Dyn1 Ucc=8.10%

69 kV PIMENTEL 2070

PIME101

HATILLO 2
10.5 MW

HATILLO 1
7.68 MW

20 Mvar 15.6 Mvar

10.15 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

(Inom=600 A, Derating factor=0.9049774)

9.19 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

2.27 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

KPF TRIPOLAR CRUCE DE TAVERA (Inom=600 A, Derating factor=0.9049774)

69/12.8 kV

50 MVA Dyn1 Ucc=9.15%

MOCA

2410 MOCA102 MOCA103 MOCA104 0.14 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

0.75 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

(Inom=600 A, Derating factor=0.9049774)

69 kV LA VEGA GEN. 2223 A

22230 B

69/13.8 kV
69 MVA

YNd11 Ucc=13.05%

69/13.8 kV
69 MVA

YNd11 Ucc=13.05%

Fuel Oil

LA VEGA G1
3 X 18.43 MW
Fuel Oil #6

Fuel Oil

LA VEGA G2
2 X 18.43 MW
Fuel Oil #6

2.24 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

12.77 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

1.54 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F
69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=7.2% CENOVÍ 2160

8.55 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F 2.58 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/4.16 kV

3.5 MVA Dyn1 Ucc≈7% ACD HNAS MIRABAL 2162

11.65 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F 2.18 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.02 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

KPF LA VEGA PER

69/12.47 kV

37 MVA Dyn1 Ucc=8.22% LVPE101 0.0037 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈8%

INDUVECA
2892

KPF INDUVECA

1.1 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8%

69 kV ZF DOS RÍOS 2122

2.6 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

6.18 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.18 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

5 MVA Dyn1 Ucc≈7%

INDAL 2105

1.57 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.2 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

KPF HOSPITAL JUAN BOSCH

69/12.47 kV

3 MVA Dyn1 Ucc≈7% HOSP. TRAUM. JUAN BOSCH

2010

12 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

KPF MIRANDA 2 KPF MIRANDA 1

69/12.47 kV
5 MVA

YNyn0d1 Ucc=7.2% BONP101

BONAO
2140

2.52 km 1/0 AWG-Cu 1C/F

3.5 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

1.5 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

ANIANA VARGAS 2
0.3 MW

69/12.47 kV

37 MVA Dyn1 Ucc=8.26% BPER106 12.7 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69 kV RINCÓN
2150

69/12.47 kV
20.9 MVA

YNd1 Ucc=8.04%

RINCÓN
10.1 MW

67/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=7.29%

ZF IND. LA VEGA-ZFVE102

ZF LA VEGA
2890

69/12.47 kV

37 MVA Dyn1 Ucc≈8.27%

69/12.47 kV

4.9 MVA Dyn1 Ucc≈7%

CERVECERÍA VEGANA
2245

17.7 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.6 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/12.8 kV

20 MVA Dyn1 Ucc≈8%
JARABACOA

2445 JARA101
69 kV JIMENOA
2440

4.56 km 2/0 AWG-Cu 1C/F

0.003 km 2/0 AWG-Cu 1C/F

0.001 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F
69/12.47 kV
14 MVA

YNd1 Ucc=7.12%

JIMENOA
8.8 MW

68.8/13.09 kV
1.870 MVA

YNyn0 Ucc=7.63% PASO BAJITO

2507 PBAJ701

11.34 km 2/0 AWG-Cu 1C/F

0.012 km 2/0 AWG-Cu 1C/F
69/12.47 kV

3.75 MVA Dyn1 Ucc=7.2% EL RÍO

2500 LRIO101

9.33 km 2/0 AWG-AAAC 1C/F

0.003 km 2/0 AWG-Cu 1C/F
69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc=8.35% TIREO

2505 TIRE701

6.21 km 2/0 AWG-AAAC 1C/F

EL SALTO
0.7 MW

69/12.47 kV

9.8 MVA Dyn1 Ucc=8.18% CONS101

69 kV ZF SANTIAGO

2730

BPBT

140 MVA

138/69/10 kV

YN0yn0d0 Ucc=14.8%

20 Mvar

140 MVA

138/69/12.47 kV

YNa0d11 Ucc=12.04%

69 kV PUERTO PLATA 2

2875

BPBT

5.73 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.008 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈8%

ZF PISANO
2615

1.98 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/2.4 kV

1.5 MVA Dd0 Ucc≈6% ACD QUINIGÜA

2590

69/4.16 kV

5.25 MVA Dyn1 Ucc=7.18%

0.52 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.009 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

6.01 km 450 MCM-ACAR 1C/F

69/12.47 kV

20 MVA Dyn1 Ucc=10.08% QUINIGÜA

2610

0.95 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

KPF S/E OCHOA LAS LAVAS

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈8%

FERRETERÍA OCHOA LAS LAVAS 2352

7.10 km 450 MCM-ACAR 1C/F

69/12.8 kV

20 MVA Dyn1 Ucc≈8%

NAVARRETE DISTR. 2351 ZF NAVARRETE-NAVA101

69 kV LA VEGA
2220

69 kV CONSTANZA
2480

0.2 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

0.2 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

3.329 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

21 km 450 MCM-ACAR 1C/F

(Operada a 69 kV)

0.28 km 450 MCM-ACAR 1C/F

(Operada a 69 kV)
1.35 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

69/12.47 kV
20 MVA

YNyn0d11 Ucc=9.6%

24.187 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=8.15%

LUPERÓN
2365

20.72 km 450 MCM-ACAR 1C/F

(Operada a 69 kV)

0.76 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

69 kV NAVARRETE 2350

0.4 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

69/12.47 kV

1.5 MVA Dyn1 Ucc≈6%

PORTELA PASTA LINDA
2660

0.65 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

0.35 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

0.02 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F 1.36 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

0.09 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.001 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

7 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

69/12.47 kV

3.5 MVA Dyn1 Ucc=8.05%

ARTURO BISONÓ
2625

1.42 km 559.5 MCM-AAAC1C/F 69 kV BRAZO DERECHO

2652

BRAZO DERECHO
2.63 MW

4.89 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F 0.21 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F 1.21 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8%

Z.F. ESPERANZA
2880

69/4.16 kV

37 MVA Dyn1 Ucc=8.22% CRUCE DE ESPERANZA

2340

KPF CRUCE DE ESPERANZA NAVA102

2.42 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

9.6 Mvar

CESP101

0.0165 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

0.029 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

22.4 MVA Dyn11 Ucc=11.48%

1.46 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

0.001 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

KPF ENVASES ANTILLANOS

69/12.47 kV

3.75 MVA Dyn1 Ucc≈7% ENVASES ANTILLANOS 2323

1.81 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F
69/12.47 kV

5.52 MVA Dyn1 Ucc≈7% BALTIMORE DOMINICANA

2322

1.1 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

0.29 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

KPF S/E Tenereia Bermudez

69/12.47 kV

5 MVA Dyn1 Ucc≈7%

ART. P. L. FAVORITOS 2321

1.75 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

0.5 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈7%

FERRETERÍA OCHOA
2324

1.6 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.02 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

3.62 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/7.2 kV

4.50 MVA Dyn1 Ucc≈8%

ACERO CIBAO
2734

69/12.47 kV

4.5 MVA Dyn1 Ucc≈7%

PIMCO
2736

28 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

KPF SAJOMA

69/12.47 kV

20 MVA Dyn1 Ucc=10.45%

SAJOMA
2745

SAJO102

0.58 km 2/0 AWG-ACSR 1C/F

0.10 km 2/0 AWG-ACSR 1C/F

69/12.47 kV

3.5 MVA Dyn1 Ucc≈7%

TROQUELADOS DOMINICANOS 2246

LA FABRIL

1.79 km 2/0 AWG-ACSR 1C/F

3.4 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69 kV CODAL 2063

TROQUEDOM

69/12.47 kV

1.5 MVA Dyn1 Ucc≈6%

69/3.45 kV

15 MVA Dyn1 Ucc≈8%

69/2.4 kV

9.4 MVA Dyn1 Ucc≈8% CEMENTOS CIBAO

2240

0.52 km 2/0 AWG-ACSR 1C/F

69/12.47 kV

7.6 MVA Dyn1 Ucc≈8% CARIBBEAN IND. PARK

2241

2.7 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

0.14 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈8%

HOSP. METRO STGO
2292

KPF HOMS

3.55 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

0.02 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

69/12.47 kV

37 MVA Dyn1 Ucc=8.26%

KPF VILLA OLGA VOLG1010.76 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

KPF UNIÓN MÉDICA

69/13.09 kV

5.61 MVA Dyn1 Ucc≈7% UNIÓN MÉDICA

2359

3.7 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F 1.37 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

KPF DERIVACIÓN LICEY

0.001 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

3.4 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

3 MVA Dyn1 Ucc≈7%

MOLINOS VALLE DEL CIBAO
2212

0.24 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

0.001 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈8%

Z.F. LICEY 2304

2.09 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

KPF CARRETERA LICEY

0.23 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

69/12.47 kV

3.9 MVA Dyn1 Ucc≈7% PASTAS PRINCESA

2303

2.45 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

69/12.47 kV

4.9 MVA Dyn1 Ucc≈7%

E. LEÓN JIMÉNEZ 2302

2.94 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

0.0055 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F
69/12.8 kV

37 MVA Dyn1 Ucc=12.42% DON PEDRO

2431

3.59 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

4.39 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

KPF S/E GURABO

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈8% Z.F. GURABO

2432

7.41 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 0.31 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 0.05 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

25 MVA Dyn1 Ucc≈8%

PUERTO PLATA ELECTRICIDAD
2390

29.22 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

KPF GÜAZUMAL

69/4.16 kV

3.5 MVA Dyn1 Ucc=7.22% PEDRO GARCÍA

2435 PGAR401

15 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

11.83 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

20 MVA Dyn1 Ucc=8.06% PDOR101 0.24 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=7.2%

AERO. PUERTO PLATA
2641

1.72 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

13.71 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

69/12.47 kV

4.9 MVA Dyn1 Ucc≈7%

ACUEDUCTO SOSÚA
2642

3.25 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.005 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

12.88 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 10.5 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=9.5%
SABY101 SABANETA DE YÁSICA

2644

0.02 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

69/12.47 kV

37 MVA Dyn1 Ucc=10.46% PPLA101 PPLA102

0.073 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

0.01 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138 kV DAJABÓN
2770

1.65 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

3260

Centrales de Generación

Central a Carbón Central a Gas Natural Central a Fuel Oil

Fuel Oil

Central a Biomasa

BIO

Central Hidroeléctrica de Embalse Central Hidroeléctrica de Pasada Parque Eólico

Parque Solar Fotovoltaico

Fuera de

servicio Central Fuera de servicio Autotransformadores de Potencia

Autotransformador 345/138 kV Ucc=
Autotransformador 230/138 kV Ucc=
Autotransformador 138/69 kV Ucc=

Subestaciones Eléctricas

Barra Simple Fuera de Servicio

Barra Simple Secc. Fuera de servicio Barra Simple Secc. Fuera de servicio B1B2B1B2BPBTB1B2B1B2B1B2B1B2

B1B2B1B2

69 kV Doble Barra 69 kV Doble Barra operada como B.S. 69 kV Barra Simple mas transferencia 138 kV Doble barra 138 kV Doble Barra operada como B.S. 230 kV Barra Doble 230 kV Barra Doble operada como B.S.

345 kV Doble Barra 345 kV Doble Barra operada como B.S.

Disyuntores y seccionadores

B1B2

Doble Barra operada Fuera de servicio

345 kV Interruptor y Medio

S/E Interruptor y Medio Fuera de servicio

Transformadores y distribuidoras

Terminales y Cargas

Elementos de compensación y Hornos de arco

Secc. KPF 69 kV

Secc. KPF 138 kV

Secc. KPF B Central

Horno de arco

Secc. Fuera de servicio

Sistema medición comercial SMC Fuera de servicio

Banco de Capacitores fuera de servicio

SVC fuera de servicio

Autotransformador Fuera de serv. Ucc=

LEYENDA

Líneas de Transmisión
LT 69 kV

LT 138 kV
LT 230 kV

LT 345 kV

LT o cable 34.5 kV

LT Fuera de servicio

PAYI101 CENO101

Disyuntor de línea Fuera de servicio Disyuntor de línea 34.5 kV N.C. Disyuntor de línea 34.5 kV N.A.

PINALITO 2
25.6 MW

KPF CARRETERA PEÑA

KPF TIREO-CONSTANZA

KPF CENOVÍ

KPF CODAL

KPF ACD CABUYA

KPF JOAQUIN BALAGUER

KPF QUINIGÜA

KPF S/E QUINIGÜA

KPF FERRETERÍA OCHOA

KPF LA CUMBRE

KPF NOVOPLAST

KPF BALDOM

KPF LAS MARÍAS

KPF INGENIO BARAHONA

KPF VILLARPANDO

KPF km 15 DE AZUA
KPF BANÍ PUEBLO

KPF CALETA 2

69/12.47 kV

22.4 MVA Dyn1 Ucc≈8%

Z.F. LAS AMÉRICAS 1332 KPF HATO MAYOR 0.01 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F 0.25 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

Central Doble modalidad:

Fuel Oil Gas natural y Fuel Oil

Fuera de servicio

Terminal Fuera de servicio PPLA301 PPLA105 LVEG103

1.59 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

KPF CABARETE

0.3 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

QUIN102 MATA102 BEPENSA-MATA103

138 kV CIP-LA LUISA
4620

COTUÍ 2090

138 kV HERRERA
1320

138 kV PIZARRETE 3310

2720-MON2E-T02

2720-CEM1K-T04

13.8/12.47 kV

5 MVA Dyn1 Ucc≈7%

2363-PEACE-T01

2362-PEGUE-T01

2652-BDERF-T01

2150-SMIT-01

2246-TDOMF-F01

2850-PIMEE-T03 2850-PIMEE-T02 2850-PIMEE-T01

2830-SAMAE-T01

138 kV SÁNCHEZ 2840

2530-HATIF-T02 2530-HATIF-T01

2680-RBL1F-T01

2680-RBL2F-T02

2580-PIN1F-T01

2580-PIN2F-T02

2201-TAV1E-T01

2200-TAV2E-T01

2200-TAVEE-T02 TAVE305
2200-BAI1K-T03

2260-FALCF-T01 2190-FALCE-T01

2132-BON3C-T01

2460-PBLA-02

2460-PBLA-03

2475-PVDCD-L20

2475-PVDCD-L10 3263-BCARE-T01

3294-PSCAF-T01

3060-CDAMK-C02

3320-DRO1F-T01

3250-SABAF-T01

3180-SYE1F-L01

3170-MAG1F-T01

3385-MRIOE-L10

3330-PAL1E-T01

3384-PFBAE-T01

3391-PSGIE-T01 3391-PSGIE-T02 3281-NNAJK-G02

3281-LANOK-G01

PIZARRETE DISTRIBUCIÓN
3281

3351-PCATE-T01

3340-DOMIE-T01 3340-DOMIE-T02 3430-JIG1E-T01 3400-AGU2E-T02

3010-LBARK-T03 3010-VAL1E-T01

3352-CTPCD-T01 3353-CTPCD-T02

1232-PALAF-L01

1531-PETRK-C01

1510-HATGE-T01

1140-REFIF-T01

1135-CNPEE-T02 1350-LIH1E-L05 1350-LIH2E-L06 1350-LIPAE-L02 1350-LIPRE-L04 1350-LIHNE-L03

1350-IISLE-L01

1390-ITTG-01

1391-SLORE1E-T01

4300-SPBEE-T01

1754-AANDE-L01 1185-LMI5E-T01 1182-LMI7E-T01

4200-LOPPE-T01

69 kV SPM

4010

BPBT

7.5 km 4/0 AWG ACSR 1C/F

0.01 km 4/0 AWG ACSR 1C/F

0.09 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

0.001 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

0.001 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

1.1 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

0.001 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

1324-PFMPF-T01

1445-MPSOF-T01

2.2 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

1275-EMA3F-T02

1274-EMA3F-T01

1278-EMA2E-T01 TERMOPAC POLYPLAS 1531-TERMK-C03 1531-POLYK-C02 ZF ROMANA1-ROBV01

4505-ZRO1K-C01 RO3802 4520-ZRO2K-C01 VDU801

4805-CEMEX-C01

JDOL02

1700-HHAMK-C01

1135-HJARK-C04

1220-AUSAK-C01 1431-BEPEK-C04 1431-CNDTK-C05

1122-CEDIK-C06

1610-CARIK-C04

1151-FERSK-C01

1400-GRCHK-C21 1150-CALAK-C08

1150-EPADK-C04

4140-CPETK-C01

INDUVECA(PARMALAT)-VDU803

1550-IMESK-C03 1670-QDOMK-C01 2090-PALIK-C06

2890-ZIVEK-C01

2246-LFABK-C01 GALL106 2820-PSANK-C02

2740-HGLCK-C01

2840-ASBAK-C02 PPTA103-ZF PUERTO PLATA

2870-OWORK-C01 AZUA104 AZUA103 AZUA102

1952-IK22K-C01 1135-C30MK-C03

1135-INVEK-C05

4300-ICCOK-C01

9009

85.98 km 559.5 MCM-AAAC 3C/F

11.76 km 559.5 MCM-AAAC 3C/F

1791-CLNAK-F01

4750-ICCAK-C02

MULTIFORM
1535

1535-MULTK-C11

1125-BLEOK-C02

2820-FODCK-C01

3010-VALDK-C10

Historial de versiones

VER. FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Responsable

00 03-04-2002 Nuevo Documento Aristómenes Rosario

01 02-10-2021

- Implementación configuración de las subestaciones. -Mejora de la leyenda. -Identificación de los circuitos asociados a las distribuidoras.
- Especificación del grupo de conexión de los transformadores.

- Mejora en el aspecto del dibujo, estandarización del tamaño
y forma de los elementos.

- Cambio de color de la red 138 kV.

- Implementación de código de colores para identificar los UNR.

Dibujado por: Santiago De La Cruz Revisado por: Rony Montero Aprobado por:

Iván Veras

- Cambio en el estado de operación de los interruptores.

0.045 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

10.5 MVA Dyn1 Ucc=8.8% PARQUE CARIBBEAN GLASS 1961

16.8 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=9.83% VALT102 VALT101

KPF VILLA ALTAGRACIA

KPF GRUPO MALLA

2210

10.4 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

(Inom=600 A, Derating factor=0.9049774) 0.076 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.8 kV

37 MVA Dyn1 Ucc=8.15%

LA PENDA

2172 PEND102 PEND103

138 kV PARAÍSO
1490
GIS

1278

3.6 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

KPF CANOA SOLAR

SAMA102

SAMA104 SANC107

JÁNICO

12.47/34.5 kV Dyn1

20 MVA

LA BONITA

PUEBLO LAS TERRENAS

PROGRESO EL LIMÓN

LAS TERRENAS

2840-PLIMK-C02

138 kV SAMANÁ
2830

PRODUCTO DIVERSOS MT-KINNOX-PDIV102

PRODUCTOS DIVERSOS 1303

KPF COHE/HERRERA

11.5/0.44 kV
1.6 MVA

YNd11 Ucc≈6%

S/E Encapsulada en SF6

(GIS)Gas Insulated Substation BPER105 BPER104 BPER101

ANIANA VARGAS 1
0.3 MW

NESTLÉ CONS401

69 kV INVIVIENDA
1373

A

1371

B

138 kV EL BRISAL 1560 B1B2

69 kV DAJAO

1310

ZFSP02

69 kV SAN PEDRO TG

4050

138 kV S.F.M. 2800

BT BP APPL101

230/13.8 kV
90 MVA

YNd11 Ucc=18.00%

230/13.8 kV
106 MVA

YNd11 Ucc=18.00%

230/13.8 kV
90 MVA

YNd11 Ucc=18.00%

Fuel Oil 20.33 MW
HRSG

Fuel Oil 4 X 17.076 MW

Fuel Oil 4 X 17.076 MW ABAP101

KPF TRIPOLAR ACD SOSÚA

69 kV SERV. EST. SULTANA DEL ESTE 4320

4320-RSPVF-T02

KPF SIRENA

KPF CEMENTOS CIBAO

69/12.47 kV

8.5 MVA Dyn1 Ucc=7.28%

SIERRA PRIETA
1421

14.19 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

KPF ACUEDUCTO BRUJUELA

KPF GRANITOS BOJOS

138 kV SAN FELIPE 2551

KPF CONSUELO

69 kV PUERTO PLATA

2370 LUPR102

2440-JIMEF-T01

138 kV JUAN DOLIO

4750

BT BP

69 kV HERRERA
1100

69 kV METROPOLITANO

1122

11220

138 kV UASD

1801

B

KPF Acd Isabela

138 kV ARROYO HONDO
1830

69 kV ARROYO HONDO

A 12400 1240

B

Secc. Barra 69 kV N.C

Secc. Barra 69 kV N.A

Secc. Barra 138 kV N.C

Secc. Barra 138 kV N.A

Secc. Barra 230 kV N.C

Secc. Barra 230 kV N.A

Secc. Barra 345 kV N.C

Secc. Barra 345 kV N.A

138 kV LA GALLERA
2311

1315-CADCK-C01 SABANA PERDIDA

1315

1135-UIBEK-C04

1122-PAHOK-C06

138 kV PALENQUE 3340

33400

13.27 km 477 MCM-ACSR 1C/F

22 km 450 MCM-ACAR 1C/F

0.02 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 6.2 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F BPER102
KPF AEROPUERTO BARAHONA

0.021 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F CALE02

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=8.17%CALE03 CALE01

PARQUE CIBERNÉTICO
1730

3.3 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

KPF CALETA 1

138/13.8 kV
100 MVA

YNd1 Ucc=9.8%

Fuel Oil SULTANA DEL ESTE G1

3 X 17.076 MW
Fuel Oil #6

2760-HFFCK-C01

4140-UCESK-C01

ZF SAN PEDRO AES 4140

138/34.5 kV
60 MVA

YNd11 Ucc=12.46%

SANTANASOL

50 MW0.08 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

0.08 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

7.63 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

3393-SANTE-T01 138 kV SANTANASOL 3393 A

B

2133-BON3E-T01

2.03 km 555.9 MCM-AAAC 1C/F

0.8 km 555.9 MCM-AAAC 1C/F

0.028 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

1.45 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.76 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈8%

ARGOS DOMINICANA
3085

2.89 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F INAPA SAN RAFAEL 20 Mvar

1.97 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F0.006 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F MVIE105

140 MVA

138/69/12 kV

YNa0+d Ucc=11.01%

9.36 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

Fuel Oil LOS ORÍGENES G2

2 X 17.076 MW

Gas Natural/ Fuel Oil #6

138 kV DAJAO

1311

150 MVA

138/69 kV

YNa0+d1 Ucc=11.81%

69 kV DAJAO

1314

0.57 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

10.3 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

40.03 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

15.5 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

5.7 km 559.5 MCM AAAC 1C/F ROBV02 7.3 km 2/0 AWG AAAC 1C/F HAMY02 CONS03 CONS01

ZFSP03

ZFSP03 SPM103 SPM104 SPM102

0.03 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.03 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F LAB. LAM-BOCA03
0.85 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.22 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F
69/12.47 kV

30 MVA Dyn1 Ucc=8.2%

DAJA01 DAJA02 DAJA04 DAJA05 SPER04 SPER03
YAMA02

MP6903 KM2405 KM2404 KM2402 2.38 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138 kV EL SOCO
4646

0.923 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

4646-PSESE-T01

0.923 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

29.205 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

EL SOCO
50 MW

230/13.8 kV
90 MVA

YNd11 Ucc=18.00%

Fuel Oil 4 X 17.076 MW

230 kV QUISQUEYA 1

4810

Fuel Oil 4 X 17.076 MW

230/13.8 kV
106 MVA

YNd11 Ucc=18.00%

230 kV QUISQUEYA 2
4820

0.249 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

KPF PLASTIFAR

CNAC701-CONSORCIO CÍTRICOS DOMINICANOS

69 kV CÍTRICOS NACIONALES 1964

ANTARES DEL CARIBE(GALERIA 360)- SARTON DOMINICANA(IKEA)-PARA102

PARA104

PARA105

PARA106

PASTEURIZADORA RICA-PARA103

138 kV EMBAJADOR

1220

PUERTO DE HAINA
1210

138 kV CNP
1135
GIS

69 kV PIISA

3081

69 kV KILÓMETRO 10.5

1150 A

1159 B 0.061 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

1470-METAE-T01

KPF METROPOLITANO

CATA01

CATA03

7.67 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

JUMPER ABIERTO 4.72 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

JUMPER ABIERTO

345 kV GUERRA (CABRETO) 1751

B1 B2

42 km 559.5 MCM-AAAC 3C/F

138 kV GUERRA (CABRETO) 1752

B1 B2

450 MVA

345/138/12.47 kV

YNa0d1 Ucc=9.03%

17.836 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

17.836 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

30.365 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

1.558 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

5 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

5 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

20.122 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F
5.288 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F
5.288 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

7.2 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

26.086 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F NEYB103 NEYB101

MAGÜEYAL 2

1.51 MW BANI101

11.2 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

11.2 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈8%

BANCO POPULAR
1124 LPRA108 LPRA107 LPRA106 138/12.47 kV

40 MVA

YNyn0(d11) Ucc=8.11%

69/6.6/10 kV
4 MVA

Yyn0d11 Ucc≈7% ZFAL101

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=7.18% CABALLONA

1301 CABA101 TINFLEX-CABA102 CABA103
69/12.47 kV
20 MVA

YNyn0d11 Ucc=9.7% HATO NUEVO

1325

HANU101 HANU102

69/12.47 kV

3 MVA Dyn1 Ucc≈7% CAASD 1

1305

ATCASS CAPO05

69/12.47 kV
40 MVA

YNyn0d11 Ucc=9.74% CAPO07 CAPO02 CAPO01 AERO02

EL BÉLICO-VACACIONAL ISABELA-CSAT101

CIRCUNVALACIÓN-CSAT103

NOVOPLAST 1249

69/13.8 kV 55 MVA
YNd11 Ucc=10.16%

Fuel Oil PALAMARA G2

2X10.77 MW
Fuel Oil #6

Fuel Oil PALAMARA G1

4X10.77 MW
Fuel Oil #6

0.21 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F
138/13.8 kV
150 MVA

YNd1 Ucc=17.94%

LOS MINA 6
118 MW

Gas Natural 1195-LMI6E-T01 EBRI06 EBRI05 EBRI04 EBRI03 EBRI02 HAMO06 HAMO03 TIM207 TIM205 TIM204 TIM203 TIM202

3.57 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F LM6901 CUAR104 CUAR103
69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8%

ZF SAN ISIDRO RETIRO BT

ZF SAN ISIDRO
1790

4.95 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

KPF SABANA PERDIDA

ZF SAN ISIDRO BT

69/12.47 kV

22.4 MVA Dyn1 Ucc≈8%

HOTEL REAL QUALITY

69/12.47 kV

2.66 MVA Dyn1 Ucc≈7% GOMAS Y PLÁSTICOS 1370

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈8% CAASD 2

1306

ATCASD2

PIME102

69/12.47 kV
14 MVA

YNyn0(d) Ucc=5.69%

MAIMÓN

2100 MAIM403 MAIM402 MAIM401 LVPE106 LVPE102 2.13 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

69/12.47 kV
14 MVA

YNyn+d Ucc=7.70% RINC101

69/12.47 kV

20 MVA Dyn1 Ucc=8.29% FANT105

FANTINO
2156 FANT104

0.23 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F LVEG105 LVEG104 CENO102

KPF TRIPOLAR CERVEZA VEGANA VOLG102 PUCMM C1-VOLG103

VILLA OLGA
2301

2311-PSANK-C01

MOCN103 MOCN106 MOCN107

138 kV SALCEDO

2790

134/12.8/10 kV
37 MVA

YNynd1 Ucc=10.44%

SALC101
SALC102

SALC104 APPL102 METR104

67/12.5 kV
30 MVA

YNynd11 Ucc=9.6% SOSU101 SOSÚA

2640 SOSU105 SOSU104 SOSU103

69/12.47 kV
20 MVA

YNyn0d11 Ucc=9.6% CABT101

CABARETE 2647 CABT103 CABT102 DPED105 DPED104

KPF PEDRO GARCÍA

10 Mvar

20 Mvar HAMO05 HAMO02

345 kV JULIO SAURI 1850 B1B2

A

B

12600

B A

C B A

A B

A B

A B

A B

D C B A

B A

A B

A B

B A

A B

A B

A B

A B

B A

A B

A B

A B

B A

B A 0.305 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

B A 0.2 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F (Operada a 69 kV)

16.9 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

KPF MONTE PLATA

MP6904

MP6901 MP6902

SABY102

KPF SOSÚA BANP104 BANP103 BANP102 BANI102 1160-MAPRK-C02 QCOR102

69 kV VILLA ALTAGRACIA
1962

13.8/12.47 kV
3 MVA

Ynyn0 Ucc=5.61%

34.5/12.47 kV
7 MVA

YNynd Ucc≈8% MATANZA

34.5/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc≈8% CALDERA BASE

1490-PRICK-C03 SCNO104 SCNO103 SCNO102

KPF COHE/HAINA

KPF ALUMINIOS DOMINICANOS

69 kV ABANICO PER
2080 ABAP301

10 Mvar

10 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

LOS GUZMANCITO 2
13 X 3.6 MW

1450-GRVMK-C03 1270-GRSMK-C03 1180-GRSSK-C01 1180-GRSVK-C06 4560-GRSHK-C05 4520-GRSRK-C04

69 kV PAYITA

2084

69 kV CZFI SANTIAGO
2733

69/12.47 kV

22.4 MVA Dyn11 Ucc=11.48%

2.307 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

138/13.8 kV
30 MVA

YNd11 Ucc=8.88%

VALDESIA 2
25.5 MW

23 km 450 MCM-ACAR 1C/F

KPF AZUA

2720-MON1E-T01

A PDOR102

150 MVA

138/69/12.47 kV

YN0yn0d0

138 kV PLAYA DORADA
3442

69 kV PLAYA DORADA

2430

0.345 km 559.5 MCM-AAAC 3C/F

145/13.8 kV
48 MVA

YNd1 Ucc=11.6%

SIBA GRUPO 5
2 X 15.13 MW
Gas Natural SIBA GRUPO 6

2 X 20 MW
Gas Natural

138 kV SIBA
1702

138/13.8 kV
42 MVA

YNd1 Ucc=12.75%

B A

SIBA GRUPO 4
2 X 15.13 MW
Gas Natural SIBA GRUPO 3

2 X 15.13 MW
Gas Natural SIBA GRUPO 2

2 X 15.13 MW

Gas Natural SIBA GRUPO 1

2 X 15.13 MW
Gas Natural

3010-VAL2E-T02

2872-PELGE-T01

23.864 km 1/0 AWG-Cu 1C/F

1702-SIBAE-L01

13.58 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

138 kV ESPERANZA

2369 B1B2 13.58 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

ESPERANZA
76 MW

2223-GVEGF-T02 2223-GVEGF-T01

4.11 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

KPF ACD ORIENTAL

ENADOM
1759

0.832 km 300 mm^2-Cu XLPE 1C/F
(Cable Soterrado)

1.17 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

1683-TENVK-C01 LM3805 LM3807
138/13.8 kV
48 MVA

YNd1 Ucc=12.973%

PALOMINO 2
38.88 MW

138 kV POWERSHIP KPS26
3403

138 kV POWERSHIP KPS60
3404

Fuel Oil MONTE RÍO G3

7 X 7.8 MW
Fuel Oil #6

1.28 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F 14 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

1.28 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

0.015 km 605 MCM-ACSR 1C/F

Fuel Oil POWERSHIP AZUA KPS26 G1
3 X 17.13 MW
Fuel Oil #6

Fuel Oil

POWERSHIP AZUA KPS26 G2
3 X 17.13 MW
Fuel Oil #6

Fuel Oil

POWERSHIP AZUA KPS60
4 X 18.46 MW
Fuel Oil #6

Fuel POWERSHIP AZUA TV Oil 6 MW

HRSG

VAJU102

138 kV MONTE RÍO

3385 B1B2 3403-PAK1E-T01

2369-ESPEE-T01

AGUACATE 1
28.24 MW

138/13.8 kV 32.5 MVA

Ynd0 Ucc=9.92% 3400-AGU1E-T01

JIGÜEY 1
49 MW

138/13.8 kV 61.3 MVA

Ynd1 Ucc=8.00% 3430-JIG2E-T02

JIGÜEY 2
49 MW

138/34.5 kV
60 MVA

YNd11 Ucc=12.46%

CALABAZA
50 MW

3311-PFCAE-T01 138 kV CALABAZA

3311 A B 0.2 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F 21.4 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F 0.136 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

0.136 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

138/34.5 kV
55 MVA

YNd11 Ucc=15.40%

138 kV MATAFONGO
3381

MATAFONGO

34 MW

3381-PEMAE-T01

Luz y Fuerza

1450-REINK-C05

1759-ENADE-L01

SISTEMA ALMACENAMIENTO 2 EDM 3
2.5 MWh

BESS

KPF ABCO/kM 15 DE AZUA

4 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

KPF COTUÍ LADO HATILLO

KPF LA SIRENA CHARLES DE GAULLE

0.57 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc≈8%ISDO103 ISDO102

138 kV MATRISOL 2909

BPBT

19.2 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

28.4 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

MATRISOL
50 MW

5.8 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

2909-PFMAE-T01

69/13.8 kV

16 MVA Dyn1 Ucc=7.72%

CORMIDOM 2
2103

KPF CORMIDOM

3.6 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F RSJU102 ZFAL103 ZFAL102

Z.F. LOS ALCARRIZOS 1302

PF CUMAYASA 1
50 MW

4522-PFCUE-T01 138 kV CUMAYASA

4522 A B 0.3 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F
PF CUMAYASA 2
30 MW

4522-PFCUE-T02

8.82 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

11.4 Mvar

0.27 km 4/0 AWG-ACSR 1C/F

KPF RINCÓN

0.03 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

RINC102 RINC103

KPF FANTINO

69 kV RINCÓN NUEVA
2155

2150-RINCF-T01

69-34.5/12.47 kV
22 MVA

YNyn0(d) Ucc=13.32%

1225-ECORK-C01

133 MVA

138/34.5 kV

YNyn0d1 Ucc=16.32%

78.4 MVA

69/34.5 kV

YNyn0d1 Ucc=13.66%

2050-FGAMK-C06

LA VEGA PER
2050

3330-PAL2E-T02

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=8.17%

LOS NEGROS
17 MW

3387-PFLNK-G01

KPF ZF Los Alcarrizos KPF DISDO

KPF REFIDOMSA

KPF BANÍ MATADERO

KPF ENTRADA JARABACOA

KPF ABCO HACIA CRUCE DE OCOA

KPF SODOCAL

450 MVA

345/138/12.47 kV

YNa0d1 Ucc=9.03%

1952-IK22F-T02

2710-LANGE-T01

4805-CEMEE-T01

0.26 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.26 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

IMBERT 2
2367

IMBERT 2360
IMBE102

IMBE103

PAYI102

NAGU102 NAGU103

CESP102 CESP103 CESP104

14 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.350 km COBRE 1200 mm^2 XLPE 1C/F

(Cable Soterrado)

0.1 km #2 AWG-AAC 1C/F

2231-AVA1K-G01

12.47/0.4 kV

0.400 MVA Dyn1 Ucc≈8%

67/12.47-4.16 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=10.01% 2481-ESALK-G01

2083-RJCRK-G01

12.47/0.480 kV

0.15 MVA Dyn1

1122-METRF-T01

1122-METRF-T02

13.8/13.8 kV

5 MVA Dyn7 Ucc=7.04%

138/13.8 kV
30 MVA

YNd1 Ucc=7.99%

138/13.8 kV
30 MVA

YNd1 Ucc=7.99%

13.8/4.16 kV
4 MVA

YNyn0 Ucc=5.80%

138/20 kV
25 MVA

YNd11 Ucc=9%

138/20 kV
25 MVA

YNd11 Ucc=9%

138/13.8 kV
70 MVA

YNd5 Ucc=14.38%

138/13.8 kV
70 MVA

YNd5 Ucc=14.38%

138/13.8 kV
70 MVA

YNd5 Ucc=14.38%

1320-HERRE-T01

138/12.47 kV
50 MVA

YN0yn0d1 Ucc=9.91%

69/12.47 kV
40 MVA

YNyn0d Ucc=10.3%

69/12.5 kV
30 MVA

YNyn(d11) Ucc=9.79%

66/7.2 kV

2.5 MVA Dyn1 Ucc=7.7%

66/7.2 kV

2.5 MVA Dyn1 Ucc≈6%

69/13.8 kV 55 MVA
YNd11 Ucc=10.16%

140/13.8 kV 120 MVA
Ynd1 Ucc=13.25%

138/12.47 kV
50 MVA

YNyn0d11 Ucc=12.2%

138/13.8 kV
42 MVA

YNd1 Ucc=12.75%

138/13.8 kV
42 MVA

YNd1 Ucc=12.75%

138/13.8 kV
42 MVA

YNd1 Ucc=12.75%

4640-ESEIE-T01
4560-HIGUE-T01 4560-HIGUE-T02

4520-LROME-T01 4505-ZRBVF-T01

4100-BLECK-T01

4110-GUAYF-T01

4530-RCHAF-T01

4201-BENEK-C01

4120-RPELK-T01

4600-HIGUF-T01 4450-SMARF-T01

4190-ZSPMF-T01

4140-ZSPAF-T01

4150-ZSPCF-T01

4400-HMAYF-T01

4020-CNSLF-T01

4010-SPMAF-T01

4033-GUAVF-T01

4013-HHIGF-T01

4012-DBRUF-T01

4011-CIGLF-T01

4660-CAYAF-T01
1290-CATAF-T01

1700-BCHIE-T01

1321-AAMEF-T01

1338-CCARF-T01

1715-ZMCAF-T01

1730-PCIBF-T01

1315-SPERF-T01

1312-YAMAF-T01

1440-MPLAF-T02

1440-MPLAF-T01

1310-DJAOF-T02

1310-DJAOF-T01 1340-TAMAF-T01

1373-INVIF-T01

1373-INVIF-T02

1550-VDUAE-T01

1560-EBRIE-T01

1560-EBRIE-T02

1190-HAINE-T02 1190-HAINE-T01

1170-LMINF-T01

1172-TEMPF-T01

1328-GUERF-T01 1322-ZGILF-T01

1175-MEGAF-T01

1270-DESPF-T03 1270-DESPF-T01 1270-DESPF-T02

1530-CAPOF-T02 1530-CAPOF-T01

1254-TIM2E-T01

1545-MOZAF-T01

1791-GPLAF-T01

1792-HNACF-T01

1342-GRCHF-T01

1536-TTITF-T01 1570-SKAPF-T01

1532-MERCF-T01

1155-CARRF-T01

1537-IISAF-T01

1535-MULTF-T01

1160-LA40F-T01

1241-AHONF-T02 1240-AHONF-T01

1243-GMALF-T01 1249-NOVOF-T01 1248-PLASF-T01

1910-LISAE-T01

1450-VMELE-T02 1450-VMELE-T01

1400-LPRAE-T01 1400-LPRAE-T03 1400-LPRAE-T02

1126-LDIAF-T01

1124-BPOPF-T01

1125-GHACF-T01

1121-CODEF-T01

1220-EMBAE-T01

1220-EMBAE-T02

1490-PARAE-T01 1801-UASDE-T01

1801-UASDE-T02

1801-UASDE-T03

1135-CNPEE-T01

1431-MATAE-T02

1210-PHAIF-T01

1671-OJIVF-T01

1670-GBOJF-T01

1151-CBOHF-T01

1690-OFALF-T01

1610-COPEF-T01

1101-ADOMF-T01

1100-HENUF-T01

1225-TORGF-T01

3081-LAFZF-T01

3095-ZNIGF-T01

3091-SODOF-T01

3094-ALDOF-T01

3085-ADMIF-T01

3090-MVIEF-T01 3090-MVIEF-T02

1300-BAYOF-T01

1150-KDMEF-T01 1150-KDMEF-T02 1150-KDMEF-T03

1683-MLTPF-T01

1306-CAA2F-T01

1305-CAA1F-T01

1325-HNUEF-T01

1964-CNACF-T02

1964-CNACF-T01

1963-ZVALF-T01

1962-VALTF-T01 1961-PCGLF-T01

1238-BNVIF-T01

1239-AHIGF-T01

1539-AISAF-T01

1308-DISDF-T01 1301-CBYNF-T01

1180-LMINE-T01

1303-PDIVF-T01

1230-PALA-T01

1957-PIDUF-T01

1950-CSATF-T01

1954-CPVCF-T01

3025-SCNOE-T01 3275-JCOCE-T04

3220-BARAF-T01

3362-IBARF-T01 3361-ZBARF-T01

3284-AIBAF-T01

3210-SALIF-T01

3212-KINDF-T01

3050-NEYBF-T01 3200-LDAMF-T01

3295-ASOEF-T01

3290-VNOBF-T01

3190-SJPUF-T01

3197-VALLF-T01

3150-LMFAF-T01

3140-EPINF-T01

3396-GUA2F-T01

3240-VILLF-T01

3300-K15AF-T01

3231-QCORF-T01 3302-PLINF-T01
3160-AZUAF-T01
3303-ABCOF-T01

3110-SJOCF-T01

3070-COCOF-T01

3120-BAPEF-T01

3101-BMATF-T01

3101-LFAMF-T03 3100-BANIF-T02 3288-YAGUF-T01

3130-GOYAF-T01
3282-ICAEF-T01 3287-AISCF-T01

3281-PIZAF-T01

2670-VMAOE-T01

2910-SRODE-T01

2760-MONTE-T01

2770-DAJAE-T01

2740-ZSANE-T02 2740-ZSANE-T01

2870-PPL2E-T01

2365-LUPEF-T01

2360-IMBEF-T01

2351-NPUEF-T01 2660-PPLIF-T01
2625-ABISF-T01

2880-ZESPF-T01

2340-CESPF-T01

2745-SJMAF-T01

2610-QUINF-T01

2352-FODLF-T01

2590-AQUIF-T01

2615-ZPISF-T01

2733-CZFSF-T01 2733-CZFSF-T02

2322-BDOMF-T01

2323-EANTF-T01

2321-APFAF-T01
2324-FOCHF-T01 2734-ACIBF-T01 2733-PIMCF-T01

2246-TDOMF-T01

2241-CIPAF-T01

2292-HMSAF-T01

2301-VOLGF-T01

2790-SALCE-T01

2780-MNUEE-T01

2410-MOCAF-T01 2172-LPENF-T01 2430-PDORF-T01

2383-PPLAF-T01

2390-PPELF-T01

2359-UMEDF-T01

2431-DPEDF-T01 2432-ZGURF-T01

2435-PGARF-T01

2641-APPLF-T01 2642-AISOF-T01 2647-CABAF-T01

2640-SOSUF-T01

2644-SYASF-T01

2084-PAYIF-T01

2083-NAGUF-T01

2840-SANCE-T01

2088-RSJUE-T01

2302-ELJIF-T01

2212-MVCIF-T01

2304-ZLICF-T01

2303-PPRIF-T01

2820-NIBAE-T02 2820-NIBAE-T01

2311-LGALE-T01 2311-LGALE-T02

2400-CANAE-T01

2220-LVEGF-T02

2245-CVEGF-T01

2890-ZLVEF-T01

2892-INDUF-T01

2105-INCAF-T01

2155-RINCF-T01

2500-LRIOF-T01

2505-TIREF-T01

2507-PBAJF-T01

2445-JARAF-T01

2010-HTRAF-T01 2122-ZDRIF-T01

2140-BONAF-T01

2156-FANTF-T01 2231-BPERF-T01

1965-LCUMF-T01

2103-CORMF-T01 2103-CORMF-T02 2100-MAIMF-T01

2070-PMTLF-T01

2720-ZMONK-T03

2080-APERF-T01

2090-COTUF-T01

2064-GRSFF-T01

2062-ECHIF-T01 2062-ECHIF-T02 1960-C16AF-T01

4510-LRMNF-T02

4510-LRMNF-T01

4750-JDOLE-T01

4620-CLUIE-T01

2358-PFMSE-T01 2358-PFMSE-T02

1421-SPRIF-T01

0.85 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

1327-GRMEF-T01 1330-KM24F-T01

1345-AORIF-T01 1331-BASIF-T01

1295-ABRUF-T01

3260-SABAK-C01

138/13.8 kV
100 MVA

YNd1 Ucc=15.79%

138/13.8 kV
75 MVA

YNd1 Ucc=14.42%

138/13.8 kV
60 MVA

YNd1 Ucc=14.42%

3385-MRIOE-T01 3385-MRIOE-T02 3385-MRIOE-T03

KPF MADRE VIEJA

KPF ACD QUINIGÜA

KPF JIMENOA

KPF EL CHIVO

KPF LISTIN DIARIO

KPF ASOC. ZF SPM

KPF ALAMBRES DOMINICANOS

KPF ARGOS DOMINICANA

0.38 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69 kV LOS TOROS 3306

3306-LTO1F-T01

2050-LVPEF-T01

2165-AHMIF-T01

138/4.16 kV

22.4 MVA Dyn1 Ucc=10.49%

SISTEMA ALMACENAMIENTO AES ANDRÉS
5.5 MWh

8.57 km 477 MCM-ACSR 1C/F

ALUMINIOS DOMINICANOS 1101

SA PE LOS MINA
5.5 MWh

1180-LMINE-T02

138/4.16 kV

20 MVA Dyn1 Ucc=8.30%

Fuel Oil

PIMENTEL 4
2 X 17.076 MW
Fuel Oil #6

2850-PIMEE-T04

138/13.8 kV
100 MVA

YNd1 Ucc=15.7%

138 kV LOS MINA 6
1195

138/12.47 kV
50 MVA

YNyn0d5 Ucc=7.8%

1311-DJAOE-T03 DAJA03

69 kV MARANATHA
1359

MARANATHA
10 MW

1.8 km 559.5 MCM AAAC 1C/F KPF BASE AÉREA DE SAN ISIDRO

69/13.8 kV
24 MVA

YNd11 Ucc=9.72%

2160-CENOF-T01

20 Mvar

5.39 559.5 MCM-AAAC 1C/F KPF MARANATHA

4560-HIGUE-T03

1230-LCUAK-C02

1230-PALMK-C02 2090-PRODK-C01

1332-HRQUK-C01

1791-CLNAK-C01

1950-CIRCK-C03

1950-EBELK-C01

1950-VISAK-C01

2820-GRSBK-C02

2820-GRSCK-C02

1210-PHAIK-C01

1303-PDIVK-C02

3212-KINDK-C01

2641-APPLK-C01

3340-DOMIK-C01

2350-ZFNAK-C01 1790-MNA4K-C04

4805-BERSK-G01

1303-KINNF-T01

1671-OJIVK-C01 3276-PELAK-G01

2740-ZISAK-C07

3095-ZNIGK-C01

2431-ZTAMK-C01

1359-MARAF-T01

69/12.47 kV

28 MVA Dyn1 Ucc=11.1%

ROPU03

4510-LRMNF-T03

69 kV SOSÚA 2
2654

20 Mvar

2.99 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138 kV MIRASOL 1761

B2 B1

4.9 km 927.2 MCM-AAAC 3C/F

4.9 km 927.2 MCM-AAAC 3C/F

PF MIRASOL
100 MW

138/34.5 kV
120 MVA

YNd11 Ucc=11.98%

138 kV MATA DE PALMA 2
1763

A

B

PF WCG III 50 MW

PF WCG II 50 MW

138/34.5 kV
80 MVA

YNd11 Ucc=12.79% 20.81 km 927.2 MCM-AAAC 3C/F

20.81 km 927.2 MCM-AAAC 3C/F

138/34.5 kV
75 MVA

YNd11 Ucc=13.4%

138 kV SAJOMA

2941 B1B2 14.5 km 927.2 MCM-AAAC 2C/F
SAJOMA
68.4 MW

2941-PFSAE-T01

LA VICTORIA
1193

12.19 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F PF LA VICTORIA
50 MW
1193-PFVIE-T01

1761-PFMIE-T01

1763-PFW2E-T01

1763-PFW3E-T01

14.5 km 927.2 MCM-AAAC 2C/F

1450-PPVEK-C01

KPF 16 DE AGOSTO

69 kV BONAO PER
2231

69/12.47 kV

28 MVA Dyn1 Ucc=11.1% BPER113 BPER112

2231-BPERF-T02

1308-CNDHK-C01 DISDO

1308

69/4.16 kV

3.75 MVA Dyn1/Dd0 Ucc≈7%

1333-LCALF-T03 69 kV LA CALETA

1333 ZFAL104 BANI103 UASD107

17.5/34.5 kV
7 MVA

YNyn0 Ucc=7.3% METR109 METR103 METR102

1332-LCALF-T02

1302-ZALCF-T01

2063-NESTF-T01

KPF Aero Higuero

KPF BNV

3 km 450 MCM-ACAR 1C/F

2240-CCIBF-T01

1332-ZAMEF-T01

69/12.47 kV

7.2 MVA Dyn1 Ucc=7.99%

PARQUE LOGÍSTICO CCN
1969

3.82 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

4 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

1969-PLCCF-T01

0.305 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

1535-RCARK-C01

69/12.47 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=7.18%

69 kV GRANITOS BOJOS 1670

69/12.47 kV

10.427 MVA Dyn1 Ucc=7.97%

PLAZA SANTIAGO CENTER
2374

1 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.113 km 250 mm^2-Cu XLPE 1C/F

(Cable Soterrado)

2374-PSCEF-T01

138/12.5 kV
50 MVA

YNyn0(d1) Ucc=14.81%

1450-VMELE-T03 VIME08 VIME09

138/21 kV

40 MVA Dyn11 Ucc=8.55%

1490-PARAE-T03 OPRET

1431-MATAE-T01

QUIN103

QUIN101 LUPR103

SAJO101

1.54 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.17 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

KPF TEMPLASTISA 69 kV TEMPLASTISA HAINAMOSA

1376
1376-TEMHAF-T01

CCN LUPERÓN- MULT. SIRENA LUPERÓN-HERR106

1801-CCN2K-C01 0.04 km Electrotubo Aluminio

138 kV ENERGAS 4

138/13.8 kV
105 MVA

YNd11 Ucc=12.86%

Fuel Oil

ENERGAS 4 TG
88.06 MW
Gas Natural

2.01 km 4/0 AWG-Cu 1C/F HI3803 HI3802 HI3801 HI3806 SEIB04 SEIB03 SEIB02 28.88 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 0.3 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138 kV COTOPERÍ 4524

BP BT

16.5 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

PF COTOPERÍ 3
48.06 MW

PF COTOPERÍ 2
48.06 MW

PF COTOPERÍ 1
48.06 MW

B

A

138/13.8 kV

40 MVA Dyn1 Ucc=10.95%

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc=6.6%
RARR102 RANCHO ARRIBA

1972

23.5 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

RARR101 1972-RARRF-T01 RARR103

1230-LSUEK-C01

1952-IK22F-T01

138 kV PERAVIA

3327 A

B

PERAVIA I 70 MW

0.695 km 927.2 MCM-AAAC 3C/F

0.695 km 927.2 MCM-AAAC 3C/F PERAVIA II 70 MW

0.59 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.47 kV

22 MVA Dyn1 Ucc≈8%

3081-LAFZK-C02

22.486 km 450 MCM-ACAR 1C/F 4801-SPM2E-T04 SPM202 4801-CSP1E-T01

0.39 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

0.945 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

4004-SESTE-L01

138 kV SULTANA DEL ESTE 4004

1.65 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

Fuel CESPM 2 Oil 100 MW
Gas Natural/ Fuel Oil #2

0.350 km COBRE 1200 mm^2 XLPE 1C/F

(Cable Soterrado)

140/13.8 kV 120 MVA

Ynd1 Ucc=13.25% 4801-CSP1E-T02

Fuel Oil

CESPM 3
100 MW

Gas Natural/ Fuel Oil #2 0.350 km COBRE 1200 mm^2 XLPE 1C/F (Cable Soterrado)

140/13.8 kV 120 MVA

Ynd1 Ucc=13.25% 4801-CSP1E-T02

138/13.8 kV
60 MVA

YNd11 Ucc=11.07%

Fuel Oil

ENERGAS 4 TV
46.8 MW
HRSG

138 kV COASTAL 4525

BPBT

4.04 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

4.04 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

COASTAL G1
59 MW

COASTAL G2
51 MW

29.73 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

4525-PFCOE-T01 4525-PFCOE-T02 JUCO102 3275-PEJCE-T01

138/34.5 kV
45 MVA

YNd11 Ucc=9.6% 3275-PEJCE-T02 3 km 465.4 MCM-AAAC 2C/F 3276-PELAK-G02

138/34.5 kV
45 MVA

YNd11 Ucc=9.6% 3275-PEJCE-T04

138/34.5 kV
45 MVA

YNd11 Ucc=12.46% 3275-PEJCE-T03

138 kV PEDERNALES 3333 BPBT

60.579 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

EXT. LOS COCOS 3275

0.135 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F 3333-PEDEE-T01 PDER102 PDER101

11.42 Mvar 0.025 km 2/0 AWG-AAAC 1C/F

2480-CONSF-T01

0.1 km 450 MCM-ACAR 1C/F

3.7 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

LUCILA
10.3 MW

69 kV LUCILA
3326

3326-PFLUF-T01

KPF Mata de Palma

4524-PFCOE-T01

4524-PFCOE-T02

4524-PFCOE-T03

4805-CEMEE-T02

69/12.47 kV

7 MVA Dyn1 Ucc=7.88%

ACDO01

ZF HAINAMOSA
1791 0.515 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

1791-ZHAIF-T01

4.4 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

1790-ZSISF-T01 1790-ZSISK-C01 1790-MNA3K-C03 1790-MNA2K-C02 1790-ZSISK-C02 1790-MNA1K-C01

PF MARTÍ 43 MW

69 kV MARTÍ 1318
10.3 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138/34.5 kV
65 MVA

YNd11 Ucc=12.5%

PF CUMAYASA 4
50 MW

4522-PFCUE-T03

1.558 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

138/6.9 kV

14 MVA Dyn1 Ucc=8.06% CEPA01

4620-CLUIE-T02

138/6.9 kV
25 MVA

YNyn+d Ucc=8.53% ECOACERO

4620-ECOAE-T04

138/6.9 kV
25 MVA

YNyn+d Ucc=8.53% ECOACERO

4620-ECOAE-T03

1318-PFMAF-T01

KPF CAYETANO GERMOSÉN/CCE

1.0 km 559.5 MCM AAAC 1C/F

0.512 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

LAS PARRAS 1366

1366-LPARF-T01

138/12.47 kV

50 MVA Dyn11 Ucc=9.37%

4520-LROME-T02

0.1 km 4/0 AWG-AAAC 1C/F

41.014 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

(Operada a 69 kV)

138 kV Jimaní 3206 BPBT JIMA102 JIMA101 RO3803 HI3807 HI3804 HI3808-NISIBON-CRUZ H4

ROPU06

ROPU04

3206-JIMAF-T01

138 kV POWERSHIP KPS01
3413

Fuel Oil POWERSHIP AZUA KPS01 G1

3 X 18.46 MW
Fuel Oil #6

154/11 kV
75 MVA

YNd11 Ucc=15.27%

Fuel Oil POWERSHIP AZUA KPS01 G2

3 X 18.46 MW
Fuel Oil #6

154/11 kV
75 MVA

YNd11 Ucc=15.27%

Fuel Oil POWERSHIP AZUA KPS01 G3

3 X 18.46 MW
Fuel Oil #6

154/11 kV
75 MVA

YNd11 Ucc=15.27%

Fuel Oil POWERSHIP AZUA KPS01 G4

3 X 18.46 MW
Fuel Oil #6

154/11 kV
75 MVA

YNd11 Ucc=15.27% 3404-PAK2E-T01

3413-PAK0E-T01

0.3 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

0.30 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F

Fuel POWERSHIP AZUA KPS01 TV Oil 15.997 MW

138/34.5 kV
65 MVA

YNd11 Ucc=12.54%

PAYITA
50 MW

138 kV PAYITA

2916 A
B

0.04 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

2916-PFPAE-T01 0.04 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

138/34.5 kV
75 MVA

YNd11 Ucc=10.62%

ESPERANZA
49.5 MW

2369-PEESE-T01

138/13.8 kV
100 MVA

YNd1d1 Ucc=7.31%

SIBA TV 2
38.9 MW
HRSG

SIBA TV 1
38.9 MW
HRSG

138/12.47 kV

50 MVA Dyn11 Ucc=9.44%

SA 1 ITABO
3.75 MWh SA 2 ITABO

3.75 MWh

345 kV MANZANILLO POWER LAND

2377

B1

MANZANILLO POWER LAND TG
285.6 MW
Gas Natural

345/20 kV
420 MVA

YNd1 Ucc=20.91%

MANZANILLO POWER LAND TV
152.1 MW
HRSG

345/16.5 kV
224 MVA

YNd1 Ucc=20%

B2

91.32 km 927.2 MCM-AAAC 3C/F

91.32 km 927.2 MCM-AAAC 3C/F

9.37 km 559.5 MCM-AAAC 2C/F 4801-IDOMK-C01 LPRA110
138/12.8 kV
50 MVA

YNyn0+d11 Ucc=9.03%

1490-PARAE-T02

KPF CORMIDOM 2

KPF INCA-ISABELA

KPF MULTIFORM

KPF SIERRA PRIETA

4000-SPMAE-T01

0.34 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.34 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

345 kV GUAYUBIN

B1 2380 B2 38.33 km 927.2 MCM-AAAC 3C/F 38.33 km 927.2 MCM-AAAC 3C/F

138 kV GUAYUBIN

B1B2

600 MVA

345/138/12.5 kV

YNa0d11 Ucc=12.34%

600 MVA

345/138/12.5 kV

YNa0d11 Ucc=12.36%

138 kV VILLARPANDO

3195 A

B

138/34.5 kV
65 MVA

YNd11 Ucc=9.96% VILLARPANDO G1

47.82 MW

138/34.5 kV
65 MVA

YNd11 Ucc=9.96%

VILLARPANDO G2
39.78 MW

3195-PFVIE-T01

3195-PFVIE-T02

0.05 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

69/12.8/10 kV
40 MVA

YNyn0+d11 Ucc=11.2%

LABORATORIOS ALFA

1251 1251-LALFF-T01 0.62 km 477 ACSR-MCM 1C/F LALF103 LALF102 LALF101

0.112 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

0.112 km 559.5 MCM-AAAC 1C/F

1490-ACARK-C02

1490-CCIKK-C01

1220-DCENK-C01

1230-ZFPEK-C02

1100-CCNLK-C01

1100-MSALK-C02

1670-PHAIK-C01 1122-PHPSK-C01

1671-CHAIK-C01 1320-NESPK-C01 1301-THNUK-C01

1610-SDCCK-C01

KPF COPEY

KPF QUINIGÜA 2

KPF ZF GILDAN