



ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

RESUMEN DEL PROGRAMA DIARIO DE OPERACIONES 2026-06-11

OC-GO-10-RPDO20260611-V0

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	FECHA
Oliver Brea Analista de Programación de la Operación	Alexander De La Cruz Analista de Programación de la Operación	Alexis Vásquez Encargado de Programación de la Operación	2026-06-10

CONTENIDO

1. REFERENCIAS Y DISPOSICIONES NORMATIVAS	3
2. PRUEBAS PROGRAMADAS	3
3. OTRAS CONSIDERACIONES.....	4
4. CONFIGURACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN	10
5. POTENCIA NO SUMINISTRADA	10
5.1 PNS POR DESABASTECIMIENTO	10
6. ANÁLISIS ELÉCTRICO	10
7. OBSERVACIONES REALIZADAS AL PROGRAMA DIARIO DE OPERACIÓN.....	10
7.1 OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS AGENTES.	10
7.2 DECISIONES ADOPTADAS POR EL OC.	11
8. COMENTARIOS ADICIONALES.....	11

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Pruebas programadas	3
Tabla 2: Orden de llegada de las solicitudes vigentes	4
Tabla 3: Detalle de centrales indisponibles para realizar servicio de RPF y RSF.	8
Tabla 4: Detalle de los arranques declarados para la programación semanal.	9
Tabla 5: Limites ante contingencia N-1 en la red de transmisión.....	9

1. REFERENCIAS Y DISPOSICIONES NORMATIVAS

- Mediante la resolución [OC-08-2013](#) el Consejo de Coordinación aprueba la entrada en vigor del **Sistema de Transferencia de Información** para los procesos y servicios que el OC presta a través de su sitio en el internet. A partir del 12 de abril 2013 este sistema se constituye como el **medio oficial** para la transferencia de información entre los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista y el OC, relativa a los procesos y servicios que ésta realiza.
- Esta programación de la operación fue realizada siguiendo las disposiciones establecidas en los artículos 149, 150, 156, 178, y del 202 al 212 del RALGE 125-01, y demás disposiciones establecidas por la SIE y el Consejo de Coordinación del OC.
- Se toma en consideración las instrucciones de la Superintendencia de Electricidad (SIE), en su comunicación SIE-E-CSIE-SI-2023-0198, para el despacho de energía en condición de excepción de las generadoras que se encuentren en proceso de tramitación de su puesta en servicio y entrada en operación comercial.

2. PRUEBAS PROGRAMADAS

- Las pruebas contempladas para esta programación se encuentran descritas en la siguiente tabla:

Tabla 1: Pruebas programadas

HELPDESK	CENTRAL O MODALIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	DURACIÓN (HRS)	INDICACIÓN REMITIDA POR EL AGENTE MEM	¿ESTARÁ REGULANDO FRECUENCIA?
71910 72076	PUNTA CATALINA 2	16-May-26	15-Jun-26	1	24	744	Prueba operativa post mantenimiento mayor.	Sí
72072	PARQUE EÓLICO ESPERANZA	6-jun-26	12-Jun-26	1	24	168	Pruebas de comisionamiento	N/A
72074	PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITOS 1	6-jun-26	12-Jun-26	10	15	42	Preparación proceso de Curtailment	N/A
72074	PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITOS 2	6-jun-26	12-Jun-26	10	15	42	Preparación proceso de Curtailment	N/A
72083	PARQUE FOTOVOLTAICO ESPERANZA 2	6-jun-26	12-Jun-26	1	24	168	Pruebas de comisionamiento	N/A
72091	POWERSHIP AZUA 01	6-jun-26	12-Jun-26	1	24	168	Verificación de la turbina de vapor y de los sistemas relacionados con la caldera auxiliar.	N/A

RESUMEN DEL PROGRAMA DIARIO DE OPERACIONES

HELPDESK	CENTRAL O MODALIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	DURACIÓN (HRS)	INDICACIÓN REMITIDA POR EL AGENTE MEM	¿ESTARÁ REGULANDO FRECUENCIA?
72116	PIMENTEL 1	11-jun-26	11-jun-26	1	6	6	Cumplir con el protocolo de mantenimiento mayor	Sí
SIE-037-2026-PS	PARQUE FOTOVOLTAICO VILLARPANDO	6-jun-26	12-Jun-26	1	24	168	Pruebas de comisionamiento.	N/A
SIE-039-2026-PS	PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITOS 2	6-jun-26	12-Jun-26	1	24	168	Pruebas de comisionamiento.	N/A

- Es importante señalar que la realización de estas pruebas está sujeta a la constante coordinación entre el agente responsable, el CCE y el OC por las vías correspondientes.
- A continuación, se indica el orden de llegada de las solicitudes de pruebas vigentes para esta programación diaria:

Tabla 2: Orden de llegada de las solicitudes vigentes

ORDEN DE LLEGADA	HELPDESK	CENTRAL O MODALIDAD
1.º	71910 72076	PUNTA CATALINA 2
2.º	72072	PARQUE EÓLICO ESPERANZA
3.º	72074	PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITOS 1
4.º	72074	PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITOS 2
5.º	72083	PARQUE FOTOVOLTAICO ESPERANZA 2
6.º	72091	POWERSHIP AZUA 01
7.º	72116	PIMENTEL 1
8.º	SIE-039-2026-PS	PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITOS 2
9.º	SIE-037-2026-PS	PARQUE FOTOVOLTAICO VILLARPANDO

Es importante señalar que la tabla anterior no representa el orden de prioridad de las solicitudes. Conforme a lo establecido en el Procedimiento para la Gestión de Permisos de Operación en el SENI, el orden de prioridad de las solicitudes se asignará en función al tipo de pruebas, su impacto en el despacho económico y la seguridad del SENI, y el orden de llegada de la solicitud.

3. OTRAS CONSIDERACIONES

- El agente responsable de la central Manzanillo Power Land se ha declarado disponible, en los periodos del P01-P24.
- A partir de la programación diaria del 9 de junio de 2026 se contemplan los cambios topológicos correspondientes al traspaso de carga de SE Madre Vieja, SODOCAL y Banco de Capacitores Madre Vieja, hacia la línea 69 kV Pizarrete – GOYA, y traspaso de cargas

REFIDOMSA, PIISA y Multiparques hacia Palamara, mediante cierre de jumpers de derivación Multiparques y apertura de jumpers hacia Granitos Bojos.

- El agente responsable de la central SIBA se ha declarado indisponible para esta programación diaria, indicando que esto se debe a mantenimiento correctivo.
- A partir de la programación diaria del 19 de mayo de 2026, se contempla la interconexión del Parque Solar Esperanza 2.
- En atención a lo reportado por la Sala de Operación en Tiempo Real, donde puntualiza que:

“...Para su conocimiento y fines correspondientes, les informamos lo siguiente:

A las 16:03 horas, queda fuera de servicio por mantenimiento el Autotransformador T01 de la S/E 138/69 kV Pizarrete. Toda la carga pasa a ser alimentada mediante el Autotransformador T02, a través del acople de barras...”.

A partir del 18 de mayo del 2026, se contemplan estos cambios topológicos.

- En atención a lo reportado por la Sala de Operación en Tiempo Real, donde puntualiza que:

“...Para su conocimiento y fines de lugar, les informamos lo siguiente:

A las 13h21, queda energizado el autotransformador T02 de la subestación 69 kV Pizarrete, alimentando el campo de línea 69 kV hacia Goya...”.

A partir del 14 de mayo del 2026, se contempla estos cambios topológicos.

- En atención a lo reportado por la Sala de Operación en Tiempo Real, donde puntualiza que:

“En el día de hoy se realizaron las adecuaciones en los campos de líneas 138 kV para los trabajos de ampliación de la subestación Cruce de Cabral 2...Las líneas quedan como se describe a continuación:

*Línea 138 kV Kilómetro 15 de Azua – Guancho – Los Cocos L1
Línea 138 kV Kilómetro 15 de Azua – Guancho – Los Cocos L2.”*

A partir del 6 de mayo del 2026, se contempla estos cambios topológicos.

- En esta programación diaria se ha tomado en cuenta la instrucción de la SIE plasmada en la comunicación SIE-E-CSIE- SI-2026-0097.
- De acuerdo con la comunicación vía help desk no. 70291 en el cual se indica lo siguiente:

“Buenas tardes estimados, les informamos que la Unidad 1 de EGEPC no estará ofreciendo el servicio de regulación primaria de frecuencia hasta nuevo aviso. Favor de tomarlo en consideración desde el programa de operación diario del miércoles 4 de marzo de 2026 en adelante.”

A partir de la programación diaria del 4 de marzo del 2026, se contemplan estos cambios.

- En atención a lo reportado por la Sala de Operación en Tiempo Real, donde puntualiza que:

“La línea 138 kV Canabacoa – Zona Franca Santiago Disparó el día 22/01/2026 a las 04:15; Según información del CCE la línea tiene problema con la parte soterrada que se construyó para facilitar la construcción del monorriel de Santiago, que los cables URD que se utilizaron no se encuentran en el país.

Se debe considerar que este elemento de la red puede estar fuera de servicio por un tiempo prolongado.”

A partir de la programación diaria del 24 de enero del 2026, se contemplan estos cambios topológicos.

- En atención a lo reportado por la Sala de Operación en Tiempo Real, donde puntualiza que:

“El día de hoy se realizó la conexión de una línea directa entre las subestaciones Paraíso y CNP, dejando fuera de servicio de la red 138 kV la subestación Metropolitano.

A las 18:10 fue cerrado el interruptor 138 kV CNP – Metropolitano.

A las 18:18 fue cerrado el interruptor 138 kV paraíso – Metropolitano.

Con las maniobras anteriores queda conformada la línea 138 kV paraíso – CNP. ”

A partir de la programación diaria del 30 de diciembre del 2025, se contemplan estos cambios topológicos.

- En atención a la comunicación SIE-E-CSIE-SI-2025-0320 se contempla la central Powership Azua KPS 01.
- El agente responsable de la central hidroeléctrica Lopez Angostura informó, a través de los Helpdesk 67944 y 58650 , lo siguiente:

“... le solicitamos interponer de sus buenos oficios en aras de conseguir que a la Central de Angostura no le sea aplicada la reducción de potencia por el curtailment. El agua de descarga de esta central alimenta un canal de riego con un caudal que ha sido consensuado entre la junta de regantes, el INDRHI y nuestra empresa (EGEHID...)”.

“Cortésmente, le solicitamos mantener fijo en el 3% el margen de regulación de la Central Angostura, esto es debido a restricciones que la Junta de Regantes nos imponen de mantener fijo el caudal en el canal de riego”.

- El agente responsable de la central San Pedro Bio-Energy ha informado lo siguiente:

“...En estas condiciones, la reducción de la carga de generación representa un riesgo técnico elevado, ya que incrementa la inestabilidad en la combustión, lo cual puede provocar un paro forzado de la caldera... solicitamos sea tomada en cuenta esta situación operativa de la central SPBE, a fin de que no sea solicitada a bajar carga....”

En este sentido, se ha procedido según el procedimiento de la resolución OC 14-2023 (Procedimiento para el Tratamiento de Restricciones en Centrales Térmicas Fuera de las Verificadas en el VEROPE).

- El agente responsable de la central hidroeléctrica LOS TOROS 2 ha informado lo siguiente:

“... estamos presentando problemas con la unidad dos (2) de la central Los Toros, en el distribuidos, el cual no permite realizar la regulación de frecuencia adecuadamente, dicho esto, solicitamos no asignar margen de regulación de frecuencia a la unidad 2 de los toros, hasta normalizar el problema en cuestión ...”

- El agente responsable de la central QUISQUEYA 1 ha informado lo siguiente:

“Para su conocimiento, la central QUISQUEYA1_GN NO estará disponible para ofrecer servicio complementario de RSF y solo el 3% de RPF... Esto es debido al abastecimiento de demanda de la mina. Por favor tomar en cuenta para los programas diarios/semanal correspondientes.”

- El agente responsable de la central hidroeléctrica Aguacate 1 informó, a través del Helpdesk 58726, lo siguiente:

“Aguacate 1, presenta un problema de fuga en el distribuidor, por lo tanto, requerimos que no se le asigne margen de regulación de frecuencia cuando esta sea despachada hasta nuevo aviso”.

- En atención a lo reportado durante la operación en tiempo real y la actualización del Caso Base Digsilent, a partir la programación diaria 30 de octubre 2024, se contempla la limitación a 172 MVA (de capacidad 200 MVA) del Transformador 2 138/69 kV Palamara.
- En atención a lo reportado durante la operación en tiempo real y la actualización del Caso Base Digsilent, a partir de la programación diaria del 21 de diciembre del 2023, se contempla la limitación a 143 MVA (por los CT instalados en el lado de 69 kV) del nuevo autotransformador de 200 MVA de la subestación 138/69 kV de Arroyo Hondo.
- En esta programación de la operación se contempla para la regulación primaria y secundaria de frecuencia en los períodos de producción de energía renovable variable (Fotovoltaica y Eólica), un margen del 3.5% durante los períodos 10, 11 y 16, así como un margen del 4% para los períodos del 12 al 15. Estos márgenes se aplicarán siempre y cuando puedan ser cubiertos por las centrales que se encuentren en línea en ese momento, de acuerdo con lo informado y ejecutado por el área de Tiempo Real.
- En esta programación de la operación se siguen contemplando los acuerdos para las coberturas de insuficiencias de RPF entre empresas y dentro de una misma empresa, aprobados por la SIE en su momento para los agentes del MEM: CDEEE, EGEHAINA y EGEHID, tal como lo establece la resolución SIE-030-2014.
- En atención a la realimentación remitida por el Área de Supervisión de la Operación en Tiempo Real, sobre la verificación de la RPF (en atención al numeral 7.2 de la resolución SIE-030-2014-MEM), se ha contemplado la salida de regulación de frecuencia de las siguientes centrales:

Tabla 3: Detalle de centrales indisponibles para realizar servicio de RPF y RSF.

Central	Servicio Indisponible	Causa	Observaciones
Sabana Yegua	RPF	Causa Interna	Programa INDRHI
Aguacate 1	RPF	Causa Interna	Problema de fuga en el distribuidor.
Quisqueya 1	RSF	Abastecimiento de demanda de la mina	N/A.

- Se toma en consideración lo aprobado en la resolución OC 42-2023 sobre las restricciones y declaración de arranques de las centrales Barahona Carbón, AES Andrés, PELM, ITABO 1 y 2.
- De acuerdo con la normativa vigente, a continuación, mostramos la cantidad de arranques declarados para las centrales con este tipo de restricción operativa:

Tabla 4: Detalle de los arranques declarados para la programación semanal.

Central	Frío	Tibio	Caliente	Observación
BARAHONA CARBÓN	1 (1 arranque cada 2.5 meses)	4 (1 arranque cada 7 días)	4 (1 arranque cada 7 días)	-
CESPM 1*	-	-	-	2 arranques por mes (1 cada 15 días)
CESPM 2*	-	-	-	2 arranques por mes (1 cada 15 días)
CESPM 3*	-	-	-	2 arranques por mes (1 cada 15 días), 19 al año.
ENERGAS 4	1 (1 cada dos meses)	1 (1 cada mes)	2 (1 cada 15 días)	-
AES ANDRÉS	1 (1 por mes)	2 por mes (1 cada dos semanas), 24 al año	4 por mes (1 cada semana) 48 al año	-
PARQUE ENERGETICO LOS MINA CICLO COMBINADO	1 (1 por mes)	2 por mes (1 cada dos semanas), 24 al año	4 por mes (1 cada semana) 48 al año	-
ITABO 1	1 cada dos meses, 6 al año	1 cada dos semanas, 12 al año	1 cada semana, 24 al año	-
ITABO 2	1 cada dos meses, 6 al año	1 cada dos semanas, 12 al año	1 cada semana, 24 al año	-
ESTRELLA DEL MAR 3 CICLO COMBINADO	1 (1 por mes), 10 al año	1 cada dos semanas, 24 al año	1 cada semana, 48 al año	-
SIBA CICLO COMBINADO	1 cada 3 meses, 4 al año	1 cada 15 días, 20 al año	1 cada 7 días, 50 al año	-
QUISQUEYA 2	-	-	-	El número máximo de arranques cíclicos de la turbina de vapor por año es de 50, según el fabricante. Esto aplica cuando la Central Quisqueya II opera en Ciclo Combinado (225.30 MW). Sin embargo, esta restricción no aplica si la central opera en modalidad de Ciclo Simple (204.40 MW), es decir, solo con los motores en servicio

- En atención a las disposiciones del Comité Consultivo de Seguridad, los límites ante contingencia N-1 en la red de transmisión del SENI son los siguientes:

Tabla 5: Límites ante contingencia N-1 en la red de transmisión.

Elementos de red que lo conforman	Amperes máximos	MW máximos
138 kV KM 15 DE AZUA – PUNTA CATALINA + 138 kV PIZARRETE – VALDESIA + 138 kV PIZARRETE - JULIO SAURI	2820	670
VALDESIA – SAN CRISTOBAL NORTE L1 + VALDESIA – SAN CRISTOBAL NORTE L2 (menos el DAG: específicamente el 30% de la Potencia despachada por los parques solares Girasol , Santanasol, Peravia 1, Peravia 2 y del 10.2% de la potencia despachada por el Parque Eólico Matafongo)	852	200

4. CONFIGURACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN

La información se encuentra disponible en la página web del OC:

<https://www.oc.org.do/Informes/Operaci%C3%B3n-del-SENI/Programaci%C3%B3n-del-SENI?EntryId=115723>

Nota: Para acceder a esta información se debe estar autenticado como usuario en la página web. Se encuentra en el formato de DIGSILENT PowerFactory 2025, en atención a la comunicación OC-2025-000728, de fecha 4 de septiembre del 2025

5. POTENCIA NO SUMINISTRADA

5.1 PNS POR DESABASTECIMIENTO

- N/A.

6. ANÁLISIS ELÉCTRICO

6.1 ZONAS CON NIVELES DE TENSIÓN FUERA DE RANGO

El detalle de las cargas con niveles de tensión por debajo de lo establecido por la normativa se encuentra en la hoja “*Análisis Eléctrico*” del archivo de Excel del PDD dd-mm-aaaa correspondiente.

6.2 CONTROL DE RESTRICCIONES DE RED DE TRANSMISIÓN

El detalle del control de las restricciones se encuentra en las hojas “SIE 039-2013” y del archivo de Excel del PDD dd-mm-aaaa correspondiente.

7. OBSERVACIONES REALIZADAS AL PROGRAMA DIARIO DE OPERACIÓN

7.1 OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS AGENTES.

- N/A.

7.2 DECISIONES ADOPTADAS POR EL OC.

- N/A.

8. COMENTARIOS ADICIONALES

- Las desviaciones que puedan originarse como consecuencia del cambio de disponibilidad o de demanda podrán ser corregidas en las reprogramaciones correspondientes.
- Los detalles de los mantenimientos de redes se encuentran publicados en la página web del OC en el programa de mantenimiento de red de transmisión. El resumen de mantenimientos para este día puede observarse en la hoja **“Mantenimientos Red Transmisión”** del archivo de Excel de la programación correspondiente.
- Las causas de indisponibilidad de las centrales, según declaraciones realizadas por los agentes correspondientes, se detallan en la hoja **“Reporte Indisponibilidad Diaria”** del archivo de Excel de la programación correspondiente.