



ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE PRUEBAS PARA EL PROGRAMA SEMANAL DE OPERACIONES

OC-GO-10-ASPPSO20260606

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	FECHA
Yailina Mateo Analista de Programación de la Operación	Alexander De La Cruz Analista de Programación de la Operación	Alexis Vásquez Encargado de Programación de la Operación	2026-06-05

CONTENIDO

1. SOLICITUDES DE PRUEBA REALIZADAS	3
1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS NUEVAS SOLICITUDES	3
1.2 CONVERGENCIA DE PRUEBAS	4
1.3 ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LAS SOLICITUDES.....	4
2. ANÁLISIS ELÉCTRICO	5
3. ESTATUS DE LAS SOLICITUDES.....	6
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	7

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Nuevas solicitudes de pruebas recibidas a tiempo en esta programación semanal.	3
Tabla 2: Estatus de las pruebas a ser ejecutadas para esta programación semanal.....	6

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Escenario de generación programado con convergencia de pruebas.....	5
--	---

1. SOLICITUDES DE PRUEBA REALIZADAS

Las pruebas contempladas para esta programación semanal se encuentran descritas en las tablas de este informe.

Los análisis se realizaron siguiendo los criterios establecidos en el nuevo Procedimiento para la Gestión de Permisos de Operación en el SENI (Resolución OC-29-2026, OC-GO-10-APPO20260506-V0).

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS NUEVAS SOLICITUDES

La tabla 1 muestra las nuevas solicitudes de pruebas realizadas por los agentes responsables de las centrales o modalidades operativas dentro del plazo de recepción de información de este programa semanal de la operación:

Tabla 1: Nuevas solicitudes de pruebas recibidas a tiempo en esta programación semanal.

HELPDESK	CENTRAL O MODALIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	DURACIÓN (HRS)	INDICACIÓN REMITIDA POR EL AGENTE MEM	¿ESTARÁ REGULANDO FRECUENCIA?
72072	PARQUE EÓLICO ESPERANZA	6-jun-26	12-Jun-26	1	24	168	Pruebas de comisionamiento	N/A
72074	PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITOS 1	6-jun-26	12-Jun-26	10	15	42	Preparación proceso de Curtailment	N/A
72074	PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITOS 2	6-jun-26	12-Jun-26	10	15	42	Preparación proceso de Curtailment	N/A
72076	PUNTA CATALINA 2	6-jun-26	12-Jun-26	1	24	168	Prueba operativa post mantenimiento mayor.	Si
72083	PARQUE FOTOVOLTAICO ESPERANZA 2	6-jun-26	12-Jun-26	1	24	168	Pruebas de comisionamiento	N/A
72091	POWERSHIP AZUA 01	6-jun-26	12-Jun-26	1	24	168	Verificación de la turbina de vapor y de los sistemas relacionados con la caldera auxiliar.	N/A
SIE-037-2026-PS	PARQUE FOTOVOLTAICO VILLARPANDO	6-jun-26	12-Jun-26	1	24	168	Pruebas de comisionamiento.	N/A
SIE-039-2026-PS	PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITOS 2	6-jun-26	12-Jun-26	1	24	168	Pruebas de comisionamiento.	N/A

1.2 CONVERGENCIA DE PRUEBAS

Según lo establecido en la sección 5.3.4 literal b del referido procedimiento, en el caso de convergencia de dos o más pruebas en unidades de generación y de acuerdo con el tipo de pruebas a realizar, el OC determinará si esta coincidencia puede poner en riesgo la confiabilidad de la operación del SENI. En caso de se confirme lo anterior, el OC estará informando las acciones correspondientes sobre esta situación, la cual puede incluir la limitación y/o suspensión de las pruebas.

Por igual, según lo establecido en la sección 5.3.5 literal d del referido procedimiento, si durante la programación de corto plazo se determina que el SENI no tiene las condiciones de confiabilidad para la ejecución de las pruebas ya aprobadas, el OC podrán reducir o aumentar el despacho de las centrales en prueba de acuerdo a los lineamientos de los artículos 199, 200, 201, 202, 210, 211 y 212 del Reglamento de Aplicación de la Ley General de Electricidad (RALGE 125-01) en primera instancia, y en segunda instancia, suspender pruebas acorde al orden de llegada de las solicitudes de pruebas y/o naturaleza de las mismas.

1.3 ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LAS SOLICITUDES

Para realizar el análisis de las pruebas solicitadas, se utilizó el escenario declarado por los Agentes del MEM para el Programa Semanal de Operaciones en cuestión. La siguiente ilustración es una muestra del despacho del parque de generación con la convergencia de pruebas.

Ilustración 1: Escenario de generación programado con convergencia de pruebas.

No se presentaron restricciones a causa de las pruebas evaluadas.

3. ESTATUS DE LAS SOLICITUDES

Tabla 2: Estatus de las pruebas a ser ejecutadas para esta programación semanal.

Orden de llegada de la solicitud	Helpdesk/SIE	Central o Modalidad Operativa	Estatus de Prueba	Observaciones
1	71893 71910 72076	PUNTA CATALINA 2	Programada	Ver conclusiones
2	72068 72075 72080	MANZANILLO POWER LAND CICLO SIMPLE	Programada	Ver conclusiones
3	72072	PARQUE EÓLICO ESPERANZA	Programada parcial	Debido al estrés operativo de nuestro sistema durante las horas de mayor generación renovable variable, se podría flexibilizar la reducción de esta central.
4	72074	PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITOS 1	Programada	Ver conclusiones
5	72074	PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITOS 2	No Programada	Ver conclusiones
6	72083	PARQUE FOTOVOLTAICO ESPERANZA 2	Programada	Debido al estrés operativo de nuestro sistema durante las horas de mayor generación renovable variable, se podría flexibilizar la reducción de esta central.
7	72091	POWERSHIP AZUA 01	Programada parcial	De común acuerdo con el agente, esta prueba podrá ser interrumpida durante los períodos de alta penetración de energías renovables el sábado 30 de mayo de 2026.
8	SIE-037-2026-PS	PARQUE FOTOVOLTAICO VILLARPANDO	Programada parcial	Ver conclusiones
9	SIE-039-2026-PS	PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITOS 2	Programada	Ver conclusiones



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En caso de que se presente una situación de contingencia en el SENI o déficit de regulación de frecuencia durante la elaboración de los programas diarios, reprogramaciones y la operación en tiempo real (durante alguna de estas pruebas), se recomienda la suspensión de las pruebas de forma temporal.
- En caso de que se presente alguna situación que comprometa la confiabilidad del SENI visualizada en los programas de operación o en tiempo real asociada a alguna de estas pruebas aprobadas, se recomienda aplicar las medidas de mitigación necesarias a fin de salvaguardar la seguridad del sistema (incluyendo la reducción de potencia declarada para la prueba o la suspensión de esta).