

Отчёт о выполнении заявки

Заявка INC-1042

Заявка	Повреждение водопровода
Адрес	Москва, ул. Большая Дмитровка, 18
Заявку открыл	Анна Соколова
Бригада	Аварийная бригада №14
Состав бригады	Сергей Петров (руководитель), Антон Волков (специалист)

Описание выполненных работ

Перекрыта подача воды, заменён повреждённый участок трубы, соединения проверены под рабочим давлением. Течь устранена.

Фотоматериал 1: результат-работ.png



Фотоматериал 2: результат-работ.gif

