

RE.QPS - 24. Ensino – Segurança do trabalho

Data 11/07/25

Com vista a manutenção do bem-estar e segurança dos colaboradores da obra, tendo como guia de regra e prática a NR-18. Em vistoria nas atividades de fundação e superestrutura no Ensino, registramos pontos de melhoria e ajustes necessários para garantir a conformidade da execução e redução de riscos.

Cabe ressaltar que se nota um ambiente de aparente normalidade e excesso de confiança dos responsáveis e funcionários da empresa executora frente aos riscos que somado a uma condição de trabalho por vezes inadequada, gera um ambiente propício para acidentes, visto que os apontamentos abaixo acontecem em atividades diversas e em momentos distintos.

As fotos anexas a este relatório ilustram os pontos de melhoria identificados:

Item	Local	Documento/Observação	Excerto Texto/Imagem
1	Ensino	Concretagem em execução sem todas medidas de segurança finalizadas, ausência de piso adequado e ausência no uso da linha de vida. Data 10/07/2025	

2	Ensino	<p>Concretagem em execução sem todas medidas de segurança finalizadas, ausência de piso adequado e ausência no uso da linha de vida. Data 10/07/2025</p>	
3	Ensino	<p>Montagem de forma Data 10/07/2025</p>	
4	Ensino	<p>Acesso de caráter provisório, trabalho em altura sem utilização de linha de vida/ancoragem, trabalho sobre plataforma duvidosa e ausência e piso firme sobre armação. Data 10/07/2025</p>	

6	Ensino	Trabalho em altura em região com ausência de linha de vida/ancoragem. Data 11/07/2025	
7	Ensino	Trabalho em altura em região com de linha de vida, porém sem sua utilização. Data 11/07/2025	
8	Ensino	Trabalho em altura em região de difícil acesso sobre vergalhões. Data 11/07/2025	

Acreditamos que, com a implementação das medidas corretivas e preventivas, reforço na comunicação e treinamento com os trabalhadores, encarregados e responsáveis, de forma ágil, será possível garantir um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para todos os colaboradores.

Colocamo-nos à disposição.

CTP – Qualidade e Produção PG37