

RE.QPS - 13. Hotel – Pavimento PUC – Segurança do Trabalho

Com vista a manutenção do bem-estar e segurança dos colaboradores da obra, tendo como guia de regra e prática a NR-18, pensando no **item 18.9 Medidas de prevenção contra queda de altura** e todos os seus subitens, com ênfase:

“18.9.1 É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais e objetos no entorno da obra, projetada por profissional legalmente habilitado.”

Realizamos uma vistoria no pavimento PUC do Hotel em construção. Durante a vistoria, registramos pontos de melhoria e ajustes necessários para garantir a conformidade da execução com as normas de segurança. As fotos anexas a este relatório ilustram os pontos de melhoria identificados.

Item	Local	Documento/Observação	Excerto Texto/Imagem
1	Hotel Pav PUC	Vista do pavimento PUC HOTEL, em execução fechamento lateral de viga sobre plataforma fora da projeção de laje, observado fechamentos laterais faltantes e piso de trabalho incompleto.	
2	Hotel Pav PUC	Colaborar apoiado sobre piso parcial, ausência de fechamento tela metálica, extensor de talabarte com excesso (folga) liberdade de movimento no sentido do vão aberto.	 

3	Hotel Pav PUC	Execução de armação sobre plataforma de trabalho incompleta.	
4	Hotel Pav PUC	Execução de armação de laje com vãos dos poços dos elevadores totalmente abertos.	
5	Hotel Pav PUC	Execução de armação de laje com vãos dos poços dos elevadores totalmente abertos, próximo a uma área de acesso ao pavimento.	

6	Hotel Pav PUC	Ausência de condições de acesso adequadas ao pavimento.	
---	---------------	---	--

Recomendações:

- Realizar uma análise detalhada dos pontos de melhoria identificados nas fotos e implementar as ações corretivas necessárias com urgência.
- Reforçar a conscientização dos trabalhadores sobre os riscos de queda e a importância do uso correto dos EPIs e das proteções coletivas.
- Realizar inspeções periódicas para garantir a manutenção das condições de segurança no canteiro de obras.

Acreditamos que, com a implementação das medidas corretivas e preventivas adequadas, será possível garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os colaboradores.

Colocamo-nos à disposição.

CTP – Qualidade e Produção PG37