

# **Die hard- und softwaretechnische Implementierung eines CO<sub>2</sub>-Sensors zur Messung der Raumluftqualität**

Julius Caesar, Péter Egermann, Paul Görtler, Johannes Leyrer

5. Mai 2022

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>CO<sub>2</sub>-Grenzwerte und deren Auswirkungen auf den Menschen</b>	<b>5</b>
2.1	CO <sub>2</sub> -Grenzwerte für eine unbedenkliche Atemluft . . . . .	5
2.2	Physiologische Auswirkungen eines zu hohen CO <sub>2</sub> -Gehaltes in der Atemluft	6
<b>3</b>	<b>Hardwaretechnische Umsetzung</b>	<b>8</b>
3.1	Technische Anforderungen an die benötigte Hardware . . . . .	8
3.2	Überblick über die verwendete Hardware . . . . .	8
<b>4</b>	<b>Softwaretechnische Umsetzung</b>	<b>9</b>
4.1	Benötigte Software . . . . .	9
4.2	Zusammenspiel der Softwarekomponenten . . . . .	9
4.3	Aufbau und Einrichten der Software . . . . .	9
4.3.1	Aufbau und Einrichten des Backends . . . . .	9
4.3.2	Aufbau und Einrichten der Lese-Software . . . . .	11
4.3.3	Aufbau und Einrichten des Frontends . . . . .	12
<b>5</b>	<b>Zusammenfassung</b>	<b>14</b>
	<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>15</b>
	<b>Listings</b>	<b>16</b>
	<b>Glossary</b>	<b>17</b>
	<b>Anhang</b>	<b>21</b>

## Abkürzungsverzeichnis

<b>API</b>	Application Programming Interface . . . . .	11
<b>ASR</b>	Technische Regeln für Arbeitsstätten . . . . .	5
<b>DGUV</b>	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung . . . . .	5
<b>HIDs</b>	Human Interface Devices . . . . .	18
<b>ppm</b>	parts per million . . . . .	5
<b>ZNS</b>	Zentralnervensystem . . . . .	6

# 1 Einleitung

Im Laufe der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen musste man sich zunehmen in Innenräumen aufhalten, um der Verbreitung des Virus entgegenzuwirken. Aus diesem Grund musste man sich zwangsweise mit der Luftqualität im Homeoffice und besonders in Büroräumen auseinandersetzen, um das Gesundheitsrisiko zu minimieren und konzentriert arbeiten zu können. Da die Luftqualität durch Menschen meist nur subjektiv wahrgenommen werden kann, benötigt man dafür eine Messstelle. Da die gesundheitlichen Auswirkungen von schlechter Raumluftqualität ausreichend erforscht sind, existieren genügend konkrete Werte zur Orientierung.

Diese Arbeit soll einen Überblick darüber geben, welche medizinischen Risiken durch eine unzureichende Luftqualität entstehen können und welche positiven Auswirkungen eine ausreichende Versorgung mit Frischluft haben kann.

Danach soll ein grober Leitfaden zur Einrichtung eines CO<sub>2</sub>-Sensors zur Bestimmung der Luftqualität in Arbeitsräumen erstellt werden. Dabei soll über die Anforderungen an die Hardware, die benötigten Komponenten, die Einbindung in das Netzwerk und die Umsetzung der dazugehörigen Software eingegangen werden. Die Arbeit richtet sich dabei hauptsächlich an technisch versierte Leser\*innen, welche bereits grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Hard- und Software besitzen. Grundsätzlich wird versucht, auch Laien die Grundlagen und die allgemeine Herangehensweise nahe zu legen.

## 2 CO<sub>2</sub>-Grenzwerte und deren Auswirkungen auf den Menschen

Um sich der Wichtigkeit einer Messung des CO<sub>2</sub>-Gehaltes in der Atemluft bewusst zu werden, werden in diesem Kapitel die von verschiedenen Institutionen festgelegten CO<sub>2</sub>-Grenzwerte zusammengefasst.

Weiterhin werden die verschiedenen physiologischen Risiken, die durch einen zu hohen CO<sub>2</sub>-Gehalt in der Raumluft drohen, vorgestellt. Der CO<sub>2</sub>-Gehalt wird in parts per million (ppm) angegeben.

### 2.1 CO<sub>2</sub>-Grenzwerte für eine unbedenkliche Atemluft

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) veröffentlicht Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR), zu diesen gehört auch die ASR A3.6 „Lüftung“ [15], welche sich in Kapitel 4 mit Regelungen zur Luftqualität von Arbeitsplätzen auseinandersetzt.

Wie in Tabelle A.1 auf Seite 24 zu sehen, wird eine generelle CO<sub>2</sub>-Konzentration von unter 1000 ppm als ungefährlich eingestuft und fordert keine weiteren Maßnahmen. Bei einer CO<sub>2</sub>-Konzentration von 1000 bis 2000 ppm wird die Luftqualität als hygienisch auffällig beschrieben, dabei werden bereits Maßnahmen wie bessere Lüftungsmaßnahmen und eine Überprüfung des aktuellen Lüftungsverhalten empfohlen. Ab einer generellen CO<sub>2</sub>-Konzentration von über 2000 ppm stuft die DGUV die Atemluft als hygienisch inakzeptabel ein, hierbei werden Gegenmaßnahmen wie eine verstärkte Lüftung bis zur Reduktion der Personenzahl im Raum empfohlen.

Diese Messungen sollen laut der ASR A3.6 [15] in einer Höhe von 1,50 m und einem Abstand von 1 bis 2 m von Wänden erfolgen, mit einer ausreichend großen Distanz zu Personen, damit diese die Messungen nicht direkt durch ihre Atemluft beeinflussen.

Die DIN EN 16798-1 [16] „Energetische Bewertung von Gebäuden - Lüftung von Gebäuden“ [16], regelt die CO<sub>2</sub>-Grenzwerte strikter und feingranularer als die ASR A3.6 [15]. Wie in Tabelle B.1 auf Seite 25 wird bei Werten unter 950 ppm von einer hohen Raumluftqualität gesprochen, von 950 bis 1200 ppm gilt die Raumluftqualität als „mittlere Raumluftqualität“. CO<sub>2</sub>-Konzentrationen von 1200 bis 1750 ppm werden als „Mäßige Raumluftqualität“ und Werte über 1750 ppm als „Niedrige Raumluftqualität“ eingestuft. Aus den beiden vorgestellten Bewertungen der CO<sub>2</sub>-Konzentration für die Raumluft kann geschlossen werden, dass die CO<sub>2</sub>-Konzentration generell nicht über 1000 ppm steigen

sollte, damit die Raumluft eine ausreichend hohe Qualität aufweist.

### 2.2 Physiologische Auswirkungen eines zu hohen CO<sub>2</sub>-Gehaltes in der Atemluft

Eine von Kajtár et al. [4] durchgeführte Studie zeigt, dass eine höhere CO<sub>2</sub>-Konzentration zu einer schnelleren Erschöpfung beim Lösen von Aufgaben führt. Dafür sollten zehn Probanden und Probandinnen unter verschiedenen CO<sub>2</sub>-Konzentrationen über einen Zeitraum von jeweils zwei mal 70 Minuten einen Text auf Fehler korrigieren. Dabei wurde festgestellt, dass sich die mentale Leistungsfähigkeit im Gegensatz zu einer akzeptablen CO<sub>2</sub>-Konzentration von 600 ppm verringert. Die Messung von physiologischen Parametern der Teilnehmenden zeigte außerdem, dass das Lösen von Denkaufgaben dadurch ebenfalls anstrengender wird. Bei einem Aufenthalt von zwei bis drei Stunden in einem geschlossenen Raum führte eine CO<sub>2</sub>-Konzentration von 3000 ppm zu einer verringerten Konzentrationsfähigkeit.

Zhang et al. [19] kamen in einer Studie mit 15 Probanden und Probandinnen zu der Erkenntnis, dass eine erhöhte CO<sub>2</sub>-Konzentration in der Atemluft zu einer stark verringerten Leistungsfähigkeit beim Lösen von Denkaufgaben führt. Dafür wurden die Teilnehmenden verschiedenen CO<sub>2</sub>-Konzentrationen (1500, 3500 und 5000 ppm) ausgesetzt, während sie verschiedene Aufgaben lösen mussten. Der Abfall der Leistungsfähigkeit wurde dabei erst bei der Veränderung der CO<sub>2</sub>-Konzentration von 1500 ppm auf 3500 ppm festgestellt. Bei einem weiteren Anstieg des Wertes auf 5000 ppm wurden keine weiteren Veränderung der mentalen Leistungsfähigkeit festgestellt.

Bei einer Studie, die von Myhrvold et al. [6] mit 548 Schüler\*innen durchgeführt wurde, wurden die Auswirkungen auf den Körper, speziell auf das Zentralnervensystem (ZNS), die Haut und Schleimhaut untersucht. Während bei dieser Studie die Auswirkungen auf die mentale Leistungsfähigkeit nicht signifikant auffällig waren, wirkte sich eine CO<sub>2</sub>-Konzentration von über 1500 ppm negativ auf das körperliche Wohlbefinden aus. Dabei wurden unter anderem Symptome wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Hustenanfälle festgestellt.

Ein ähnliches Ergebnis erzielt auch eine von Tiesler et al. [2] durchgeführte Studie. Dafür wurde der CO<sub>2</sub>-Gehalt der Atemluft in den Klassenräumen von 16 Klassen aus drei verschiedenen Bremer Schulen und dessen Wirkung auf die Schüler\*innen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass sich regelmäßiges Lüften, um die CO<sub>2</sub>-Konzentration zu senken, positiv auf das Wohlbefinden der Teilnehmenden auswirkt. Der zu erreichende Zielwert durch das erhöhte Lüftungsintervall lag dabei unter 1000 bzw. 1500 ppm, die vorher erreichten Werte nach einer Doppelstunde erreichten bis zu 4000 ppm. Die Schüler\*innen berichteten in Befragungen nach der Erhöhung der Lüftungsintervalle von einer verbes-

serten Aufmerksamkeit, welche sich wahrscheinlich auf die geringere CO<sub>2</sub>-Konzentration in der Raumluft zurückführen lässt.

## 3 Hardwaretechnische Umsetzung

### 3.1 Technische Anforderungen an die benötigte Hardware

Um einen CO<sub>2</sub>-Monitor betreiben zu können werden ein Computer und ein CO<sub>2</sub>-Sensor benötigt. Die Mindestanforderungen an den Computer sind 512MB Arbeitsspeicher, ein ARM Cortex-A53 Quad-Core 1GHz 64-bit Prozessor und mindestens ein USB Typ A Anschluss. Diese Werte sind die Mindestanforderungen eines minimalen Linux Betriebssystems, welches zur Erfüllung der Softwareanforderungen benötigt wird.

Der CO<sub>2</sub>-Sensor sollte ein Messbereich von 0 ppm bis einschließlich 2000 ppm vorweisen. Mit dieser Spannweite können die in Kapitel 2 auf Seite 5 vorgestellten Werte der Luftqualität gemessen und aufgezeichnet werden.

### 3.2 Überblick über die verwendete Hardware

Für die Verwendung der Programme rund um den CO<sub>2</sub>-Monitor wird folgende Hardware verwendet:

- Raspberry Pi 3 Model B+
- TFA-Dostmann CO<sub>2</sub>-Monitor AIRCO2NTROL MINI

Der Raspberry Pi ist ein Minicomputer auf einer Platine von der Größe einer Kreditkarte, der sich vielfältig durch zusätzliche Hardware erweitern lässt. Er wurde ursprünglich zu Lern- und Demonstrationszwecken entwickelt, eignet sich aber auch für die Realisierung verschiedener privater oder professioneller Anwendungen. Er überzeugt vor allem durch seinen vergleichsweise geringen Anschaffungspreis und die sehr große Internet-Community, die bei Fragen und Problemen bei der Lösungsfindung helfen kann.

Mit dem CO<sub>2</sub>-Monitor AIRCO2NTROL MINI kann die Luft in Räumen, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen, kontrolliert werden. Der Monitor zeigt auf einem Display den CO<sub>2</sub>-Gehalt der Raumluft im Wechsel mit der Temperatur an. Eine farbige Ampelanzeige neben dem Display wechselt je nach Luftqualität von Grün über Gelb zu Rot.



## 4 Softwaretechnische Umsetzung

### 4.1 Benötigte Software

Um die Programme rund um den CO<sub>2</sub>-Monitor in Betrieb nehmen zu können, wird folgende Software benötigt:

- PiOS mit mitgelieferter Standardsoftware
- Docker
- docker-compose

Ist die benötigte Software installiert und eingerichtet, kann mit der Implementierung der Auslese- und Verarbeitungssoftware begonnen werden. Alle in den folgenden Kapiteln genannten Softwarekomponenten sind auf GitHub unter <https://github.com/FMinister/> zu finden.

### 4.2 Zusammenspiel der Softwarekomponenten

Die Daten des CO<sub>2</sub>-Sensors werden persistent gespeichert, damit die Werte abrufbar sind und auch über längere Zeiträume ausgewertet werden können. Dafür werden die CO<sub>2</sub>- und Temperaturwerte mittels einer Software-Komponente zum Auslesen der Daten an ein Backend gesendet und gespeichert. Diese Daten können dann mittels eines Frontends angezeigt werden. Diese Verknüpfung der Software-Komponenten ist in Abb. 4.1 auf der nächsten Seite zu sehen.

### 4.3 Aufbau und Einrichten der Software

#### 4.3.1 Aufbau und Einrichten des Backends

Die zentrale Stelle, an der Daten eingehen, gespeichert und abgerufen werden können, wird mittels der *CO2MonitorAPI* realisiert. Diese ist in Python geschrieben und verwendet FastAPI als Grundlage für das Bereitstellen einer API. Um das Bereitstellen der Anwendung und deren Isolierung vom Betriebssystem zu erleichtern, wird Docker als Containervirtualisierungs-Software eingesetzt.




Abbildung 4.1: Verbundplan der Komponenten

Nachdem die Anwendung von GitHub bezogen wurde, müssen noch Konfigurationswerte angepasst werden. Beispielsweise muss der Port festgelegt werden, auf dem die Application Programming Interface (API) erreichbar sein soll. In der `docker-compose.yml`-Datei kann hierfür besagter Port angegeben werden, welcher dem Frontend und dem *CO2Reader* Zugang zur Backend-Logik erlaubt, um Daten abzuspeichern und abzurufen.

Durch das Öffnen eines Terminal-Fensters im Ordner der API und der Eingabe des Befehls

```
docker-compose -f docker-compose.yml up -d
```

wird die Anwendung gestartet. Der Docker-Container läuft ab jetzt im Hintergrund und wartet auf Speicher- oder Abrufbefehle. Ob die Applikation richtig funktioniert kann mittels

```
IpAdresseDesPis:angegebenerPort/api/test
```

getestet werden.

### 4.3.2 Aufbau und Einrichten der Lese-Software

Die Daten des CO<sub>2</sub>-Sensors werden mittels der USB-Schnittstelle ausgelesen. Diese Lesesoftware ist in Python geschrieben und nutzt die CO2Meter-Bibliothek von Vladimir Filimonov. [1]

Dazu muss die `docker-compose.yml`-Datei des *CO2Readers* angepasst werden. Um den richtigen USB-Port in die Datei schreiben zu können, können alle angeschlossenen USB-Geräte mit dem in Listing 4.1 zu sehenden Bash-Script angezeigt und die hidraw-Id des Geräts *Holtek Semiconductor, Inc. USB-zyTemp* ausgelesen werden. [5]

Listing 4.1: Bash-Script zum Erkennen der hidraw-Id

---

```
1  #!/bin/bash
2
3  FILES=/dev/hidraw*
4  for f in $FILES
5  do
6      FILE=${f##*/}
7      DEVICE="$(cat /sys/class/hidraw/${FILE}/device/uevent | grep
8      HID_NAME | cut -d '=' -f2)"
9      printf "%s \t %s\n" $FILE "$DEVICE"
```

---

Ist der USB-Port bestimmt, kann der Teil vor dem Doppelpunkt der `devices`, in diesem Fall „`/dev/hidraw0`“, mit dem ausgelesenen Port ersetzt werden, zu sehen in Listing 4.2 auf der nächsten Seite.

Listing 4.2: Anpassen des USB-Ports in der docker-compose.yml

---

```
1  ...
2  devices:
3    - /dev/hidraw0:/dev/hidraw16
4  ...
```

---

Soll der *CO2Reader* auf einem anderen Gerät als die API ausgeführt werden, muss die `co2Reader.ini`-Datei angepasst werden. Diese ist in `app/co2Reader.ini` zu finden. Hier muss die IP-Adresse der API anstelle der bestehenden IP-Adresse angegeben werden. Auch kann hier der Standort, an dem sich der Sensor befindet, eingetragen werden. Nach dem Abspeichern der Datei kann ein Terminal-Fenster im Ordner des *CO2Readers* geöffnet werden und mittels

```
docker-compose -f docker-compose.yml up -d
```

die Anwendung gestartet werden. Der Docker-Container läuft ab jetzt im Hintergrund, liest die Daten des Sensors aus und schickt diese an die angegebene IP-Adresse der API.

### 4.3.3 Aufbau und Einrichten des Frontends

Um die Daten ansehnlich darstellen zu können, kann ein Frontend eingebunden werden. Das hier verwendete Frontend ist mit React [11] und ChartsJs [8] umgesetzt worden. Ein Beispiel der Datenvisualisierung ist in Abb. 4.2 auf der nächsten Seite zu sehen.

Nachdem das Frontend bezogen wurde muss die `docker-compose.yml`-Datei angepasst werden. In dieser Datei muss die IP-Adresse der `REACT_APP_API_URL` mit der IP des Netzwerkgerätes, auf dem die API läuft ausgetauscht werden, zu sehen in Listing 4.3.

Der ausgehende Port, von dem das Frontend am Ende erreichbar ist, kann ebenfalls angepasst werden. Hierzu muss lediglich der `ports`-Abschnitt verändert werden, ebenfalls zu sehen in Listing 4.3. Hier muss der Port vor dem Doppelpunkt auf den gewünschten Port gesetzt werden.

Listing 4.3: Anpassen der API-IP und des Ports in der docker-compose.yml

---

```
1  ...
2  environment:
3    REACT_APP_API_URL: http://192.168.178.33:8008/api/
4  ports:
5    - 3000:3000
6  ...
```

---




Abbildung 4.2: Datenvisualisierung mittels Frontend

Mit dem Öffnen eines Terminal-Fensters im Ordner des Frontends und mittels

```
docker-compose -f docker-compose.yml up -d
```

wird Anwendung gestartet. Der Docker-Container läuft ab jetzt im Hintergrund und kann mittels der IP-Adresse des ausführenden Gerätes sowie dem in der `docker-compose.yml`-Datei angegebenen Port aufgerufen werden.

## 5 Zusammenfassung

Eine zu hohe  $\text{CO}_2$ -Konzentration in der Raumluft mindert die Konzentrationsfähigkeit, die Produktivität und das körperliche Wohlbefinden der in diesen Räumen arbeitenden Menschen. Die von der DGUV ASR A3.6 [15] und der DIN EN 16798-1 [16] festgelegten Grenzwerte für den  $\text{CO}_2$ -Gehalt der Raumluft decken sich in etwa mit den durch verschiedene Studien belegten Grenzwerten und bilden damit eine aussagekräftige Grundlage für die Einschätzung der Raumluftqualität. Die Einrichtung eines  $\text{CO}_2$ -Monitors mittels Raspberry-Pi und eines  $\text{CO}_2$ -Sensors ist eine relativ kostengünstige und mit etwas Vorwissen auch einfach zu implementierende Möglichkeit, den  $\text{CO}_2$ -Gehalt der Raumluft zu bestimmen. Diese Messungen sollte vor allem in Büros und Klassenräumen stattfinden, da dort generell viele Menschen auf engem Raum arbeiten und ihre Leistung möglichst nicht durch ein schlechtes Raumklima vermindert werden sollte.

## Abbildungsverzeichnis

4.1	Verbundplan der Komponenten . . . . .	10
4.2	Datenvisualisierung mittels Frontend . . . . .	13

## Listings

4.1	Bash-Script zum Erkennen der hidraw-Id . . . . .	11
4.2	Anpassen des USB-Ports in der docker-compose.yml . . . . .	12
4.3	Anpassen der API-IP und des Ports in der docker-compose.yml . . . . .	12



## Glossar

**API** ist der englische Fachbegriff für eine Programmierschnittstelle, oder auch Anwendungsschnittstelle. Es handelt sich dabei um einen Programmteil, der genutzt wird, um anderen Anwendungen Funktionen einer Anwendung zur Verfügung zu stellen. In der Regel gibt es dafür eine detaillierte Dokumentation der einzelnen Funktionen mit den jeweiligen Parametern.[18]. 9

**Backend** Als Backend wird der Teil eines IT-Systems bezeichnet, der sich mit der Datenverarbeitung im Hintergrund beschäftigt – der Data Layer. Der Begriff dient der Unterteilung bei komplexeren Softwarestrukturen. Die Schreibweise wird vom Duden nicht genau vorgegeben. [9]. 9, 11

**Containervirtualisierung** ist ein Konzept, bei dem auf einem Betriebssystem mehrere Anwendungen voneinander isoliert betrieben werden können. Das ermöglicht das einfache Bereitstellen von funktionierenden und fertig konfigurierten Anwendungen, besonders im Hinblick auf den Datenaustausch der einzelnen Anwendungen untereinander.[17]. 9

**Docker** ist eine freie Softwareplattform der Docker, Inc. Das Ziel von Docker ist es, das Erstellen, Testen und Bereitstellen von Software im wesentlichen zu beschleunigen. Mit Docker können Softwarepakete, sogenannte Container, erstellt werden. Diese gewährleisten eine Trennung und Verwaltung der lokalen Computerressourcen. Die am 13.03.2013 erstmals veröffentlichte Software ist unter anderem für die Betriebssysteme Linux, Microsoft Windows und macOS verfügbar. [13] [12]. 9, 11–13

**docker-compose** docker-compose ist ein Tool, das entwickelt wurde, um die Definition und gemeinsame Nutzung von Multicontainer-Anwendungen zu erleichtern. Mit Compose kann eine YAML-Datei erstellt werden, um die Dienste zu definieren, und mit einem einzigen Befehl können alle Container in Gang gesetzt oder abgebaut werden. [12]. 9

**FastAPI** FastAPI ist ein Web-Framework zum Entwickeln von RESTful-APIs in Python. FastAPI basiert auf Pydantic und gibt Hinweise zum Validieren, Serialisieren und Deserialisieren von Daten und zum automatischen Generieren von OpenAPI-Dokumenten. [14]. 9

**Frontend** Der Begriff Frontend dient bei komplexeren Softwarestrukturen der Unterteilung. Bei einem IT-System bezeichnet das Frontend die Presentation Layer, also den Teil eines IT-Systems, der näher am Anwender ist. [10]. 9, 11–13, 15

**GitHub** GitHub ist ein netzbasierter Dienst zur Versionsverwaltung für Software-Entwicklungsprojekte. Namensgebend war das Versionsverwaltungssystem Git. [3]. 9, 11

**hidraw** Der hidraw-Treiber bietet eine Rohschnittstelle zu USB- und Bluetooth-Human Interface Devices (HIDs).. 11, 16

**Python** ist eine plattformunabhängige, multiparadigmatische, stark und dynamisch typisierte Programmiersprache. Die Programmiersprache zeichnet sich besonders durch ihre Trivialität und vielseitige Einsetzbarkeit aus. Python ist eine der meist verbreiteten Programmiersprachen weltweit. Die Weiterentwicklung der Programmiersprache wird durch die Python Software Foundation und den ursprünglichen Entwickler Guido van Rossum durchgeführt. [7]. 9, 11

## Literatur

- [1] Vladimir Filimonov. *CO2meter*. Verfügbar unter: <https://github.com/vfilimonov/co2meter>.
- [2] Tiesler G, Schönwälder H & F Ströver. *Gesundheitsfördernde Einflüsse auf das Leistungsvermögen im schulischen Unterricht*. 2008. ISBN: 978-3.86509-916-7. abgerufen am 03.05.2022.
- [3] *GitHub*. de. Page Version ID: 221919304. 04/2022. Verfügbar unter: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=GitHub&oldid=221919304> [05.05.2022].
- [4] Lázló Kajtár & Levente Herczeg. „Influence of carbon-dioxide concentration on human well-being and intensity of mental work“. en. In: *QJ Hung. Meteorol. Serv* 116.2 (2012), S. 145–169. Verfügbar unter: [https://www.researchgate.net/profile/Laszlo-Kajtar/publication/231558578\\_Influence\\_of\\_carbon\\_dioxide\\_concentration\\_on\\_human\\_well-being\\_and\\_intensity\\_of\\_mental\\_work/links/0912f506c5e44909eb000000/Influence-of-carbon-dioxide-concentration-on-human-well-being-and-intensity-of-mental-work.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Laszlo-Kajtar/publication/231558578_Influence_of_carbon_dioxide_concentration_on_human_well-being_and_intensity_of_mental_work/links/0912f506c5e44909eb000000/Influence-of-carbon-dioxide-concentration-on-human-well-being-and-intensity-of-mental-work.pdf). abgerufen am 03.05.2022.
- [5] *Matching /dev/hidraw\* devices with physical devices*. en. 10/2019. Verfügbar unter: <https://arvchristos.github.io/post/matching-dev-hidraw-devices-with-physical-devices/> [04.05.2022].
- [6] AN Myhrvold, E Olsen & O Lauridsen. „Indoor environment in schools—pupils health and performance in regard to CO2 concentrations“. In: *Indoor Air* 96.4 (1996), S. 369–371. abgerufen am 03.05.2022.
- [7] N. N. *3.10.4 Documentation*. Verfügbar unter: <https://docs.python.org/3/>. abgerufen am 27.04.2022.
- [8] N. N. *Chart.js | Open source HTML5 Charts for your website*. Verfügbar unter: <https://www.chartjs.org/>. abgerufen am 27.04.2022.

- [9] N. N. *Definition Backend Erklärung Backend*. Verfügbar unter: <http://www.softselect.de/business-software-glossar/backend>.
- [10] N. N. *Definition Frontend Erklärung Frontend*. Verfügbar unter: <http://www.softselect.de/business-software-glossar/frontend>.
- [11] N. N. *Getting Started – React*. en. Facebook Inc. Verfügbar unter: <https://reactjs.org/docs/getting-started.html>. abgerufen am 27.04.2022.
- [12] N. N. *Install Docker Engine*. en. 04/2022. Verfügbar unter: <https://docs.docker.com/engine/install/>. abgerufen am 27.04.2022.
- [13] N. N. *Orientation and setup*. en. 04/2022. Verfügbar unter: <https://docs.docker.com/get-started/>. abgerufen am 27.04.2022.
- [14] Sebastián Ramírez. *FastAPI*. Verfügbar unter: <https://fastapi.tiangolo.com/>. abgerufen am 27.04.2022.
- [15] DGUV e. V. *ASR A3.6*. de. Text. 2018. Verfügbar unter: [https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/pdf/ASR-A3-6.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=1](https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/pdf/ASR-A3-6.pdf?__blob=publicationFile&v=1). abgerufen am 03.05.2022.
- [16] DIN e. V. *DIN EN 16798-1:2021-04*. de. Text. 2017. abgerufen am 03.05.2022.
- [17] *Was ist Containervirtualisierung? Konzepte und Herkunft erklärt!* de-DE. Verfügbar unter: <https://gridscale.io/community/glossar/was-ist-containervirtualisierung/>.
- [18] *Was ist eine API? - Definition im IT-Lexikon*. de-DE. Verfügbar unter: <https://it-service.network/it-lexikon/api>.
- [19] Jie Zhang u. a. „The effects of elevated carbon dioxide concentration and mental workload on task performance in an enclosed environmental chamber“. In: *Building and Environment* 178 (2020), S. 106938. ISSN: 0360-1323. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.106938>. Verfügbar unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132320302973>.

## **Anhang**

## **Inhalt des Anhangs**

<b>Tabellen im Anhang</b>	<b>23</b>
<b>A Bewertung der CO<sub>2</sub> Konzentration in der Raumluft nach DGUV ASR A3.6</b>	<b>24</b>
<b>B Bewertung der CO<sub>2</sub> Konzentration in der Raumluft nach DIN EN 16798-1</b>	<b>25</b>

## Tabellen im Anhang

A.1	Bewertung der CO <sub>2</sub> Konzentration in der Raumluft nach DGUV ASR A3.6	
[15]	.....	24
B.1	Bewertung der CO <sub>2</sub> Konzentration in der Raumluft nach DIN EN 16798-1	
[16]	.....	25

## A Bewertung der CO<sub>2</sub> Konzentration in der Raumluft nach DGUV ASR A3.6

Tabelle A.1: Bewertung der CO<sub>2</sub> Konzentration in der Raumluft nach DGUV ASR A3.6 [15]

CO <sub>2</sub> -Konzentration in ppm	Maßnahmen
<1000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keine weiteren Maßnahmen (sofern durch die Raumnutzung kein Konzentrationsanstieg über 1000 ppm zu erwarten ist)</li></ul>
1000-2000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lüftungsverhalten überprüfen und verbessern</li><li>• Lüftungsplan aufstellen (z. B. Verantwortlichkeiten festlegen)</li><li>• Lüftungsmaßnahme (z. B. Außenluftvolumenstrom oder Luftwechsel erhöhen)</li></ul>
>2000	<ul style="list-style-type: none"><li>• weitergehende Maßnahmen erforderlich (z. B. verstärkte Lüftung, Reduzierung der Personenzahl im Raum)</li></ul>



## B Bewertung der CO<sub>2</sub> Konzentration in der Raumluft nach DIN EN 16798-1

Tabelle B.1: Bewertung der CO<sub>2</sub> Konzentration in der Raumluft nach DIN EN 16798-1  
[16]

CO <sub>2</sub> -Konzentration in ppm	Beschreibung
<950	Hohe Raumluftqualität
950-1200	Mittlere Raumluftqualität
1200-1750	Mäßige Raumluftqualität
>1750	Niedrige Raumluftqualität