

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR)

Segurança em Atividades Críticas — Trabalho em Altura (NR-35)

Atividade:	Substituição de Lâmpadas em Galpão Industrial (H = 6,5 metros)	Data de Elaboração:	13 de Junho de 2026
Equipamento:	Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho (PEMT)	Setor:	Manutenção Elétrica / Infraestrutura
Elaborado por:	Eng. Fabrício Torres Moraes	Status do Doc:	Aprovado para Operação

1. OBJETIVO

Estabelecer os perigos, riscos e respectivas medidas preventivas para a execução segura da atividade de substituição de luminárias em altura, garantindo o estrito cumprimento da **Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35)**.

2. ETAPAS DA ATIVIDADE E ANÁLISE DE PERIGOS

Etapa do Trabalho	Perigos Identificados	Riscos Ocupacionais	Medidas de Controle Obrigatórias (EPI/EPC)
1. Isolamento e sinalização da área	Trânsito de empilhadeiras e pedestres no entorno.	Atropelamento, colisão com a base da plataforma.	Isolar um raio de 4 metros com cones refletivos e fita zebraada. Instalação de placas "Homens Trabalhando em Altura".
2. Posicionamento da PEMT	Irregularidades ou depressões no piso de concreto.	Tombamento do equipamento, queda de nível do operador.	Inspeção prévia do solo. Uso obrigatório de patolas estabilizadoras totalmente estendidas e travadas antes da subida.
3. Ascensão e troca de lâmpadas	Trabalho em nível superior a 2 metros; proximidade com barramento elétrico.	Queda de diferença de nível (fatal); choque elétrico.	Uso de Cinturão de Segurança tipo Paraquedista ancorado no ponto indicado da PEMT. Desenergização prévia do circuito elétrico (LOTO). Uso de ferramentas isoladas e presas por talabartes de pulso.

Eng. Fabrício Torres Moraes
Engenheiro de Segurança do Trabalho