Autarkiegrad, Differenz fit-sim

1.00	4.1 %	4.4 %	2.1 %	-0.7 %	-1.6 %	-1 %	0.3 %	1.7 %	2.9 %	3.8 %	_	6 %
06.0	3.7 %	3.7 %	1.5 %	-0.9 %	-1.8 %	-1.5 %	-0.4 %	0.9 %	2 %	3 %		
0.80	3.4 %	2.9 %	0.8 %	-1 %	-2 %	-1.9 %	-1.2 %	0 %	1.1 %	2.5 %	-	4 %
0.70	2.9 %	2.2 %	0.2 %	-1.1 %	-2.1 %	-2.4 %	-2 %	-0.9 %	0.7 %	2.1 %		- 2 %
09.0	2.4 %	1.3 %	-0.3 %	-1.2 %	-2.2 %	-2.9 %	-2.7 %	-1.3 %	0.3 %	1.7 %		
0.50	1.9 %	0.5 %	-0.7 %	-1.2 %	-2.4 %	-3.2 %	-2.9 %	-1.6 %	0 %	1.5 %	-	- 0 %
0.40	1.3 %	-0.5 %	-1.1 %	-1.4 %	-2.5 %	-3.2 %	-3 %	-1.8 %	-0.1 %	1.5 %		0.07
0.30	0.6 %	-1.4 %	-1.4 %	-1.6 %	-2.3 %	-3 %	-3 %	-1.7 %	0 %	1.7 %		2 %
0.20	-0.2 %	-2.2 %	-1.5 %	-1.2 %	-1.9 %	-2.6 %	-2.5 %	-1.3 %	0.3 %	2 %	-	4 %
0.10	-1.2 %	-2.2 %	-0.5 %	0 %	-0.7 %	-1.3 %	-1.1 %	-0.1 %	1.4 %	3 %		
00.00	-1.5 %	0.4 %	2.2 %	2.5 %	2 %	1.6 %	1.8 %	2.6 %	3.7 %	5.1 %		-6 %
L	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50		•

 $p_{\mathrm{KWK,sp}}$ in kW_{el} /MWh