Autarkiegrad

$c_{S,eff,sp}$ in kWh/MWh \ $p_{PV,sp}$ in kWp/MWh	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5
2.5	22 %	34 %	41 %	46 %	49 %	52 %	54 %	56 %	58 %	59 %
2.25	22 %	34 %	41 %	46 %	49 %	51 %	54 %	56 %	57 %	59 %
2	22 %	34 %	40 %	45 %	48 %	51 %	53 %	55 %	57 %	58 %
1.75	22 %	33 %	40 %	45 %	48 %	50 %	52 %	54 %	56 %	58 %
1.5	22 %	33 %	40 %	44 %	47 %	49 %	51 %	53 %	55 %	57 %
1.25	22 %	33 %	39 %	43 %	46 %	48 %	50 %	52 %	54 %	55 %
1	21 %	33 %	38 %	42 %	45 %	48 %	49 %	51 %	53 %	54 %
0.75	21 %	32 %	37 %	41 %	44 %	46 %	48 %	49 %	51 %	52 %
0.5	20 %	29 %	35 %	38 %	41 %	43 %	45 %	46 %	47 %	48 %
0.25	18 %	26 %	31 %	34 %	36 %	38 %	39 %	41 %	42 %	43 %
0	14 %	20 %	24 %	27 %	29 %	30 %	32 %	33 %	34 %	34 %