Autarkiegrad

$c_{S,eff,sp}$ in kWh/MWh \ $p_{PV,sp}$ in kWp/MWh	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5
2.5	30 %	48 %	59 %	66 %	72 %	75 %	79 %	81 %	83 %	85 %
2.25	29 %	48 %	58 %	66 %	71 %	74 %	77 %	80 %	82 %	83 %
2	29 %	47 %	57 %	65 %	70 %	73 %	76 %	79 %	81 %	82 %
1.75	28 %	46 %	56 %	63 %	68 %	72 %	75 %	77 %	79 %	81 %
1.5	28 %	45 %	55 %	62 %	67 %	70 %	73 %	75 %	77 %	79 %
1.25	27 %	44 %	53 %	60 %	65 %	68 %	71 %	73 %	75 %	76 %
1	26 %	42 %	51 %	58 %	62 %	66 %	68 %	70 %	72 %	74 %
0.75	25 %	40 %	49 %	55 %	59 %	62 %	65 %	67 %	69 %	70 %
0.5	23 %	37 %	46 %	51 %	55 %	58 %	60 %	62 %	64 %	65 %
0.25	21 %	33 %	41 %	46 %	49 %	52 %	54 %	56 %	57 %	58 %
0	17 %	27 %	34 %	38 %	41 %	43 %	45 %	46 %	47 %	48 %