Autarkiegrad, Differenz fit-sim

1.00	5.7 %	5.7 %	0.6 %	-2.2 %	-1.2 %	0.2 %	1.5 %	2.6 %	3.4 %	3.9 %		6 %
06'0	5.3 %	5 %	0 %	-2.8 %	-2 %	-0.6 %	0.7 %	1.7 %	2.5 %	3 %		
08.0	4.9 %	4.1 %	-0.6 %	-3.3 %	-2.8 %	-1.4 %	-0.2 %	0.8 %	1.6 %	2.4 %		4 %
0.70	4.5 %	3.2 %	-1.2 %	-3.8 %	-3.6 %	-2.3 %	-1.1 %	-0.1 %	0.9 %	2.3 %		- 2 %
09.0	3.9 %	2.3 %	-1.5 %	-4.2 %	-4.5 %	-3.2 %	-2.1 %	-0.8 %	0.8 %	2.1 %		
0.50	3.3 %	1.2 %	-1.9 %	-4.6 %	-5.3 %	-4.1 %	-2.6 %	-0.8 %	0.7 %	2 %		-0%
0.40	2.6 %	0.2 %	-2.2 %	-5.1 %	-6.1 %	-4.6 %	-2.5 %	-0.6 %	0.9 %	2.3 %		0.07
0.30	1.9 %	-0.6 %	-2.5 %	-5.3 %	-6.6 %	-4.4 %	-2.2 %	-0.3 %	1.3 %	2.7 %		2 %
0.20	1 %	-0.9 %	-2.7 %	-5 %	-6 %	-3.9 %	-1.7 %	0.3 %	2 %	3.4 %		-4 %
0.10	-0.1 %	-1 %	-1.5 %	-2.7 %	-4.3 %	-2.3 %	0.1 %	2 %	3.6 %	5 %		
00.00	-0.4 %	0.8 %	1.8 %	0.5 %	-1.4 %	0.1 %	2.5 %	4.4 %	5.9 %	7.2 %		-6 %
L	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50		

 $p_{\mathrm{KWK,sp}}$ in kW_{el} /MWh