Autarkiegrad, Differenz fit-sim

1.00	6.8 %	6.9 %	-1.6 %	-3 %	-1.9 %	-0.1 %	1.6 %	3 %	4 %	4.7 %		6 %
06.0	6.4 %	6.1 %	-2.5 %	-3.6 %	-2.6 %	-0.8 %	0.9 %	2.2 %	3.2 %	4 %		
0.80	5.9 %	5.2 %	-3.4 %	-4.3 %	-3.2 %	-1.5 %	0.1 %	1.3 %	2.5 %	3.7 %		4 %
0.70	5.4 %	4.3 %	-4.3 %	-5 %	-3.8 %	-2.2 %	-0.8 %	0.6 %	2.1 %	3.4 %		2 %
09.0	4.8 %	3.2 %	-5.2 %	-5.7 %	-4.5 %	-3 %	-1.5 %	0.3 %	1.8 %	3.2 %		
0.50	4.2 %	2.1 %	-6.2 %	-6.5 %	-5.3 %	-3.6 %	-1.7 %	0 %	1.6 %	2.9 %	_	0 %
0.40	3.4 %	0.8 %	-7.3 %	-7.3 %	-5.8 %	-3.8 %	-1.9 %	-0.2 %	1.3 %	2.5 %		0.07
0.30	2.6 %	-0.5 %	-8.2 %	-7.6 %	-5.6 %	-3.7 %	-1.9 %	-0.4 %	1 %	2.2 %		-2 %
0.20	1.7 %	-2 %	-7.8 %	-6.6 %	-4.7 %	-3 %	-1.4 %	-0.1 %	1.2 %	2.2 %	-	-4 %
0.10	0.7 %	-1.3 %	-4.2 %	-3.7 %	-2.2 %	-0.8 %	0.4 %	1.6 %	2.7 %	3.6 %		
0.00	1.9 %	3.4 %	1.5 %	1.2 %	1.7 %	2.4 %	3.3 %	4.2 %	5.1 %	5.8 %		-6 %
L	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50		I

 $p_{\mathrm{KWK,sp}}$ in kW_{el} /MWh