Autarkiegrad, Differenz fit-sim

												_
1.00	6.9 %	8.3 %	-0.3 %	-5.7 %	-2.7 %	0.1 %	2.2 %	4 %	5.2 %	6.1 %	-	6 %
06.0	6.5 %	7.6 %	-1.3 %	-6.4 %	-3.5 %	-0.8 %	1.4 %	3.1 %	4.3 %	5.4 %		
0.80	6.1 %	6.8 %	-2.4 %	-7.3 %	-4.4 %	-1.7 %	0.4 %	2.1 %	3.5 %	4.9 %	-	4 %
0.70	5.6 %	6 %	-3.6 %	-8.2 %	-5.4 %	-2.8 %	-0.7 %	1.2 %	3 %	4.5 %		- 2 %
09.0	5.2 %	5 %	-4.9 %	-9.1 %	-6.5 %	-3.9 %	-1.6 %	0.6 %	2.5 %	4.2 %		2 70
0.50	4.6 %	4 %	-6.2 %	-10.1 %	-7.6 %	-4.9 %	-2.2 %	0.1 %	2.1 %	3.8 %	-	0 %
0.40	4 %	2.8 %	-7.6 %	-11 %	-8.5 %	-5.4 %	-2.7 %	-0.3 %	1.7 %	3.4 %		
0.30	3.2 %	1.5 %	-8.7 %	-11.3 %	-8.5 %	-5.4 %	-2.7 %	-0.4 %	1.6 %	3.2 %		-2 %
0.20	2.4 %	0.1 %	-8.3 %	-9.5 %	-7.1 %	-4.3 %	-1.8 %	0.5 %	2.3 %	3.9 %	_	-4 %
0.10	1.5 %	0.1 %	-4.7 %	-5.8 %	-4.1 %	-1.8 %	0.4 %	2.4 %	4.2 %	5.7 %		
0.00	2 %	3.9 %	1.2 %	0.1 %	0.4 %	1.7 %	3.3 %	5 %	6.6 %	8 %		-6 %
	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50		

 $p_{\mathrm{KWK,sp}}$ in kW_{el} /MWh