## **Autarkiegrad, Differenz fit-sim**

			,							,		
1.00	7.3 %	4.2 %	0.1 %	0.2 %	0.6 %	1.4 %	1.9 %	2.2 %	2.4 %	2.3 %	-	6 %
06.0	7 %	3.6 %	-0.6 %	-0.6 %	-0.2 %	0.6 %	1.1 %	1.5 %	1.6 %	1.6 %		
0.80	6.6 %	2.9 %	-1.5 %	-1.5 %	-1 %	-0.3 %	0.3 %	0.6 %	0.8 %	0.8 %	-	4 %
0.70	6.2 %	2.2 %	-2.4 %	-2.5 %	-2 %	-1.2 %	-0.6 %	-0.3 %	-0.1 %	0.6 %		2 %
09.0	5.8 %	1.4 %	-3.4 %	-3.5 %	-2.9 %	-2.2 %	-1.6 %	-1.2 %	-0.3 %	0.7 %		2 70
0.50	5.2 %	0.4 %	-4.5 %	-4.6 %	-4 %	-3.2 %	-2.6 %	-1.5 %	-0.3 %	0.7 %	-	0 %
0.40	4.7 %	-0.7 %	-5.8 %	-5.8 %	-5 %	-4.3 %	-2.9 %	-1.4 %	-0.2 %	0.7 %		
0.30	4 %	-1.9 %	-7.1 %	-6.9 %	-6 %	-4.3 %	-2.4 %	-1 %	0.2 %	1.1 %	_	-2 %
0.20	3.2 %	-3.4 %	-8.3 %	-7.3 %	-4.9 %	-2.4 %	-0.6 %	0.8 %	1.9 %	2.9 %	-	-4 %
0.10	2.2 %	-5 %	-8.5 %	-4.8 %	-1.5 %	0.9 %	2.7 %	4 %	5.1 %	6 %		
0.00	1.1 %	-5.8 %	-6.3 %	-1.5 %	1.6 %	3.9 %	5.6 %	6.9 %	8 %	8.8 %	_	-6 %
L	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50		

 $p_{\rm KWK,sp}$  in kW $_{\rm el}$  /MWh