Autarkiegrad, Differenz fit-sim

1.00	7.1 %	7.7 %	-1.5 %	-4.2 %	-1.7 %	0.7 %	2.4 %	3.5 %	4.3 %	4.9 %		6 %
06.0	6.8 %	7 %	-2.5 %	-5.1 %	-2.5 %	-0.2 %	1.5 %	2.6 %	3.4 %	4 %		
08.0	6.4 %	6.2 %	-3.6 %	-5.9 %	-3.4 %	-1.1 %	0.5 %	1.7 %	2.5 %	3.5 %	-	4 %
0.70	5.9 %	5.3 %	-4.6 %	-6.8 %	-4.4 %	-2.1 %	-0.5 %	0.7 %	2 %	3.3 %		2 %
09.0	5.5 %	4.3 %	-5.8 %	-7.7 %	-5.4 %	-3.1 %	-1.5 %	0.1 %	1.7 %	3 %		_ , 0
0.50	4.9 %	3.1 %	-7 %	-8.5 %	-6.3 %	-4.1 %	-2.1 %	-0.2 %	1.4 %	2.8 %	-	0 %
0.40	4.3 %	1.9 %	-8.1 %	-9.2 %	-7.1 %	-4.6 %	-2.3 %	-0.3 %	1.3 %	2.6 %		0.07
0.30	3.5 %	0.5 %	-8.9 %	-9.4 %	-7 %	-4.3 %	-2 %	-0.1 %	1.4 %	2.8 %	_	-2 %
0.20	2.7 %	-1.1 %	-8.8 %	-8.4 %	-5.8 %	-3.2 %	-1.1 %	0.8 %	2.3 %	3.5 %	-	-4 %
0.10	1.7 %	-2.3 %	-6.4 %	-5.3 %	-3.1 %	-0.8 %	1.2 %	2.9 %	4.3 %	5.5 %		
00.00	0.9 %	0.6 %	-0.9 %	-0.5 %	0.9 %	2.5 %	4.1 %	5.5 %	6.8 %	7.9 %		-6 %
	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50		

 $p_{\mathrm{KWK,sp}}$ in kW_{el} /MWh