Autarkiegrad, Differenz fit-sim

1.00	6.5 %	4.7 %	-0.5 %	-0.3 %	0.4 %	1.3 %	2 %	2.4 %	2.7 %	2.7 %		6 %
06.0	6.2 %	4 %	-1.3 %	-1.1 %	-0.4 %	0.5 %	1.2 %	1.7 %	1.9 %	1.9 %		
08.0	5.8 %	3.3 %	-2.1 %	-1.9 %	-1.2 %	-0.3 %	0.4 %	0.8 %	1 %	1.4 %	-	4 %
0.70	5.4 %	2.4 %	-3 %	-2.9 %	-2.1 %	-1.3 %	-0.6 %	-0.1 %	0.4 %	1%	_	- 2 %
09.0	5 %	1.5 %	-4 %	-3.9 %	-3.1 %	-2.2 %	-1.6 %	-0.9 %	0 %	0.8 %		- / •
0.50	4.5 %	0.4 %	-5.1 %	-4.9 %	-4.1 %	-3.2 %	-2.3 %	-1.3 %	-0.3 %	0.8 %	-	- 0 %
0.40	3.9 %	-0.7 %	-6.1 %	-5.8 %	-5 %	-3.9 %	-2.6 %	-1.4 %	-0.2 %	0.9 %		0.07
0.30	3.3 %	-2 %	-7 %	-6.5 %	-5.3 %	-3.7 %	-2.2 %	-0.7 %	0.6 %	1.6 %		2 %
0.20	2.5 %	-2.6 %	-7.8 %	-6.7 %	-4.6 %	-2.6 %	-0.7 %	0.8 %	2.1 %	3 %	-	-4 %
0.10	1.6 %	-2.7 %	-7.2 %	-5.2 %	-2.5 %	0 %	1.9 %	3.4 %	4.5 %	5.5 %		
00.00	0.5 %	-1.5 %	-3.1 %	-2.4 %	0.6 %	3 %	4.8 %	6.2 %	7.4 %	8.3 %		-6 %
L	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50		•

 $p_{\rm KWK,sp}$ in kW $_{\rm el}$ /MWh