Autarkiegrad, Differenz fit-sim

1.00	6.7 %	4.8 %	-0.9 %	-0.7 %	0.2 %	1 %	1.7 %	2.3 %	2.5 %	2.6 %	_	6 %
06.0	6.3 %	4 %	-1.7 %	-1.5 %	-0.5 %	0.3 %	1 %	1.5 %	1.7 %	1.9 %		
08.0	5.9 %	3.1 %	-2.5 %	-2.3 %	-1.3 %	-0.4 %	0.2 %	0.6 %	0.9 %	1.3 %		4 %
0.70	5.4 %	2.1 %	-3.2 %	-3.1 %	-2.1 %	-1.2 %	-0.7 %	-0.3 %	0.2 %	1 %		- 2 %
09.0	4.8 %	1 %	-3.9 %	-3.8 %	-2.8 %	-2 %	-1.5 %	-0.9 %	0 %	0.9 %		- / 0
0.50	4.2 %	-0.2 %	-4.5 %	-4.6 %	-3.6 %	-2.9 %	-2.1 %	-1.1 %	-0.1 %	0.9 %	-	- 0 %
0.40	3.4 %	-1.1 %	-5 %	-5.2 %	-4.4 %	-3.4 %	-2.2 %	-1 %	0.2 %	1.3 %		0.07
0.30	2.6 %	-1.5 %	-5.3 %	-5.8 %	-4.7 %	-3.2 %	-1.7 %	-0.2 %	1.1 %	2.2 %	-	2 %
0.20	1.6 %	-1.6 %	-5.6 %	-5.9 %	-4.3 %	-2.3 %	-0.4 %	1.2 %	2.4 %	3.4 %		4 %
0.10	0.5 %	-1.3 %	-5.3 %	-5 %	-3 %	-0.6 %	1.3 %	2.8 %	4 %	5 %		
00.00	0.2 %	0.2 %	-2.2 %	-2.4 %	-0.4 %	1.9 %	3.7 %	5.1 %	6.3 %	7.2 %		-6 %
L	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50		•

 $p_{\rm KWK,sp}$ in kW $_{\rm el}$ /MWh