Autarkiegrad, Differenz fit-sim

												1
2.50	6.6 %	3.5 %	-1.2 %	-1.3 %	-0.8 %	-0.3 %	0.2 %	0.6 %	1 %	1.3 %		6 %
2.25	6.1 %	2.8 %	-1.7 %	-1.7 %	-1.2 %	-0.7 %	-0.2 %	0.3 %	0.6 %	0.4 %		
2.00	5.7 %	2.1 %	-2.2 %	-2.1 %	-1.6 %	-1.1 %	-0.6 %	-0.1 %	-0.2 %	-0.4 %	-	4 %
1.75	5.1 %	1.2 %	-2.7 %	-2.5 %	-2 %	-1.3 %	-0.8 %	-0.8 %	-0.9 %	-1.1 %		- 2 %
1.50	4.4 %	0.2 %	-3 %	-2.7 %	-2 %	-1.2 %	-1.2 %	-1.2 %	-1.3 %	-1.4 %		_ / 0
1.25	3.6 %	-0.8 %	-2.7 %	-2.2 %	-1.3 %	-1.1 %	-1 %	-1 %	-1.1 %	-1.1 %	-	0 %
1.00	2.5 %	-1.6 %	-2.1 %	-1.2 %	-0.8 %	-0.4 %	-0.3 %	-0.2 %	-0.2 %	-0.1 %		
0.75	1.2 %	-2.2 %	-1.3 %	-0.5 %	0.2 %	0.7 %	0.9 %	1.1 %	1.3 %	1.5 %	_	-2 %
0.50	-0.6 %	-2.3 %	-1.1 %	0.1 %	0.9 %	1.5 %	1.9 %	2.3 %	2.6 %	2.8 %	-	-4 %
0.25	-2.9 %	-2.9 %	-1.3 %	-0.1 %	0.8 %	1.4 %	2 %	2.4 %	2.7 %	2.9 %		
0.00	-4.2 %	-3.2 %	-2 %	-1.1 %	-0.5 %	-0.1 %	0.3 %	0.5 %	0.7 %	0.8 %		-6 %
	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50		

 $p_{\mathrm{PV,sp}}$ in kWp/MWh