Autarkiegrad, Differenz fit-sim

1.00	6.6 %	6.5 %	-1.2 %	-1.8 %	-0.4 %	1 %	2.1 %	2.8 %	3.3 %	3.6 %		_	6 %
06.0	6.3 %	5.6 %	-2 %	-2.7 %	-1.3 %	0.2 %	1.3 %	2 %	2.4 %	2.7 %			
08.0	5.8 %	4.6 %	-2.9 %	-3.5 %	-2.2 %	-0.8 %	0.3 %	1 %	1.4 %	2.1 %		-	4 %
0.70	5.4 %	3.5 %	-3.8 %	-4.4 %	-3.1 %	-1.7 %	-0.7 %	0 %	0.9 %	1.9 %			2 %
09.0	4.8 %	2.4 %	-4.7 %	-5.2 %	-4 %	-2.6 %	-1.7 %	-0.6 %	0.6 %	1.7 %			_ / 0
0.50	4.2 %	1.1 %	-5.5 %	-5.8 %	-4.8 %	-3.6 %	-2.2 %	-0.8 %	0.5 %	1.6 %		-	0 %
0.40	3.5 %	-0.3 %	-6 %	-6.4 %	-5.4 %	-3.9 %	-2.2 %	-0.7 %	0.5 %	1.6 %			2.0/
0.30	2.7 %	-1.8 %	-6.5 %	-6.7 %	-5.3 %	-3.4 %	-1.8 %	-0.4 %	0.9 %	1.9 %		_	-2 %
0.20	1.8 %	-3.1 %	-6.5 %	-5.9 %	-4.2 %	-2.4 %	-0.8 %	0.5 %	1.7 %	2.6 %		-	-4 %
0.10	0.6 %	-3.5 %	-4.5 %	-3.3 %	-1.7 %	-0.2 %	1.2 %	2.4 %	3.4 %	4.3 %			
0.00	-0.6 %	-0.4 %	0.3 %	1 %	1.8 %	2.9 %	3.9 %	4.9 %	5.8 %	6.5 %			-6 %
	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	•		

 $p_{\mathrm{KWK,sp}}$ in kW_{el} /MWh