Autarkiegrad, Differenz fit-sim

| 2.50 | 5.5 % | 1.7 % | -0.1 % | 0.1 % | 0.3 % | 0.5 % | 0.6 % | 0.7 % | 0.8 % | 1.1 % | | 6 % |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|------|
| 2.25 | 5.1 % | 1.2 % | -0.6 % | -0.3 % | -0.1 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.4 % | 0.5 % | 0.3 % | | |
| 2.00 | 4.7 % | 0.6 % | -1.1 % | -0.8 % | -0.6 % | -0.3 % | -0.1 % | 0.1 % | -0.1 % | -0.3 % | - | 4 % |
| 1.75 | 4.2 % | -0.1 % | -1.7 % | -1.2 % | -0.9 % | -0.6 % | -0.3 % | -0.5 % | -0.7 % | -0.9 % | | 2 % |
| 1.50 | 3.5 % | -0.9 % | -2.3 % | -1.7 % | -1.2 % | -0.8 % | -0.9 % | -1 % | -1.2 % | -1.3 % | | 2 70 |
| 1.25 | 2.7 % | -1.7 % | -2.5 % | -1.8 % | -1.2 % | -1.2 % | -1.1 % | -1.3 % | -1.4 % | -1.6 % | - | 0 % |
| 1.00 | 1.8 % | -2.2 % | -2.2 % | -1.4 % | -1.2 % | -1 % | -1 % | -1 % | -1.1 % | -1.2 % | | 0.04 |
| 0.75 | 0.5 % | -2.3 % | -1.4 % | -0.9 % | -0.4 % | -0.2 % | -0.1 % | -0.1 % | 0 % | 0.1 % | - | -2 % |
| 0.50 | -1.1 % | -2 % | -1 % | -0.1 % | 0.5 % | 0.8 % | 1.1 % | 1.3 % | 1.5 % | 1.6 % | - | -4 % |
| 0.25 | -2.8 % | -2.2 % | -0.9 % | 0.1 % | 0.8 % | 1.3 % | 1.6 % | 1.9 % | 2.1 % | 2.3 % | | |
| 00.00 | -3.7 % | -2.4 % | -1.3 % | -0.5 % | 0 % | 0.3 % | 0.6 % | 0.7 % | 0.9 % | 1 % | | -6 % |
| L | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | | |

 $p_{\mathrm{PV,sp}}$ in kWp/MWh