

This information was generated by the HP KEYMARK database on 23 Dec 2020

Summary of	ELFOEnergy Storm EVO R-32 SH 18.2 , 20.2	Reg. No.	ICIM-PDC-000092-00
Certificate Holder			
Name	Clivet s.p.a.		
Address	Via camp lonc 25 c.ap.	Zip	I-32032
City	z.i. Villapaiera - Feltre (BL)	Country	Italy
Certification Body	ICIM S.p.A.		
Subtype title	ELFOEnergy Storm EVO R-32 SH 18.2 , 20.2		
Heat Pump Type	Air extérieur/Eau		
Refrigerant	R32		
Mass Of Refrigerant	15 kg		
Certification Date	23.12.2020		
Testing basis	HP KEYMARK certification scheme rules rev. 8		

Model: ELFOEnergy Storm EVO WSAN-YES 18.2 R32

General Data

Power supply	3x400V 50Hz
--------------	-------------

Heating

EN 14511-2

	Low temperature
Puissance thermique	54.00 kW
Puissance électrique absorbée	25.60 kW
COP	4.07
Débit d'eau intérieur	9.28 m³/h

EN 14511-4

Coupure des débits des fluides caloporteurs	passed
Coupure complète de l'alimentation électrique	passed
Dégivrage	passed
Starting and operating test	passed

Average Climate

This information was generated by the HP KEYMARK database on 23 Dec 2020

EN 12102-1

	Low temperature
Puissance acoustique extérieure	83 dB(A)

EN 14825

	Low temperature
η_s	154 %
Prated	41.00 kW
SCOP	3.93
Tbiv	-7 °C
TOL	-10 °C
Pdh Tj = -7°C	36.00 kW
COP Tj = -7°C	2.76
Cdh	0.90
Pdh Tj = +2°C	22.90 kW
COP Tj = +2°C	3.96
Cdh	0.90
Pdh Tj = +7°C	19.90 kW
COP Tj = +7°C	4.83
Cdh	0.89
Pdh Tj = 12°C	24.40 kW

This information was generated by the HP KEYMARK database on 23 Dec 2020

COP Tj = 12°C	7.05
Cdh	0.90
Pdh Tj = Tbiv	36.00 kW
COP Tj = Tbiv	2.76
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	32.90 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.55
WTOL	55 °C
Poff	97 W
PTO	103 W
PSB	97 W
PCK	97 W
Chauffage d'appoint: type d'énergie utilisée	Electric
Chauffage d'appoint: P _{SUP}	0.00 kW
Consommation annuelle d'électricité Q _{HE}	0 kWh

Model: ELFOEnergy Storm EVO WSAN-YES 20.2 R32

General Data

Power supply	3x400V 50Hz
--------------	-------------

Heating

EN 14511-2

	Low temperature
Puissance thermique	61.00 kW
Puissance électrique absorbée	25.60 kW
COP	4.00
Débit d'eau intérieur	10.47 m³/h

EN 14511-4

Coupure des débits des fluides caloporteurs	passed
Coupure complète de l'alimentation électrique	passed
Dégivrage	passed
Starting and operating test	passed

Average Climate

This information was generated by the HP KEYMARK database on 23 Dec 2020

EN 12102-1

	Low temperature
Puissance acoustique extérieure	83 dB(A)

EN 14825

	Low temperature
η_s	153 %
Prated	49.00 kW
SCOP	3.91
Tbiv	-7 °C
TOL	-10 °C
Pdh Tj = -7°C	44.50 kW
COP Tj = -7°C	2.79
Cdh	0.90
Pdh Tj = +2°C	29.60 kW
COP Tj = +2°C	4.05
Cdh	0.90
Pdh Tj = +7°C	20.60 kW
COP Tj = +7°C	4.25
Cdh	0.90
Pdh Tj = 12°C	26.60 kW

This information was generated by the HP KEYMARK database on 23 Dec 2020

COP Tj = 12°C	7.02
Cdh	0.90
Pdh Tj = Tbiv	44.50 kW
COP Tj = Tbiv	2.79
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	41.70 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.56
WTOL	55 °C
Poff	97 W
PTO	103 W
PSB	97 W
PCK	97 W
Chauffage d'appoint: type d'énergie utilisée	Electric
Chauffage d'appoint: P _{SUP}	0.00 kW
Consommation annuelle d'électricité Q _{HE}	0 kWh