

Summary of	Aquarea Monobloc 5 kW STD (J Series)	Reg. No.	011-1W0398
Certificate Holder			
Name	Panasonic Marketing Europe GmbH		
Address	Hagenauer Strasse 43, Wiesbaden	Zip	65203
City	Wiesbaden	Country	Germany
Certification Body	DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH		
Subtype title	Aquarea Monobloc 5 kW STD (J Series)		
Heat Pump Type	Air extérieur/Eau		
Refrigerant	R32		
Mass Of Refrigerant	1.3 kg		
Certification Date	06.08.2020		
Testing basis	HP KEYMARK certification scheme rules V8		



# Model: WH-MDC05J3E5

General Data	
Power supply	1x230V 50Hz

## Heating

EN 14511-2		
	Low temperature	Medium temperature
Puissance thermique	5.00 kW	5.00 kW
Puissance électrique absorbée	0.99 kW	1.66 kW
СОР	5.08	3.01

EN 14511-4	
Coupure des débits des fluides caloporteurs	passed
Coupure complète de l'alimentation électrique	passed
Dégivrage	passed
Degivinge	passea
Starting and operating test	passed

### **Average Climate**

EN 12102-1		
	Low temperature	Medium temperature
Puissance acoustique extérieure	59 dB(A)	59 dB(A)





#### EN 14825

	Low temperature	Medium temperature
$\eta_{s}$	202 %	142 %
Prated	5.00 kW	5.00 kW
SCOP	5.12	3.63
Tbiv	-10 °C	-10 °C
TOL	-10 °C	-10 °C
Pdh Tj = -7°C	4.40 kW	4.50 kW
COP Tj = -7°C	2.76	2.30
Cdh	0.970	0.980
Pdh Tj = +2°C	2.60 kW	2.70 kW
COP Tj = +2°C	5.44	3.58
Cdh	0.910	0.940
Pdh Tj = +7°C	3.00 kW	2.80 kW
COP Tj = +7°C	7.15	4.89
Cdh	0.890	0.920
Pdh Tj = 12°C	3.50 kW	3.40 kW
COP Tj = 12°C	8.65	6.92
Cdh	0.880	0.910
Pdh Tj = Tbiv	5.00 kW	5.00 kW
COP Tj = Tbiv	2.50	1.98

EHPA Secretariat | Rue dArlon 63-67 | Phone: +32 2 400 10 17 | Email: secretariat@heatpumpkeymark.com | www.heatpumpkeymark.com



Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	5.00 kW	5.00 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.50	1.98
WTOL	55 °C	55 °C
Poff	2 W	2 W
РТО	44 W	44 W
PSB	10 W	10 W
PCK	10 W	10 W
Chauffage d'appoint: type d'énergie utilisée	230V 1ph 50Hz	230V 1ph 50Hz
Chauffage d'appoint: P <sub>SUP</sub>	0.00 kW	0.00 kW
Consommation annuelle d'électricité Q <sub>HE</sub>	2018 kWh	2849 kWh


# Cooling

#### EN 14825





This information was generated by the HP KETMAI	+7°C/+12°C
Pdesignc	5.00 kW
SEER	5.56
Pdc Tj = 35°C	5.00 kW
EER Tj = 35°C	3.17
Pdc Tj = 30°C	3.68 kW
EER Tj = 30°C	4.59
Cdc	0.9
Pdc Tj = 25°C	2.37 kW
EER Tj = 25°C	6.70
Cdc	0.9
Pdc Tj = 20°C	1.05 kW
EER Tj = 20°C	8.62
Cdc	0.9
Poff	8 W
РТО	0 W
PSB	10 W
PCK	0 W
Consommation annuelle d'électricité Q <sub>HE</sub>	315 kWh





EN 14511-2	
	+7°C/+12°C
Puissance électrique absorbée	1.51 kW
Cooling capacity	5.00
EER	3.31

# Model: WH-MDC05J3E5 + DGC200

General Data	
Power supply	1x230V 50Hz

## Heating

EN 14511-2		
	Low temperature	Medium temperature
Puissance thermique	5.00 kW	5.00 kW
Puissance électrique absorbée	0.99 kW	1.66 kW
СОР	5.08	3.01

EN 14511-4		
Coupure des débits des fluides caloporteurs	passed	
Coupure complète de l'alimentation électrique	passed	
Dégivrage	passed	
Starting and operating test	passed	

### **Average Climate**

EN 12102-1		
	Low temperature	Medium temperature
Puissance acoustique extérieure	59 dB(A)	59 dB(A)





#### EN 14825

	Low temperature	Medium temperature
$\eta_{s}$	202 %	142 %
Prated	5.00 kW	5.00 kW
SCOP	5.12	3.63
Tbiv	-10 °C	-10 °C
TOL	-10 °C	-10 °C
Pdh Tj = -7°C	4.40 kW	4.50 kW
COP Tj = -7°C	2.76	2.30
Cdh	0.970	0.980
Pdh Tj = +2°C	2.60 kW	2.70 kW
COP Tj = +2°C	5.44	3.58
Cdh	0.910	0.940
Pdh Tj = +7°C	3.00 kW	2.80 kW
$COP Tj = +7^{\circ}C$	7.15	4.89
Cdh	0.890	0.920
Pdh Tj = 12°C	3.50 kW	3.40 kW
COP Tj = 12°C	8.65	6.92
Cdh	0.880	0.910
Pdh Tj = Tbiv	5.00 kW	5.00 kW
COP Tj = Tbiv	2.50	1.98

EHPA Secretariat | Rue dArlon 63-67 | Phone: +32 2 400 10 17 | Email: secretariat@heatpumpkeymark.com | www.heatpumpkeymark.com



Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	5.00 kW	5.00 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.50	1.98
WTOL	55 °C	55 °C
Poff	2 W	2 W
РТО	44 W	44 W
PSB	10 W	10 W
PCK	10 W	10 W
Chauffage d'appoint: type d'énergie utilisée	230V 1ph 50Hz	230V 1ph 50Hz
Chauffage d'appoint: P <sub>SUP</sub>	0.00 kW	0.00 kW
Consommation annuelle d'électricité Q <sub>HE</sub>	2018 kWh	2849 kWh

# Cooling

#### EN 14825



 $$\operatorname{Page}\ 10$$  of 11 This information was generated by the HP KEYMARK database on 15 Feb 2021

	+7°C/+12°C
Pdesignc	5.00 kW
SEER	5.56
Pdc Tj = 35°C	5.00 kW
EER Tj = 35°C	3.17
Pdc Tj = 30°C	3.68 kW
EER Tj = 30°C	4.59
Cdc	0.9
Pdc Tj = 25°C	2.37 kW
EER Tj = 25°C	6.70
Cdc	0.9
Pdc Tj = 20°C	1.05 kW
EER Tj = 20°C	8.62
Cdc	0.9
Poff	8 W
РТО	o w
PSB	10 W
PCK	o w
Consommation annuelle d'électricité Q <sub>HE</sub>	315 kWh



EN 14511-2		
	+7°C/+12°C	
Puissance électrique absorbée	1.51 kW	
Cooling capacity	5.00	
EER	3.31	

### Domestic Hot Water (DHW)

### Average Climate

EN 16147		
Profil de soutirage déclaré	L	
Efficacité pour le chauffage de l'eau	125 %	
СОР	2.96	
Durée de montée en température	01:31 h:min	
Pertes statiques	40.0 W	
Température d'eau chaude de référence	53.3 °C	
Volume d'eau à 40°C	268 I	