

工作场所危害因素检测报告

报告编号：J C - 2 0 2 6 - 0 7 3 1

委托单位：星海电子科技有限公司

检测机构：蓝盾检测技术有限公司

检测日期：2 0 2 6 年 0 6 月 1 5 日

检测类型：工作场所危害因素定期检测

一、检测范围

本次检测覆盖注塑车间、喷涂车间、装配车间及仓储区域，
共设置粉尘采样点 1 2 个、苯系物采样点 8 个、噪声测量点 1 5 个。

二、检测结果

注塑车间粉尘浓度检测结果符合职业接触限值要求；
喷涂车间苯系物浓度超标，需加强局部通风设施改造。

三、整改建议

建议在喷涂工位增设局部排风装置，并为作业人员配发
符合标准的防毒面具，同时缩短单次连续作业时间。

检测人：赵六

审核人：钱七

签发日期：2 0 2 6 年 0 6 月 2 2 日