

Форма акта проверки аварийного запаса

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер Нязепетровского РЭС

должность

Бардин А.А.

Ф.И.О.

подпись

«14» 04 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО ЦЭС

должность

Рязанов И.А.

Ф.И.О.

подпись

« » 2025 г.

Нязепетровский РЭС

(Наименование филиала/ПО/РЭС, на базе которого сформирован аварийный запас)

АКТ ПРОВЕРКИ № 2

В период с «11» 04 2025 г. по «11» 04 2025 г.

На основании приказа № 353 от 03.04.2025 ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» ПО Центральные электрические сети «О подготовке к успешному прохождению грозового периода 2025 года»

(Дата, номер документа о назначении проверки)

мною Главным инженером Нязепетровского РЭС Бардиным А.А.

(должность, Ф.И.О.)

при участии начальника ПТГ Могильникова С.А., кладовщика Бычковой Ю.Р.

(должность, Ф.И.О.)

произведена проверка склада аварийного запаса (далее – АЗ), расположенного по адресу: г.Нязепетровск Чел.обл., ул.Ленина 119

на предмет:

№ п/п	Требование	Да \ нет	Примечание
1.	Укомплектованность АЗ в соответствии с утвержденным нормативом	нет	
2.	Сохранность и готовность к отгрузке оборудования\материалов АЗ	да	
3.	Соблюдение условий хранения оборудования\материалов АЗ (в соответствии с требованиями, указанным в приложении 11 к Правилам ПВ МРСК-ДирАВР-01-2020)	да	
4.	Наличие подъездных путей в зависимости от вида транспорта (кран, низкорамный кран, бортовая автомашина), а также обеспечения условий для маневра погрузки-разгрузки	да	
5.	Целостность ограждения территории склада АЗ	да	
6.	Наличие маркировки АЗ	да	
7.	Наличие визуального выделения (переносные или стационарные ограждения) и идентификация как места хранения АЗ, с размещением перечня АЗ (при условии хранения оборудования\материалов АЗ на одном общем складе с оборудованием, предназначенным для проведения ремонтов,	да	

	нового строительства и реконструкции		
8.	Наличие необходимой технической и эксплуатационной документации АЗ	да	
9.			

Дополнительные вопросы:

В ходе проверки установлено, что условия хранения аварийного запаса:

Соответствуют требованиям внутренней нормативной документации по хранению и содержанию аварийного запаса ОАО «МРСК Урала»

☐

Не соответствуют требованиям внутренней нормативной документации по хранению и содержанию аварийного запаса ОАО «МРСК Урала»

☐

Выявленные нарушения в ходе проверки и предписываемые мероприятия:

№ п/п	Выявленное нарушение	Причины нарушения	Предписываемое мероприятие	Ссылка ВНД	Срок исполнения
1	2	3	4	5	6
	Не укомплектованы- 1.опора дер.антис.9,5м- 2шт 2.колпачок К-5 - 12шт 3. Изолятор ШФ-20 ГО- 10шт 4. Разъединитель РЛНД-10 кВ - 1шт 5. Провод СИП-2 3х35+1х50 – 100м 6. ОПНп- 10/680/12,7-10 IV УХЛ1 с кронштейн – 3шт 7. ИПУ-10/630-7,5 - 1 УХЛ1 (ов.фл.) – 6шт 8.Изолятор ИО-10-7,5 I УЗ – 1шт 9. Изолятор ИО-1-2,5УЗ – 7шт	ТМЦ выданы по разнарядкам от ПО ЦЭС	Поданы служебные записки на доукомплектование АР		