

ПАО/АО	ПАО "Россети Урал"
Филиал	Челябэнерго
Производственное отделение	Центральные Электрические Сети
Район электрических сетей	Красноармейский РЭС
Индекс, адрес	454119, Челябинск, Копейское шоссе, 40
Телефоны:	
Свидетельство/Аттестат/Решение	
Выдано	
Срок действия до	



Служба диагност и защиты от перенапряжения

Заказчик	Красноармейский РЭС (организация, адрес)	
Объект	ПС 110/35/10 кВ Лазурная, Присоединение ТН 2С 110 (ПС, ТП/РП, Место испытания, присоединения)	ТН 2С 110 фА (диспетчерское наименование оборудования)
Цель испытаний:	между ремонтами (приёмо-сдаточные, при капитальном ремонте, при среднем ремонте, при текущем ремонте, между ремонтами)	

ПРОТОКОЛ

Номер протокола	Дата регистрации
61000000020467	07.10.2025

Анализ газов,растворенных в масле

Дата отбора пробы:	01.10.2025	Дата поступления пробы в лабораторию:	01.10.2025	Дата проведения измерений:	07.10.2025
--------------------	------------	---------------------------------------	------------	----------------------------	------------

Паспортные данные

Тип		Заводской номер	Год выпуска	Год ввода в эксплуатацию		Тип РПН		Уном, кВ		Марка масла	
НКФ-110-83		4215	1980	01.01.1980		-		110		ГК	
Номер чертежа		Тип защиты масла		Номинальная мощность, кВА				Завод изготовитель			
-		-		-				"ОАО ""ЗЗВА"""			
Дата отбора пробы	H2	CH4	C2H2	C2H4	C2H6	CO	CO2	O2	N2	ОГС	
16.06.2023	0,000200	0,000120	0,000000	0,000290	0,000090	0,010040	0,088420	0,000000	0,000000	0,000000	
01.10.2025	0,000000	0,000070	0,000000	0,000320	0,000050	0,005910	0,090830				
Viaбс, % об./сутки	-0,000007	-0,000002	0,000000	0,000001	-0,000001	-0,000148	0,000086				
Граничная концентрация	<= 0,010000	<= 0,010000	<= 0,001000	<= 0,010000	<= 0,005000	<= 0,060000	<= 0,800000				

Перечень применяемого испытательного оборуд. и средств измерений

№	Наименование прибора	Тип	Класс точности	Заводской номер	Дата поверки	Дата очередной поверки
1	Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп,2	Кристалл	1	2152527	23.10.2025	23.10.2026

Примечание

Испытания проведены в соответствии с СТО РС-ДЭМТОиР-13-2024 «Организация работы химических лабораторий, периодичность и объем отборов проб масла из маслonaполненного электрооборудования и оценка его технического по результатам анализов», СТО 34.01-23-003-2019 «Методические указания по техническому диагностированию развивающихся дефектов маслonaполненного высоковольтного электрооборудования по результатам анализа газов, растворенных в минеральном трансформаторном масле»

Заключение

Соответствует требованиям НТД

Испытания произвели:

Должность	ФИО	Подпись
Ведущий инженер	Вернергольд Елена Юрьевна	

Протокол проверил:

Должность	ФИО	Подпись
Начальник службы	Бочкарёв Александр Владимирович	