

ПАО/АО	ПАО "Россети Урал"
Филиал	Челябэнерго
Производственное отделение	Центральные Электрические Сети
Район электрических сетей	Красноармейский РЭС
Индекс, адрес	454119, Челябинск, Копейское шоссе, 40
Телефоны:	
Свидетельство/Аттестат/Решение	36
Выдано	ФБУ "Челябинский ЦСМ"
Срок действия до	14.08.2026



Служба диагност и защиты от перенапряжения

Заказчик	Красноармейский РЭС (организация, адрес)	
Объект	ПС 110/35/10 кВ Лазурная, Присоединение ВЛ 110 Межозёрная-Т (ПС, ТП/РП, Место испытания, присоединения)	В 110 Межозёрная-Т фАвл (диспетчерское наименование оборудования)
Цель испытаний:	между ремонтами (приёмо-сдаточные, при капитальном ремонте, при среднем ремонте, при текущем ремонте, между ремонтами)	

ПРОТОКОЛ

Номер протокола	Дата регистрации
61000000019233	13.06.2025

Анализ газов,растворенных в масле

Дата отбора пробы:	12.06.2025	Дата поступления пробы в лабораторию:	12.06.2025	Дата проведения измерений:	13.06.2025
--------------------	------------	---------------------------------------	------------	----------------------------	------------

Паспортные данные

Тип	Заводской номер	Год выпуска	Год ввода в эксплуатацию	Тип РПН	Номинальное напряжение, кВ	Марка масла
БМВУ-110/1000(230-0-0)	31368	1980	01.01.1980	-	-	-
Номер чертежа	Тип защиты масла		Номинальная мощность, кВА		Завод изготовитель	
230-0-0	-		-		Мосизолятор	

Результаты внешнего осмотра пробы:

Внешний вид:	светло-коричневое									
Дата отбора пробы	H2	CH4	C2H2	C2H4	C2H6	CO	CO2	O2	N2	ОГС
04.08.2023	0,000150	0,000290	0,000000	0,000480	0,000510	0,010920	0,152520	0,000000	0,000000	0,000000
12.06.2025	0,000130	0,000380	0,000000	0,000320	0,000150	0,006490	0,128330			
Viaбс, % об./сутки	-0,000001	0,000004	0,000000	-0,000007	-0,000016	-0,000196	-0,001070			
Граничная концентрация	<= 0,010000	<= 0,005000	<= 0,000500	<= 0,005000	<= 0,010000	<= 5,000000	<= 1,000000			

Перечень применяемого испытательного оборуд. и средств измерений

№	Наименование прибора	Тип	Класс точности	Заводской номер	Дата поверки	Дата очередной поверки
1	Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп,2	Кристалл	1	152717	25.10.2024	25.10.2025

Примечание

Испытания проведены в соответствии с СТО РС-ДЭМТОиР-13-2024 «Организация работы химических лабораторий, периодичность и объем отборов проб масла из маслonaполненного электрооборудования и оценка его технического по результатам анализов», СТО 34.01-23-003-2019 «Методические указания по техническому диагностированию развивающихся дефектов маслonaполненного высоковольтного электрооборудования по результатам анализа газов, растворенных в минеральном трансформаторном масле»

Заключение

Соответствует требованиям НТД

Испытания произвели:

Должность	ФИО	Подпись
Ведущий инженер	Вернергольд Елена Юрьевна	

Протокол проверил:

Должность	ФИО	Подпись
Начальник службы	Бочкарёв Александр Владимирович	