

ПАО/АО	ПАО "Россети Урал"
Филиал	Челябэнерго
Производственное отделение	Центральные Электрические Сети
Район электрических сетей	Красноармейский РЭС
Индекс, адрес	454119, Челябинск, Копейское шоссе, 40
Телефоны:	
Свидетельство/Аттестат/Решение	86/043-2018
Выдано	ОАО "МРСК Урала"
Срок действия до	01.09.2023



Служба диагност и защиты от перенапряжения

Заказчик	Красноармейский РЭС (организация, адрес)	
Объект	ПС 35/10 кВ Сугояк, Присоединение ВЛ 35 Русская Теча (ПС, ТП/РП, Место испытания, присоединения)	В 35 Русская Теча (диспетчерское наименование оборудования)
Цель испытаний:	при текущем ремонте (приёмо-сдаточные, при капитальном ремонте, при среднем ремонте, при текущем ремонте, между ремонтами)	

ПРОТОКОЛ

Номер протокола	Дата регистрации
61000000006644	11.09.2020

Физико-химический анализ масла с разбивкой по фазам

Дата отбора пробы:	08.09.2020	Дата поступления пробы в лабораторию:	11.09.2020	Дата проведения измерений:	11.09.2020
--------------------	------------	---------------------------------------	------------	----------------------------	------------

Рег. № пробы: 3924,3925,3926

Паспортные данные

Тип	Заводской номер	Год выпуска	Год ввода в эксплуатацию	Тип РПН	Номинальное напряжение, кВ	Марка масла
ВМ-35-600-6,6 с ПП-67	Н/Д	1965	03.07.1968	-	35	-
Номер чертежа	Тип защиты масла		Номинальная мощность, кВА		Завод изготовитель	
-	-		-		"АО ""Электрокомплекс"" г.Мину	

Результаты внешнего осмотра

Внешний вид: светло-коричневое

Результаты испытаний пробы:

Наименование показателя, ЕИ	НД на метод испытаний	Результат испытания			Норма	
		фА	фВ	фС	Обл. норм. состояния	ПДЗ
Пробивное напряжение, кВ	ГОСТ Р МЭК 60156-2013, ГОСТ 6581-75	41	65	71	-	>= 25,00

Перечень применяемого испытательного оборуд. и средств измерений

№	Наименование прибора	Тип	Класс точности	Заводской номер	Дата поверки	Дата очередной поверки
1	Аппарат высоковольтный испытательный	СКАТ-М100	2	2659	19.02.2020	19.02.2021

Примечание

Испытания проведены в соответствии с СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний электрооборудования"
СТО РС-ДЭиТОиР-13-2024 "Организация работы химических лабораторий, периодичность и объём отборов проб масла из маслонаполненного оборудования и оценка его технического состояния по результатам анализов"

Заключение

Соответствует требованиям НТД	
Дата следующего отбора пробы масла на ФХА:	2022
Объем предписанных измерений:	фха

Испытания произвели:

Должность	ФИО	Подпись
Инженер по диагн. и испытаниям 2кат.	Алекперова Юлия Абдулловна	

Протокол проверил:

Должность	ФИО	Подпись
Ведущий инженер по диагн. и испытаниям	Вернергольд Елена Юрьевна	

Химическая лаборатория
службы диагностики и защиты от перенапряжений
филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго»
Центральные электрические сети
Св-во № 36 от 14.08.2023