



说明：1、粗虚线框分为本期扩建内容，扩建#3主变三侧间隔。
2、本期完善110kV 接线为双母线分段接线，本工程不扩建出线间隔。
3、其余设备参数以现场实际为准。

绍兴大明电力设计院有限公司		资质等级：电力 甲级	
证书编号：A133011329			
工程名称	绍兴嵊州220千伏变电站三台主变扩建工程	建设单位	绍兴供电公司
批准	校 对	电气 部分	高 工 设计
审核	设 计	电气主接线	
日期	比例 1:200	图号	202506X0X002-BSD0102-01 版次 0